

#192483#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №31, МАОУ СОШ
Пролетарская 66А, Калининград
3786

| Заводской номер счётчика 20111645 | Показания прибора, ГДж 20.01.2026 | Предыдущие показания, ГДж 20.12.2025 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 2314,216 | 1808,624 | 505.592 | 120.759 |

Подпись исполнителя _____



#191527#

Отчёт за период с 20.12.2025 по 20.01.2026.

Номер абонента 3786
 Порядковый номер 9330
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 20111645
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.01.2026

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °С | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °С | t2, °С | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|----------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 21.12.2025 | 5,6 | 10,793 | 0 | 105,863 | 0 | 0 | 103,381 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 47,7 | 0,51 | 0,37 |
| 22.12.2025 | 5,6 | 11,781 | 0 | 120,997 | 0 | 0 | 118,131 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 49,1 | 0,51 | 0,38 |
| 23.12.2025 | 3,7 | 15,02 | 0 | 158,484 | 0 | 0 | 154,314 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 54,1 | 0,5 | 0,38 |
| 24.12.2025 | 0 | 17,942 | 0 | 177,316 | 0 | 0 | 171,915 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84 | 59,1 | 0,49 | 0,39 |
| 25.12.2025 | -6,3 | 16,935 | 0 | 171,682 | 0 | 0 | 166,716 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,6 | 57,4 | 0,49 | 0,39 |
| 26.12.2025 | -5,6 | 11,954 | 0 | 113,971 | 0 | 0 | 111,177 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 48,6 | 0,51 | 0,38 |
| 27.12.2025 | 4,4 | 11,657 | 0 | 118,86 | 0 | 0 | 116,051 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 48,9 | 0,51 | 0,38 |
| 28.12.2025 | 5,4 | 12,525 | 0 | 136,232 | 0 | 0 | 132,991 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 50,7 | 0,5 | 0,38 |
| 29.12.2025 | 3,8 | 13,357 | 0 | 145,202 | 0 | 0 | 141,652 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 51,8 | 0,5 | 0,39 |
| 30.12.2025 | 2,5 | 15,159 | 0 | 155,97 | 0 | 0 | 151,689 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,2 | 55,3 | 0,5 | 0,39 |
| 31.12.2025 | -1,1 | 16,258 | 0 | 162,989 | 0 | 0 | 158,251 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,8 | 57,3 | 0,49 | 0,39 |
| 01.01.2026 | -4,2 | 16,125 | 0 | 167,788 | 0 | 0 | 162,898 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,9 | 58,3 | 0,49 | 0,39 |
| 02.01.2026 | -5,2 | 13,597 | 0 | 130,354 | 0 | 0 | 126,871 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 52,5 | 0,5 | 0,38 |
| 03.01.2026 | 1,2 | 14,867 | 0 | 151,562 | 0 | 0 | 147,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,7 | 54,7 | 0,49 | 0,39 |
| 04.01.2026 | -0,6 | 16,152 | 0 | 170,441 | 0 | 0 | 165,612 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,6 | 57,4 | 0,49 | 0,39 |
| 05.01.2026 | -4 | 16,027 | 0 | 157,97 | 0 | 0 | 153,413 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,4 | 56,5 | 0,5 | 0,39 |
| 06.01.2026 | -3 | 16,789 | 0 | 160,636 | 0 | 0 | 155,794 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,5 | 57,8 | 0,5 | 0,39 |
| 07.01.2026 | -5,5 | 18,415 | 0 | 182,084 | 0 | 0 | 176,342 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,7 | 60,8 | 0,49 | 0,39 |
| 08.01.2026 | -7,8 | 20,303 | 0 | 217,881 | 0 | 0 | 210,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87,6 | 64,6 | 0,49 | 0,4 |
| 09.01.2026 | -11 | 19,862 | 0 | 202,91 | 0 | 0 | 196,293 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87,3 | 63,2 | 0,49 | 0,4 |
| 10.01.2026 | -9,6 | 17,304 | 0 | 169,07 | 0 | 0 | 163,909 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,1 | 58,9 | 0,5 | 0,39 |
| 11.01.2026 | -5,2 | 16,475 | 0 | 159,419 | 0 | 0 | 154,663 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83 | 57,6 | 0,5 | 0,39 |
| 12.01.2026 | -5,2 | 18,26 | 0 | 175,655 | 0 | 0 | 170,299 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,1 | 58,5 | 0,5 | 0,39 |
| 13.01.2026 | - | 19,943 | 0 | 203,3 | 0 | 0 | 196,795 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,4 | 62,2 | 0,49 | 0,4 |
| 14.01.2026 | - | 19,148 | 0 | 196,708 | 0 | 0 | 190,528 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,4 | 61,5 | 0,49 | 0,4 |
| 15.01.2026 | - | 15,966 | 0 | 161,109 | 0 | 0 | 156,629 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,7 | 55,4 | 0,49 | 0,39 |
| 16.01.2026 | - | 18,033 | 0 | 193,546 | 0 | 0 | 187,869 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,3 | 59,5 | 0,49 | 0,4 |
| 17.01.2026 | - | 18,229 | 0 | 185,155 | 0 | 0 | 179,352 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,5 | 61,2 | 0,49 | 0,4 |
| 18.01.2026 | - | 19,609 | 0 | 206,973 | 0 | 0 | 200,281 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,9 | 63,6 | 0,49 | 0,4 |
| 19.01.2026 | - | 20,042 | 0 | 203,285 | 0 | 0 | 196,565 | 0 | 0 | 24 | 0 | 88,1 | 63,8 | 0,49 | 0,4 |
| 20.01.2026 | - | 17,065 | 0 | 172,256 | 0 | 0,827 | 166,662 | 0 | 0,811 | 24 | 0 | 87,2 | 63,1 | 0,49 | 0,4 |
| Итого: | -1,7 | 505,592 | 0 | 5135,668 | 0 | 0,827 | 4985,243 | 0 | 0,811 | 744 | 0 | 81,34 | 57,13 | 0,5 | 0,39 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.12.2025 | 1808,624 | 19810,895 | 0 | 0,937 | 19344,106 | 0 | 0,929 | 7759 | 47 |
| 20.01.2026 | 2314,216 | 24946,564 | 0 | 1,764 | 24329,348 | 0 | 1,74 | 8501 | 49 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения