

#163333#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БСК-Сервис, ООО, УК
Зеленая 79, Калининград
4066
5500
SKM-01
33719
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
01.10.2025	0,128	3,69	3,68	24	0	44,2	28,6	-
02.10.2025	0,32	10,44	10,31	24	0	76	49,6	-
03.10.2025	0,31	9,65	9,51	24	0	77,3	49,6	-
04.10.2025	0,317	9,47	9,33	24	0	77,2	48,5	-
05.10.2025	0,31	9,61	9,47	24	0	76,7	49	-
06.10.2025	0,311	10,21	10,07	24	0	77,3	51	-
07.10.2025	0,313	11,03	10,86	24	0	77,5	53,1	-
08.10.2025	0,305	11,03	10,87	24	0	77,2	53,5	-
09.10.2025	0,311	11,21	11,04	24	0	77,4	53,5	-
10.10.2025	0,31	11,12	10,95	24	0	77,5	53,5	-
11.10.2025	0,312	11,15	10,99	24	0	77,5	53,5	-
12.10.2025	0,309	11	10,84	24	0	77	52,9	-
13.10.2025	0,304	10,96	10,81	24	0	77,3	53,4	-
14.10.2025	0,301	10,82	10,68	24	0	77,6	53,7	-
15.10.2025	0,302	10,85	10,72	24	0	77,5	53,6	-
16.10.2025	0,306	10,95	10,81	24	0	77,6	53,5	-
17.10.2025	0,307	11,02	10,89	24	0	77,5	53,7	-
18.10.2025	0,314	10,8	10,67	24	0	77,5	52,4	-
19.10.2025	0,318	10,74	10,6	24	0	77,8	52,4	-
20.10.2025	0,311	10,59	10,45	24	0	78,6	53,4	-
21.10.2025	0,307	10,44	10,27	24	0	77,9	52,5	-
22.10.2025	0,307	10,61	10,45	24	0	77,5	52,7	-
23.10.2025	0,308	10,82	10,65	24	0	77,5	53	-
Итого:	6,941	238,21	234,92	552	0	0	0	0
Гкал	5,969							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
30.09.2025	707,037	27483,9	27154,99	133383,63
23.10.2025	713,978	27722,11	27389,91	133935,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 10:02:57