

#162831#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель Зоопарк, МАУК
Адрес потребителя пр. Мира 26, г.Калининград (Зимний сад)
Номер абонента 3702
Порядковый номер 8887
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20107717
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	1,502	0	26,52	0	0	26,056	0	0	24	0	61,8	48	0,41	0,36	-
22.09.2025	3,466	0	43,68	0	0	42,83	0	0	24	0	65,4	46,1	0,41	0,36	-
23.09.2025	7,8	0	81,55	0	0	79,84	0	0	24	0	68	44,7	0,41	0,36	-
24.09.2025	2,915	0	38,345	0	0	37,603	0	0	24	0	65,1	46,6	0,41	0,36	-
25.09.2025	4,311	0	50,35	0	0	49,346	0	0	24	0	66,2	45,3	0,41	0,36	-
26.09.2025	5,173	0	59,2	0	0	58,01	0	0	24	0	66,5	45,2	0,41	0,36	-
27.09.2025	5,154	0	57,23	0	0	56,079	0	0	24	0	66,6	44,6	0,41	0,37	-
28.09.2025	3,888	0	47,345	0	0	46,42	0	0	24	0	65,4	45,4	0,41	0,36	-
29.09.2025	6,359	0	71,51	0	0	70,065	0	0	24	0	66,7	45	0,41	0,37	-
30.09.2025	8,395	0	84,31	0	0	82,506	0	0	24	0	68,8	44,5	0,4	0,37	-
01.10.2025	1,572	0	31,7	0	0	31,187	0	0	24	0	59	46,9	0,26	0,2	-
02.10.2025	5,687	0	60,94	0	0,817	59,742	0	0,81	24	0	65,6	43,4	0,27	0,13	-
03.10.2025	14,774	0,129	149,6	0	0,359	146,425	0	0,355	24	0	68,4	44,5	0,31	0,18	-
04.10.2025	14,583	0,061	144,57	0	0	141,484	0	0	24	0	68,7	44,1	0,31	0,2	-
05.10.2025	9,437	0	85,81	0	0	84,025	0	0	24	0	67,8	41	0,32	0,2	-
06.10.2025	10,395	0	91,42	0	0	89,509	0	0	24	0	68	40,2	0,31	0,2	-
07.10.2025	14,947	0	139,78	0	0	136,785	0	0	24	0	68,8	42,7	0,28	0,19	-
08.10.2025	13,088	0	120,235	0	0	117,691	0	0	24	0	68,3	41,8	0,27	0,19	-
09.10.2025	9,178	0	80,97	0	0	79,313	0	0	24	0	67,1	39,5	0,28	0,19	-
10.10.2025	15,036	0	141,115	0	0,001	138,163	0	0,001	24	0	67,9	41,9	0,27	0,19	-
11.10.2025	10,983	0	96,625	0	0	94,59	0	0	24	0	68,2	40,5	0,28	0,19	-
12.10.2025	9,733	0	85,285	0	0	83,505	0	0	24	0	67,8	40	0,27	0,19	-
13.10.2025	11,329	0	110,54	0	0	108,22	0	0	24	0	68	43	0,28	0,19	-
14.10.2025	17,591	0	171,105	0	0	167,448	0	0	24	0	68,6	43,6	0,29	0,2	-
15.10.2025	12,357	0	112,595	0	0,004	110,2	0	0,004	24	0	68,5	41,8	0,31	0,2	-
16.10.2025	10,854	0,001	96,48	0	0,033	94,445	0	0,033	24	0	68,2	40,8	0,32	0,21	-
17.10.2025	16,691	0,005	149,61	0	0,055	146,38	0	0,055	24	0	69,1	41,9	0,31	0,21	-
18.10.2025	13,251	0,008	127,01	0	0	124,35	0	0	24	0	68	42,6	0,31	0,21	-
19.10.2025	12,995	0	129,305	0	0	126,569	0	0	24	0	68,4	43,9	0,31	0,21	-
20.10.2025	14,065	0	144,54	0	0	141,356	0	0	24	0	69,8	46,1	0,29	0,2	-
Итого:	287,509	0	2829,275	0	1,269	2770,142	0	1,258	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,67														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	5029,763	50766,56	0	438,268	49639,483	0	434,253	13399	338
20.10.2025	5317,27	53595,835	0	439,537	52409,624	0	435,51	14119	338

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2025 7:33:07