

#166233#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Зоопарк, МАУК

пр. Мира 26, г.Калининград (Зимний сад)

3702

8887

ТВ7 (ASCII)

20107717

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	20,062	0	208,8	0	0,049	204,249	0	0,049	24	0	69,5	46,1	0,29	0,21	-
22.10.2025	12,079	0,008	113,5	0	0	111,091	0	0	24	0	68,5	42,6	0,31	0,21	-
23.10.2025	9,506	0	82,31	0	0	80,552	0	0	24	0	68,7	40,5	0,32	0,21	-
24.10.2025	16,117	0	131,06	0	0,021	128,155	0	0,021	24	0	70,1	40,1	0,31	0,21	-
25.10.2025	14,023	0,003	119,68	0	0,001	117,04	0	0,001	24	0	69,9	41,4	0,31	0,21	-
26.10.2025	11,634	0	103,53	0	0,001	101,247	0	0,001	24	0	69,9	42,5	0,31	0,21	-
27.10.2025	14,276	0	131,02	0	0	128,112	0	0	24	0	70,1	43,5	0,3	0,21	-
28.10.2025	17,961	0	155,71	0	0,011	152,22	0	0,011	24	0	70,6	42,5	0,31	0,21	-
29.10.2025	12,921	0,002	115,99	0	0	113,415	0	0	24	0	70,3	43,1	0,31	0,21	-
30.10.2025	14,779	0	127,69	0	0,023	124,844	0	0,023	24	0	70,3	42	0,31	0,21	-
31.10.2025	17,234	0,003	148,955	0	0,023	145,631	0	0,023	24	0	70,3	42,1	0,3	0,21	-
01.11.2025	11,086	0,003	110,445	0	0,012	107,967	0	0,012	24	0	70,6	46,1	0,31	0,2	-
02.11.2025	4,529	0,003	51,3	0	0,023	50,206	0	0,023	24	0	68,7	47,2	0,32	0,2	-
03.11.2025	8,082	0,005	71,86	0	0,033	70,305	0	0,033	24	0	69,2	41,8	0,32	0,2	-
04.11.2025	18,988	0,005	159,39	0	0	155,804	0	0	24	0	70,7	41,6	0,31	0,21	-
05.11.2025	10,203	0	83,6	0	0	81,767	0	0	24	0	69,7	39,9	0,32	0,2	-
06.11.2025	10,045	0	84,825	0	0,013	82,961	0	0,013	24	0	69,8	40,9	0,31	0,2	-
07.11.2025	14,552	0,002	129,235	0	0	126,369	0	0	24	0	70,2	42,7	0,31	0,2	-
08.11.2025	14,964	0	146,22	0	0	142,956	0	0	24	0	70,4	45,4	0,3	0,21	-
09.11.2025	16,511	0	168,19	0	0	164,43	0	0	24	0	70,4	46,5	0,3	0,21	-
10.11.2025	15,366	0	145,365	0	0	142,123	0	0	24	0	70,3	44,5	0,3	0,21	-
11.11.2025	20,178	0	174,555	0	0,058	170,609	0	0,058	24	0	71	42,7	0,3	0,21	-
12.11.2025	15,141	0,009	136,735	0	0	133,704	0	0	24	0	70,2	43,1	0,3	0,21	-
13.11.2025	11,549	0	100,285	0	0	98,054	0	0	24	0	70,3	42,2	0,31	0,21	-
14.11.2025	14,033	0	119,695	0	0	117,059	0	0	24	0	69,9	41,3	0,31	0,21	-
15.11.2025	16,481	0	155,36	0	0	151,814	0	0	24	0	71,2	45,3	0,3	0,21	-
16.11.2025	19,13	0	175,87	0	0	171,383	0	0	24	0	75,8	49,2	0,29	0,21	-
17.11.2025	18,856	0	178,81	0	0	174,466	0	0	24	0	73,8	48	0,29	0,21	-
18.11.2025	22,885	0	223,7	0	0	218,372	0	0	24	0	72,9	47,9	0,27	0,21	-
19.11.2025	17,465	0	162,995	0	0	159,062	0	0	24	0	73,5	47,3	0,29	0,22	-
20.11.2025	16,54	0	167,705	0	0	163,503	0	0	24	0	75	50,9	0,28	0,21	-
Итого:	457,176	0	4184,385	0	0,268	4089,47	0	0,268	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	109,195														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	5317,27	53595,835	0	439,537	52409,624	0	435,51	14119	338
20.11.2025	5774,444	57780,22	0	439,805	56499,093	0	435,776	14863	338

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:38:00