

#32160#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Машиностроительная 176-186, г. Калининград
4342
4625
ТЭМ-104
1552638
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2023 | 0,882 | 127,578 | 126,156 | 124,984 | 124,047 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 60,5 | 9 | 5,1 | - |
| 25.09.2023 | 0,827 | 119,328 | 118,188 | 116,875 | 116,172 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 60,6 | 9 | 5,1 | - |
| 26.09.2023 | 0,792 | 116,734 | 115,641 | 114,344 | 113,688 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 60,8 | 9 | 5,1 | - |
| 27.09.2023 | 0,817 | 111,891 | 110,812 | 109,578 | 108,938 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 60,5 | 9 | 5,1 | - |
| 28.09.2023 | 0,804 | 111,328 | 110,297 | 109,031 | 108,438 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 60,6 | 9 | 5,1 | - |
| 29.09.2023 | 0,79 | 112,547 | 111,531 | 110,219 | 109,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 60,8 | 9 | 5,1 | - |
| 30.09.2023 | 0,833 | 127,25 | 126,266 | 124,656 | 124,125 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 60,9 | 9 | 5,1 | - |
| 01.10.2023 | 0,888 | 145,438 | 144,25 | 142,5 | 141,781 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 61 | 9 | 5,1 | - |
| 02.10.2023 | 0,849 | 128,188 | 127,219 | 125,578 | 125,062 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 60,8 | 9 | 5,1 | - |
| 03.10.2023 | 0,823 | 116,703 | 115,688 | 114,281 | 113,734 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 60,7 | 9 | 5,1 | - |
| 04.10.2023 | 0,821 | 158,844 | 157,938 | 155,859 | 155,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 59,6 | 9 | 5,1 | - |
| 05.10.2023 | 0,925 | 105,281 | 104,188 | 103,234 | 102,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 56,7 | 9 | 5,1 | - |
| 06.10.2023 | 0,857 | 92,812 | 91,781 | 90,984 | 90,422 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 56,7 | 9 | 5,1 | - |
| 07.10.2023 | 0,84 | 105,078 | 104,109 | 103,062 | 102,547 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 57,2 | 9 | 5,1 | - |
| 08.10.2023 | 0,938 | 108,703 | 107,438 | 106,609 | 105,812 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 56,8 | 9 | 5,1 | - |
| 09.10.2023 | 0,897 | 89,906 | 88,656 | 88,125 | 87,359 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 56,4 | 9 | 5,1 | - |
| 10.10.2023 | 0,962 | 89,859 | 88,562 | 88,047 | 87,281 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 56,1 | 9 | 5,1 | - |
| 11.10.2023 | 0,948 | 86,812 | 85,5 | 85,047 | 84,234 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 56,4 | 9 | 5,1 | - |
| 12.10.2023 | 1,833 | 126,422 | 124,781 | 123,859 | 123,172 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 52,5 | 9 | 5,1 | - |
| 13.10.2023 | 2,178 | 130,672 | 128,953 | 127,969 | 127,391 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 51 | 9 | 5,1 | - |
| 14.10.2023 | 2,033 | 126,547 | 124,719 | 123,922 | 123,172 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 51,7 | 9 | 5,1 | - |
| 15.10.2023 | 2,207 | 142,203 | 140,234 | 139,312 | 138,5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 51,6 | 9 | 5,1 | - |
| 16.10.2023 | 2,511 | 152,469 | 150,328 | 149,359 | 148,516 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 50,8 | 9 | 5,1 | - |
| 17.10.2023 | 2,369 | 140,438 | 138,188 | 137,531 | 136,531 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 50,9 | 9 | 5,1 | - |
| 18.10.2023 | 2,538 | 141,391 | 139,172 | 138,453 | 137,562 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 49,8 | 9 | 5,1 | - |
| 19.10.2023 | 2,788 | 143,344 | 141,172 | 140,359 | 139,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 48,4 | 9 | 5,1 | - |
| 20.10.2023 | 2,954 | 162,578 | 160 | 159,234 | 158,203 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 49,2 | 9 | 5,1 | - |
| 21.10.2023 | 2,756 | 152,047 | 149,25 | 148,938 | 147,562 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 49,2 | 9 | 5,1 | - |
| 22.10.2023 | 2,775 | 133,844 | 131,141 | 131 | 129,734 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 48 | 9 | 5,1 | - |
| 23.10.2023 | 2,679 | 135,031 | 132,297 | 132,172 | 130,844 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 48,6 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 45,114 | 3741,266 | 3694,455 | 3665,121 | 3642,078 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 45,114 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|
| 23.09.2023 | 2700,235 | 242238,094 | 240549,453 | 237291,656 | 237023,844 | 24759,72 | 525,05 |
| 23.10.2023 | 2745,349 | 245979,359 | 244243,906 | 240956,781 | 240665,922 | 25479,72 | 525,05 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2023 7:56:04