

#144251#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: ЖКМР

Адрес: Громовой, 95-97

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00169904

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0хВ454

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Мг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	60,02	49,36	10,66	43,66	42,94	35,98	35,5	7,44	7	7	0,826	0,444	24	0	
24.07.2025	59,86	49,17	10,69	42,61	41,89	35,9	35,42	6,47	7	7	0,764	0,385	24	0	
25.07.2025	59,91	49,37	10,54	44,2	43,48	35,94	35,46	8,02	7	7	0,854	0,478	24	0	
26.07.2025	60,12	49,48	10,64	43,17	42,45	35,94	35,46	6,99	7	7	0,798	0,418	24	0	
27.07.2025	59,97	49,41	10,56	42,99	42,27	35,59	35,11	7,16	7	7	0,801	0,424	24	0	
28.07.2025	60,08	49,41	10,67	43,18	42,46	35,89	35,41	7,05	7	7	0,801	0,421	24	0	
29.07.2025	59,97	49,33	10,64	44,83	44,11	35,63	35,15	8,96	7	7	0,913	0,536	24	0	
30.07.2025	59,79	48,93	10,86	43,46	42,74	35,55	35,07	7,67	7	7	0,84	0,455	24	0	
31.07.2025	59,83	48,95	10,88	43,33	42,6	35,62	35,14	7,46	7	7	0,828	0,442	24	0	
01.08.2025	59,94	49,19	10,75	43,72	43	35,61	35,13	7,87	7	7	0,849	0,471	24	0	
02.08.2025	59,64	48,89	10,75	43,3	42,58	35,49	35,01	7,57	7	7	0,827	0,449	24	0	
03.08.2025	59,61	48,85	10,76	35,79	35,2	29,42	29,03	6,17	7	7	0,681	0,365	24	0	
04.08.2025	54,77	47,83	6,94	12,96	12,79	7,34	7,28	5,51	7	7	0,352	0,296	24	0	
05.08.2025	60,43	49,38	11,05	41,82	41,15	34,07	33,61	7,54	7	7	0,829	0,455	24	0	
06.08.2025	60,19	48,75	11,44	42,89	42,17	34,76	34,28	7,89	7	7	0,865	0,474	24	0	
07.08.2025	60,39	48,93	11,46	43,26	42,54	35,07	34,59	7,95	7	7	0,877	0,478	24	0	
08.08.2025	60,25	48,92	11,33	43,23	42,51	35,4	34,93	7,58	7	7	0,853	0,455	24	0	
09.08.2025	60,24	48,9	11,34	42,56	41,84	35,39	34,91	6,93	7	7	0,815	0,415	24	0	
10.08.2025	59,92	49,32	10,6	44,68	43,96	35,01	34,55	9,41	7	7	0,929	0,564	24	0	
11.08.2025	60,04	49	11,04	44,14	43,42	35,25	34,79	8,63	7	7	0,901	0,515	24	0	
12.08.2025	59,96	49,01	10,95	43,79	43,07	35,45	34,98	8,09	7	7	0,868	0,482	24	0	
13.08.2025	59,89	49,05	10,84	43,28	42,56	35,9	35,42	7,14	7	7	0,812	0,425	24	0	
14.08.2025	60,1	49,14	10,96	42,77	42,05	34,79	34,34	7,71	7	7	0,839	0,46	24	0	
15.08.2025	60,24	49,39	10,85	42,56	41,84	34,86	34,38	7,46	7	7	0,821	0,445	24	0	
16.08.2025	59,87	49,07	10,8	42,18	41,46	34,52	34,07	7,39	7	7	0,81	0,438	24	0	
17.08.2025	59,53	48,71	10,82	43	42,28	34,4	33,96	8,32	7	7	0,861	0,491	24	0	
18.08.2025	59,64	48,66	10,98	41,88	41,17	34,09	33,66	7,51	7	7	0,818	0,447	24	0	
19.08.2025	59,84	48,6	11,24	41,94	41,23	33,8	33,39	7,84	7	7	0,844	0,466	24	0	
20.08.2025	59,53	48,42	11,11	41,15	40,46	32,77	32,41	8,05	7	7	0,84	0,479	24	0	
21.08.2025	59,46	48,06	11,4	40,93	40,25	32,13	31,76	8,49	7	7	0,868	0,502	24	0	
22.08.2025	59,25	47,6	11,65	39,36	38,73	31,18	30,86	7,87	7	7	0,824	0,463	24	0	
23.08.2025	57,77	46,6	11,17	39,51	38,88	30,19	29,94	8,94	7	7	0,853	0,518	24	0	
Итого:				1332,1	1310,08	1078,9	1065	245,08			26,261	14,556	768	0	
Средние:	59,68	48,86	10,82						7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Мг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2524:00	7571,68	7446,42	5823,56	5760,33	1686,09	168,602	100,046	4475	0
23/08/2524:00	8903,81	8756,5	6902,49	6825,33	1931,17	194,863	114,602	5243	0
Итого:	1332,13	1310,08	1078,93	1065	245,08	26,261	14,556	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5252ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

