

#166745#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград

4113

4960

ВКТ-7

00169904

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	2,144	0	283,01	281,31	0	279,65	278,91	0	0	24	0	0	50,7	43	7,67	0,7	0,7	-
24.10.2025	1,958	0	282,56	280,98	0	279,45	278,72	0	0	24	0	0	48,8	41,8	7,02	0,7	0,7	-
25.10.2025	1,924	0	283,07	281,49	0	279,98	279,33	0	0	24	0	0	47,8	40,9	6,88	0,7	0,7	-
26.10.2025	1,959	0	283,71	282,05	0	280,58	279,85	0	0	24	0	0	48,1	41,1	6,99	0,7	0,7	-
27.10.2025	2,052	0	283,94	282,23	0	280,79	279,96	0	0	24	0	0	48,9	41,6	7,33	0,7	0,7	-
28.10.2025	2,012	0	283,94	282,3	0	280,81	280,03	0	0	24	0	0	48,4	41,2	7,18	0,7	0,7	-
29.10.2025	2,007	0	283,96	282,31	0	280,82	280,09	0	0	24	0	0	48,3	41,1	7,17	0,7	0,7	-
30.10.2025	1,998	0	283,65	282,05	0	280,54	279,87	0	0	24	0	0	48,1	41	7,14	0,7	0,7	-
31.10.2025	2,017	0	283,61	282,02	0	280,48	279,84	0	0	24	0	0	48,3	41,1	7,2	0,7	0,7	-
01.11.2025	1,681	0	221,5	223,49	0	219,05	221,79	0	0	24	0	0	48,3	40,4	7,87	0,7	0,7	-
02.11.2025	1,953	0	283,57	282,11	0	280,48	279,95	0	0	24	0	0	47,7	40,7	6,98	0,7	0,7	-
03.11.2025	1,925	0	283,81	282,36	0	280,7	280,2	0	0	24	0	0	47,7	40,8	6,88	0,7	0,7	-
04.11.2025	1,974	0	284,12	282,63	0	280,99	280,43	0	0	24	0	0	48	41	7,05	0,7	0,7	-
05.11.2025	1,914	0	283,71	282,31	0	280,62	280,15	0	0	24	0	0	47,7	40,9	6,84	0,7	0,7	-
06.11.2025	1,892	0	283,82	282,42	0	280,73	280,26	0	0	24	0	0	47,7	40,9	6,76	0,7	0,7	-
07.11.2025	1,986	0	284,08	282,61	0	280,94	280,4	0	0	24	0	0	48,2	41,1	7,1	0,7	0,7	-
08.11.2025	2,194	0	284,88	283,22	0	281,54	280,84	0	0	24	0	0	50	42,2	7,81	0,7	0,7	-
09.11.2025	2,179	0	284,74	283,06	0	281,49	280,73	0	0	24	0	0	49,7	42	7,76	0,7	0,7	-
10.11.2025	2,043	0	283,89	282,41	0	280,76	280,17	0	0	24	0	0	48,4	41	7,3	0,7	0,7	-
11.11.2025	1,99	0	283,87	282,37	0	280,75	280,21	0	0	24	0	0	47,8	40,7	7,09	0,7	0,7	-
12.11.2025	2,022	0	284,2	282,7	0	281,06	280,51	0	0	24	0	0	48,2	41	7,21	0,7	0,7	-
13.11.2025	1,98	0	284,3	282,8	0	281,18	280,61	0	0	24	0	0	47,9	40,9	7,05	0,7	0,7	-
14.11.2025	1,953	0	284,35	282,79	0	281,24	280,63	0	0	24	0	0	47,9	41	6,95	0,7	0,7	-
15.11.2025	2,221	0	285,17	283,38	0	281,82	280,98	0	0	24	0	0	50,2	42,3	7,9	0,7	0,7	-
16.11.2025	2,792	0	287,71	285,44	0	283,55	282,56	0	0	24	0	0	56,1	46,2	9,87	0,7	0,7	-
17.11.2025	2,586	0	286,48	284,43	0	282,58	281,76	0	0	24	0	0	54,1	44,9	9,17	0,7	0,7	-
18.11.2025	2,773	0	287,27	285,02	0	283,18	282,18	0	0	24	0	0	55,7	45,9	9,82	0,7	0,7	-
19.11.2025	2,665	0	287,13	284,98	0	283,17	282,24	0	0	24	0	0	54,7	45,2	9,43	0,7	0,7	-
20.11.2025	2,927	0	288,22	285,9	0	283,88	282,99	0	0	24	0	0	57,2	46,8	10,34	0,7	0,7	-
21.11.2025	2,828	0	287,5	285,29	0	283,31	282,45	0	0	24	0	0	56,1	46,1	10	0,7	0,7	-
22.11.2025	2,549	0	249,74	249,6	0	246,16	247,19	0	0	24	0	0	55,8	45,3	10,45	0,7	0,7	-
23.11.2025	3,155	0	286,81	284,4	0	282,21	281,4	0	0	24	0	0	58,9	47,7	11,2	0,7	0,7	-
Итого:	70,253	0	9012,32	8962,46	0	8904,49	8887,23	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,253																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.10.2025	468,354	30242,08	32259,45	0	29728,24	31918,49	0
23.11.2025	538,607	39254,4	41221,91	0	38632,73	40805,72	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 7:31:54