

#166746#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград

4113

4961

ВКТ-7

00169904

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	0,899	0,538	41,17	31,53	40,5	31,28	9,22	24	0	0	58,6	47,2	11,4	0,7	0,7	-
24.10.2025	0,86	0,506	40,07	31,02	39,43	30,78	8,65	24	0	0	58,7	47,3	11,42	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,907	0,556	40,72	30,72	40,08	30,48	9,6	24	0	0	58,2	46,9	11,37	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,934	0,591	40,7	29,96	40,04	29,69	10,35	24	0	0	57,7	46,4	11,27	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,829	0,478	38,53	29,88	37,9	29,64	8,26	24	0	0	58,2	46,4	11,76	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,848	0,512	37,38	28,12	36,8	27,87	8,93	24	0	0	57,9	46	11,94	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,833	0,501	36,5	27,52	35,94	27,29	8,65	24	0	0	58,2	46	12,19	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,847	0,53	35,94	26,42	35,39	26,18	9,21	24	0	0	57,8	45,7	12,06	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,862	0,507	40,02	30,71	39,39	30,47	8,92	24	0	0	57,3	45,8	11,52	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,901	0,551	39,71	29,72	39,1	29,48	9,62	24	0	0	57,8	46,1	11,71	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,882	0,557	37,05	27,07	36,44	26,81	9,63	24	0	0	58,1	46,1	12	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,819	0,491	36,89	27,94	36,32	27,7	8,62	24	0	0	57,6	45,9	11,68	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,961	0,65	38,94	27,11	38,33	26,85	11,48	24	0	0	57,3	46	11,27	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,739	0,434	32,49	24,61	31,99	24,41	7,58	24	0	0	58,2	45,9	12,31	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,819	0,471	36,76	28,67	36,14	28,34	7,8	24	0	0	60,6	48,4	12,15	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,957	0,556	42,35	33,03	41,65	32,56	9,09	24	0	0	61,2	48,9	12,3	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,908	0,503	41,21	32,66	40,52	32,29	8,23	24	0	0	61,1	48,6	12,5	0,7	0,7	-
09.11.2025	1,053	0,665	43,33	32,06	42,59	31,72	10,87	24	0	0	61,1	48,9	12,21	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,923	0,518	42,2	33,52	41,5	33,07	8,43	24	0	0	61,2	48,9	12,26	0,7	0,7	-
11.11.2025	1,012	0,617	43,37	32,97	42,62	32,58	10,04	24	0	0	61,2	49,1	12,15	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,909	0,512	40,54	31,81	39,86	31,54	8,32	24	0	0	61,2	48,5	12,61	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,917	0,519	40,93	31,97	40,21	31,71	8,5	24	0	0	61,2	48,7	12,49	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,929	0,529	41,14	32,06	40,45	31,8	8,65	24	0	0	61,1	48,6	12,52	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,967	0,58	41,61	31,71	40,93	31,45	9,48	24	0	0	61	48,6	12,41	0,7	0,7	-
16.11.2025	1,049	0,664	42,62	31,27	41,9	31,03	10,87	24	0	0	61	48,6	12,46	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,953	0,56	41,43	31,73	40,74	31,49	9,25	24	0	0	60,6	48,2	12,43	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,954	0,553	41,34	31,8	40,66	31,56	9,1	24	0	0	60,6	48	12,7	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,932	0,534	40,92	31,74	40,23	31,5	8,73	24	0	0	61	48,2	12,71	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,991	0,596	41,67	31,45	40,97	31,2	9,77	24	0	0	61	48,3	12,71	0,7	0,7	-
21.11.2025	0,908	0,502	40,17	31,52	39,5	31,28	8,22	24	0	0	61	48,1	12,95	0,7	0,7	-
22.11.2025	0,977	0,644	34,94	24	34,36	23,76	10,6	24	0	0	60,8	46,8	13,96	0,7	0,7	-
23.11.2025	0,982	0,699	29,83	18,07	29,35	17,83	11,52	24	0	0	60,5	44,5	15,99	0,7	0,7	-
Итого:	29,261	0	1262,47	954,37	1241,83	945,64	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,261															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.10.2025	241,592	10970,63	8449,21	10791,34	8358,69
23.11.2025	270,853	12233,1	9403,58	12033,17	9304,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 7:42:56