

#190847#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград

4113

4961

ВКТ-7

00169904

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	0,918	0,558	35,87	26,36	35,26	26,12	9,14	24	0	0	60,8	47	13,81	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	1,008	0,61	41,67	31,28	40,99	31,04	9,95	24	0	0	61,1	48,2	12,88	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	0,899	0,495	39,79	31,23	39,11	30,99	8,12	24	0	0	60,9	47,9	13,02	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	0,895	0,492	39,71	31,2	39,04	30,96	8,08	24	0	0	60,9	47,9	13	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	0,954	0,559	40,62	31,01	39,93	30,77	9,16	24	0	0	60,9	48,1	12,87	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	1,014	0,62	41,36	30,76	40,66	30,52	10,14	24	0	0	61	48,1	12,9	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	1,015	0,625	41,1	30,4	40,42	30,16	10,26	24	0	0	60,9	47,9	13,01	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	1,005	0,617	41,24	30,66	40,55	30,42	10,13	24	0	0	60,8	48,1	12,76	0,7	0,7	-
02.12.2025	0,907	0,504	39,54	30,89	38,87	30,65	8,22	24	0	0	61	47,7	13,29	0,7	0,7	-
03.12.2025	0,93	0,529	40,14	30,91	39,46	30,67	8,79	24	0	0	60,4	47,4	13,01	0,7	0,7	-
04.12.2025	0,966	0,571	40,5	30,64	39,8	30,4	9,4	24	0	0	60,9	47,9	12,96	0,7	0,7	-
05.12.2025	0,94	0,543	40,04	30,76	39,38	30,52	8,86	24	0	0	61,1	48	13,04	0,7	0,7	-
06.12.2025	0,974	0,594	40,39	30,24	39,71	30	9,71	24	0	0	61	48,3	12,71	0,7	0,7	-
07.12.2025	1,026	0,653	41,18	29,92	40,51	29,68	10,83	24	0	0	60,4	47,9	12,55	0,7	0,7	-
08.12.2025	0,903	0,51	39,21	30,4	38,54	30,16	8,38	24	0	0	60,8	47,9	12,96	0,7	0,7	-
09.12.2025	0,943	0,562	39,98	30,3	39,3	30,06	9,24	24	0	0	60,7	48	12,67	0,7	0,7	-
10.12.2025	0,891	0,512	39,05	30,25	38,38	30,01	8,37	24	0	0	60,8	48,1	12,71	0,7	0,7	-
11.12.2025	0,903	0,522	39,23	30,24	38,55	30	8,55	24	0	0	60,9	48,1	12,74	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,937	0,562	39,66	30,04	38,98	29,8	9,18	24	0	0	60,8	48,1	12,66	0,7	0,7	-
13.12.2025	0,941	0,56	39,38	29,8	38,73	29,56	9,17	24	0	0	60,9	48	12,9	0,7	0,7	-
14.12.2025	0,942	0,566	39,42	29,69	38,77	29,45	9,32	24	0	0	60,6	47,8	12,8	0,7	0,7	-
15.12.2025	0,979	0,598	39,97	29,75	39,3	29,51	9,79	24	0	0	60,8	47,9	12,95	0,7	0,7	-
16.12.2025	0,923	0,54	39,02	29,69	38,36	29,45	8,91	24	0	0	60,7	47,8	12,97	0,7	0,7	-
17.12.2025	0,906	0,518	38,62	29,71	37,96	29,47	8,49	24	0	0	60,9	47,6	13,27	0,7	0,7	-
18.12.2025	0,96	0,579	39	29,03	38,34	28,79	9,55	24	0	0	60,7	47,5	13,18	0,7	0,7	-
19.12.2025	0,95	0,573	38,69	28,9	38,02	28,66	9,36	24	0	0	60,9	47,6	13,27	0,7	0,7	-
20.12.2025	0,929	0,561	37,98	28,4	37,33	28,16	9,17	24	0	0	60,9	47,8	13,1	0,7	0,7	-
Итого:	25,558	0	1072,36	812,46	1054,25	805,98	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,558															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	270,853	12233,1	9403,58	12033,17	9304,33
20.12.2025	296,411	13305,46	10216,04	13087,42	10110,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.12.2025 12:20:44