

#194458#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград
4113
4960
ВКТ-7
00169904
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	2,327	0	283,98	282,07	0	280,46	279,63	0	0	24	0	0	51,4	43,1	8,32	0,7	0,7	5,6
22.12.2025	2,309	0	284,17	282,32	0	280,7	279,9	0	0	24	0	0	51,2	43	8,25	0,7	0,7	3,7
23.12.2025	3,069	0	287,2	284,63	0	282,71	281,64	0	0	24	0	0	58,2	47,4	10,89	0,7	0,7	0
24.12.2025	3,663	0	289,46	286,28	0	284,05	282,8	0	0	24	0	0	64,1	51,2	12,91	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	3,63	0	289,34	286,19	0	284,06	282,79	0	0	24	0	0	63,4	50,6	12,8	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	2,692	0	285	282,79	0	281,09	280,04	0	0	24	0	0	54,7	45,1	9,59	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	2,672	0	284,9	282,72	0	281	280,03	0	0	24	0	0	54,4	44,9	9,53	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	2,304	0	214,45	216,31	0	211,28	214,21	0	0	24	0	0	56,7	45,5	11,22	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	2,956	0	286,37	283,94	0	282,03	281,04	0	0	24	0	0	57,4	46,9	10,5	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	3,313	0	288	285,19	0	283,07	281,93	0	0	24	0	0	61,1	49,4	11,72	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	3,543	0	288,87	285,86	0	283,64	282,42	0	0	24	0	0	63	50,5	12,5	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	3,582	0	289,28	286,19	0	283,89	282,64	0	0	24	0	0	64	51,4	12,64	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	3,183	0	288,26	285,58	0	283,5	282,45	0	0	24	0	0	60	48,8	11,24	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	3,36	0	289,11	286,23	0	284,09	282,91	0	0	24	0	0	61,6	49,8	11,84	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	3,573	0	289,62	286,52	0	284,34	283,07	0	0	24	0	0	63,4	50,8	12,58	0,7	0,7	-4
05.01.2026	3,529	0	289,2	286,19	0	284,04	282,82	0	0	24	0	0	62,7	50,3	12,44	0,7	0,7	-3
06.01.2026	3,622	0	289,37	286,28	0	284,07	282,86	0	0	24	0	0	63,4	50,6	12,76	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	4,008	0	290,69	287,24	0	284,81	283,53	0	0	24	0	0	66,8	52,7	14,08	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	4,249	0	291,27	287,58	0	285,08	283,7	0	0	24	0	0	68,9	54	14,92	0,7	0,7	-11
09.01.2026	4,219	0	291,05	287,4	0	284,87	283,58	0	0	24	0	0	68,7	53,9	14,82	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	3,764	0	289,58	286,36	0	284,04	282,83	0	0	24	0	0	64,8	51,6	13,27	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	3,574	0	288,97	285,99	0	283,76	282,63	0	0	24	0	0	62,8	50,2	12,61	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	3,785	0	289,77	286,57	0	284,27	283,06	0	0	24	0	0	64,5	51,2	13,34	0,7	0,7	-
13.01.2026	4,062	0	290,68	287,2	0	284,8	283,48	0	0	24	0	0	66,9	52,6	14,28	0,7	0,7	-
14.01.2026	4,168	0	291,12	287,5	0	285,07	283,76	0	0	24	0	0	67,9	53,3	14,64	0,7	0,7	-
15.01.2026	3,154	0	247,23	246,84	0	242,91	244,07	0	0	24	0	0	61,9	48,7	13,14	0,7	0,7	-
16.01.2026	3,989	0	289,37	286,15	0	283,65	282,54	0	0	24	0	0	66,1	52	14,08	0,7	0,7	-
17.01.2026	4,137	0	290,08	286,65	0	284,1	282,89	0	0	24	0	0	67,6	53	14,58	0,7	0,7	-
18.01.2026	4,359	0	290,64	287,06	0	284,37	283,17	0	0	24	0	0	69,3	54	15,33	0,7	0,7	-
19.01.2026	4,413	0	291,68	287,97	0	285,28	283,99	0	0	24	0	0	70	54,5	15,48	0,7	0,7	-
20.01.2026	4,162	0	290,2	286,79	0	284,2	283,01	0	0	24	0	0	67,7	53,1	14,66	0,7	0,7	-
21.01.2026	4,15	0	290,39	287,02	0	284,38	283,24	0	0	24	0	0	67,8	53,2	14,61	0,7	0,7	-
22.01.2026	4,554	0	291,88	288,15	0	285,3	284,08	0	0	24	0	0	71	55,1	15,96	0,7	0,7	-
23.01.2026	4,338	0	290,9	287,4	0	284,65	283,53	0	0	24	0	0	69,1	53,8	15,26	0,7	0,7	-
Итого:	122,412	0	9712,08	9615,16	0	9533,56	9500,27	0	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	122,412																	

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

816
816

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.12.2025	611,772	46871,9	48786,26	0	46141,15	48295,73	0
23.01.2026	734,184	56583,98	58401,42	0	55674,71	57796	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2026 13:17:53