

#194457#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград
4113
4961
ВКТ-7
00169904
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	1,005	0,642	39,38	28,4	38,72	28,16	10,56	24	0	0	60,6	47,7	12,98	0,7	0,7	5,6
22.12.2025	0,933	0,553	38,4	28,93	37,74	28,69	9,05	24	0	0	60,9	47,6	13,33	0,7	0,7	3,7
23.12.2025	1,007	0,627	39,32	28,67	38,66	28,43	10,23	24	0	0	61	47,6	13,39	0,7	0,7	0
24.12.2025	1,045	0,658	39,77	28,58	39,09	28,34	10,75	24	0	0	61	47,3	13,74	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	1,019	0,633	39,34	28,55	38,67	28,31	10,36	24	0	0	61	47,3	13,7	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	0,925	0,536	37,85	28,63	37,19	28,39	8,8	24	0	0	60,8	47,2	13,64	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	0,973	0,589	38,75	28,57	38,1	28,33	9,77	24	0	0	60,4	47	13,43	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	0,986	0,615	38,68	27,98	38,05	27,74	10,31	24	0	0	59,7	46,4	13,32	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	1,03	0,658	39,41	28,18	38,75	27,94	10,81	24	0	0	60,7	47,2	13,47	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	1	0,612	38,78	28,36	38,12	28,12	10	24	0	0	61	47,2	13,82	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	1,149	0,776	40,77	27,62	40,1	27,38	12,72	24	0	0	61	47,5	13,54	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	0,789	0,391	35,33	28,55	34,75	28,31	6,44	24	0	0	60,8	46,8	14,04	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	0,932	0,544	37,56	28,25	36,92	28,01	8,91	24	0	0	60,8	46,9	13,88	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	0,909	0,518	37,28	28,39	36,64	28,15	8,49	24	0	0	60,8	47	13,9	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	1,117	0,737	40,22	27,72	39,55	27,48	12,07	24	0	0	61	47,1	13,84	0,7	0,7	-4
05.01.2026	0,973	0,586	37,97	27,94	37,32	27,7	9,62	24	0	0	60,9	46,9	13,99	0,7	0,7	-3
06.01.2026	1,005	0,618	38,54	28,03	37,91	27,79	10,12	24	0	0	60,9	46,9	14,03	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	1,009	0,615	38,54	28,06	37,9	27,82	10,08	24	0	0	60,9	46,8	14,15	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	1,028	0,627	38,68	28	38,04	27,76	10,28	24	0	0	60,9	46,4	14,43	0,7	0,7	-11
09.01.2026	1,028	0,636	38,68	27,83	38,02	27,59	10,43	24	0	0	60,8	46,7	14,19	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	1,008	0,616	38,4	27,89	37,77	27,65	10,12	24	0	0	60,9	46,7	14,16	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	1,07	0,686	39,27	27,6	38,62	27,36	11,26	24	0	0	60,9	46,9	14,06	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	1,02	0,631	38,72	27,98	38,06	27,74	10,32	24	0	0	60,9	46,9	14,06	0,7	0,7	-
13.01.2026	1,016	0,616	38,67	28,17	38	27,93	10,07	24	0	0	60,9	46,6	14,35	0,7	0,7	-
14.01.2026	0,97	0,564	37,95	28,34	37,3	28,1	9,2	24	0	0	60,9	46,4	14,55	0,7	0,7	-
15.01.2026	1,015	0,624	38,63	27,96	37,96	27,72	10,24	24	0	0	60,9	46,8	14,14	0,7	0,7	-
16.01.2026	1,026	0,632	38,82	28,05	38,16	27,81	10,35	24	0	0	60,9	46,8	14,17	0,7	0,7	-
17.01.2026	1,059	0,66	38,97	27,75	38,32	27,51	10,81	24	0	0	60,9	46,4	14,48	0,7	0,7	-
18.01.2026	1,06	0,661	38,98	27,72	38,32	27,48	10,84	24	0	0	60,9	46,4	14,56	0,7	0,7	-
19.01.2026	0,97	0,571	37,81	28,05	37,17	27,81	9,36	24	0	0	60,9	46,4	14,43	0,7	0,7	-
20.01.2026	1,022	0,627	38,74	28,06	38,08	27,82	10,26	24	0	0	60,9	46,5	14,39	0,7	0,7	-
21.01.2026	0,919	0,536	38,91	29,73	38,25	29,45	8,8	24	0	0	60,9	47,9	13,01	0,7	0,7	-
22.01.2026	1,062	0,609	45,49	35,19	44,73	34,74	9,99	24	0	0	61,1	48,1	12,98	0,7	0,7	-
23.01.2026	1,008	0,523	45,13	36,35	44,37	35,87	8,5	24	0	0	61,1	47,4	13,66	0,7	0,7	-
Итого:	34,087	0	1327,74	974,08	1305,35	965,43	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,087															

Общее время работы системы, ч816

Период нормальной работы системы, ч816

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.12.2025	296,411	13305,46	10216,04	13087,42	10110,31
23.01.2026	330,498	14633,2	11190,12	14392,77	11075,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:29:10