

#163053#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 19.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)

Камская 2-2А, Калининград (спортзал)

4609

8027

ТВ7 (АСЦП)

17048345

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,065	0	1,719	0	0	1,692	0	0	24	0	58,4	49,2	0,45	0,37	-
22.09.2025	0,066	0	1,788	0	0	1,76	0	0	24	0	58,3	49,4	0,45	0,37	-
23.09.2025	0,073	0	1,916	0	0	1,885	0	0	24	0	58,9	49,7	0,45	0,37	-
24.09.2025	0,07	0	1,825	0	0	1,796	0	0	24	0	58,6	49,3	0,45	0,37	-
25.09.2025	0,071	0	1,869	0	0	1,839	0	0	24	0	58,7	49,5	0,44	0,35	-
26.09.2025	0,072	0	1,785	0	0	1,756	0	0	24	0	58,9	49,2	0,44	0,35	-
27.09.2025	0,072	0	1,839	0	0	1,809	0	0	24	0	59,4	49,9	0,44	0,35	-
28.09.2025	0,071	0	1,809	0	0	1,78	0	0	24	0	59,4	49,9	0,44	0,35	-
29.09.2025	0,072	0	1,961	0	0	1,929	0	0	24	0	59,5	50,5	0,43	0,35	-
30.09.2025	0,355	0	3,808	0	0	3,737	0	0	24	0	63,6	40,9	0,44	0,35	-
01.10.2025	0,509	0	5,069	0	0	4,971	0	0	24	0	65	40,6	0,44	0,35	-
02.10.2025	0,567	0	5,844	0	0	5,728	0	0	24	0	66	42,3	0,44	0,36	-
03.10.2025	0,572	0	5,635	0	0	5,519	0	0	24	0	67,3	42,5	0,43	0,36	-
04.10.2025	0,526	0	4,936	0	0	4,833	0	0	24	0	67,7	41,7	0,44	0,37	-
05.10.2025	0,447	0	4,297	0	0	4,214	0	0	24	0	64,8	39,5	0,45	0,37	-
06.10.2025	0,446	0	4,283	0	0	4,202	0	0	24	0	64,4	39	0,46	0,37	-
07.10.2025	0,47	0	4,824	0	0	4,728	0	0	24	0	66	42,3	0,48	0,38	-
08.10.2025	0,454	0	4,747	0	0	4,658	0	0	24	0	64,1	40,8	0,48	0,37	-
09.10.2025	0,38	0	4,419	0	0	4,345	0	0	24	0	60,6	39,8	0,43	0,35	-
10.10.2025	0,432	0	4,352	0	0	4,273	0	0	24	0	63	38,9	0,48	0,38	-
11.10.2025	0,405	0	3,963	0	0	3,889	0	0	24	0	63,9	39	0,48	0,38	-
12.10.2025	0,421	0	4,496	0	0	4,415	0	0	24	0	63	40,2	0,48	0,38	-
13.10.2025	0,503	0	5,374	0	0	5,275	0	0	24	0	63,4	40,7	0,48	0,38	-
14.10.2025	0,506	0	5,224	0	0	5,123	0	0	24	0	65,4	41,9	0,48	0,38	-
15.10.2025	0,508	0	4,904	0	0	4,81	0	0	24	0	64,7	39,5	0,47	0,38	-
16.10.2025	0,446	0	4,444	0	0	4,362	0	0	24	0	63,9	39,5	0,48	0,38	-
17.10.2025	0,458	0	4,361	0	0	4,279	0	0	24	0	64,5	38,9	0,49	0,38	-
18.10.2025	0,545	0	5,609	0	0	5,497	0	0	24	0	66,2	42,5	0,49	0,38	-
19.10.2025	0,555	0	5,662	0	0	5,55	0	0	24	0	66,3	42,4	0,49	0,38	-
Итого:	10,137	0	112,762	0	0	110,654	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,421														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	4,714	136,27	0	0	134,104	0	0	2073	75
19.10.2025	14,849	249,029	0	0	244,759	0	0	2769	75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 8:43:32