

#166470#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Камская 2-2А, Калининград (спортзал)
4609
8027
ТВ7 (АССII)
17048345
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.10.2025	0,621	0	6,81	0	0	6,673	0	0	24	0	66,7	44,5	0,49	0,38	-
21.10.2025	0,577	0	6,162	0	0	6,037	0	0	24	0	66,9	44,1	0,49	0,38	-
22.10.2025	0,494	0	4,892	0	0	4,796	0	0	24	0	65,9	41,3	0,49	0,38	-
23.10.2025	0,422	0	4,068	0	0	3,99	0	0	24	0	64,6	39,4	0,5	0,38	-
24.10.2025	0,438	0	4,056	0	0	3,979	0	0	24	0	64,9	38,6	0,5	0,38	-
25.10.2025	0,497	0	5,056	0	0	4,957	0	0	24	0	65,3	41,3	0,5	0,39	-
26.10.2025	0,515	0	5,062	0	0	4,963	0	0	24	0	65,8	41	0,49	0,39	-
27.10.2025	0,555	0	5,532	0	0	5,423	0	0	24	0	66	41,5	0,49	0,39	-
28.10.2025	0,513	0	5,119	0	0	5,02	0	0	24	0	65,1	40,7	0,49	0,39	-
29.10.2025	0,506	0	5,031	0	0	4,934	0	0	24	0	65,2	40,7	0,48	0,39	-
30.10.2025	0,487	0	4,664	0	0	4,572	0	0	24	0	66,1	40,7	0,49	0,39	-
31.10.2025	0,521	0	5,089	0	0	4,989	0	0	24	0	65,7	40,8	0,5	0,39	-
01.11.2025	0,554	0	5,634	0	0	5,521	0	0	24	0	66,4	42,5	0,5	0,4	-
02.11.2025	0,457	0	4,784	0	0	4,693	0	0	24	0	64,3	41,1	0,49	0,4	-
03.11.2025	0,464	0	4,66	0	0	4,571	0	0	24	0	64,6	40,3	0,5	0,39	-
04.11.2025	0,508	0	5,28	0	0	5,178	0	0	24	0	65,2	41,8	0,5	0,4	-
05.11.2025	0,442	0	4,431	0	0	4,349	0	0	24	0	63,6	39,4	0,49	0,39	-
06.11.2025	0,476	0	4,715	0	0	4,627	0	0	24	0	64,2	39,6	0,48	0,38	-
07.11.2025	0,564	0	5,66	0	0	5,548	0	0	24	0	65,7	41,5	0,48	0,38	-
08.11.2025	0,626	0	6,345	0	0	6,213	0	0	24	0	67,6	43,5	0,47	0,37	-
09.11.2025	0,618	0	6,232	0	0	6,105	0	0	24	0	67,1	43	0,47	0,37	-
10.11.2025	0,575	0	5,86	0	0	5,743	0	0	24	0	66,5	42,6	0,47	0,37	-
11.11.2025	0,545	0	5,231	0	0	5,126	0	0	24	0	66,4	41,1	0,47	0,37	-
12.11.2025	0,557	0	5,45	0	0	5,339	0	0	24	0	67,1	42,2	0,48	0,38	-
13.11.2025	0,478	0	4,668	0	0	4,577	0	0	24	0	65,5	40,6	0,47	0,37	-
14.11.2025	0,499	0	5,079	0	0	4,983	0	0	24	0	64,5	40,6	0,48	0,38	-
15.11.2025	0,666	0	7,067	0	0	6,917	0	0	24	0	68,5	45,5	0,47	0,38	-
16.11.2025	0,781	0	8,731	0	0	8,539	0	0	24	0	70	48,1	0,47	0,38	-
17.11.2025	0,689	0	7,281	0	0	7,129	0	0	24	0	67,9	44,9	0,47	0,38	-
18.11.2025	0,714	0	7,714	0	0	7,548	0	0	24	0	69	46,4	0,47	0,37	-
19.11.2025	0,681	0	6,939	0	0	6,791	0	0	24	0	68,8	44,9	0,47	0,38	-
20.11.2025	0,765	0	9,938	0	0	9,719	0	0	24	0	69,9	51,2	0,48	0,39	-
Итого:	17,805	0	183,24	0	0	179,549	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,253														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.10.2025	14,849	249,029	0	0	244,759	0	0	2769	75
20.11.2025	32,654	432,267	0	0	424,311	0	0	3537	75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:34:20