#163284#

Отчёт по теплопотреблению за период с 02.10.2025 по 20.10.2025

Потребитель	Государственная собственность, ГПКО
Адрес потребителя	Геологическая 1, Калининград
Номер абонента	4602
Порядковый номер	6942
Тип теплосчётчика	TB7 (ASCII)
Заводской номер	15026376
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
03.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,5	15,9	0,38	0,25	-
04.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15	15,5	0,41	0,25	-
05.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,1	15,3	0,41	0,25	-
06.10.2025	5,652	0	55,66	0	0	54,488	0	0	24	0	68,1	43,4	0,37	0,26	-
07.10.2025	10,634	0	115,265	0	0	112,796	0	0	24	0	68,8	46,3	0,35	0,27	-
08.10.2025	9,698	0	103	0	0	100,815	0	0	24	0	68,4	45,5	0,33	0,27	-
09.10.2025	9,875	0	111,995	0	0	109,641	0	0	24	0	68,1	46,6	0,34	0,27	-
10.10.2025	9,889	0	113,81	0	0	111,402	0	0	24	0	68,4	47,2	0,34	0,26	-
11.10.2025	9,871	0	116,47	0	0	113,972	0	0	24	0	68,8	48,2	0,34	0,26	-
12.10.2025	9,715	0	115,52	0	0	113,058	0	0	24	0	68,7	48,2	0,34	0,26	-
13.10.2025	9,583	0	112,17	0	0	109,798	0	0	24	0	68,4	47,6	0,34	0,27	-
14.10.2025	9,752	0	114,495	0	0	112,068	0	0	24	0	68,6	47,8	0,35	0,28	-
15.10.2025	10,267	0	124,055	0	0	121,375	0	0	24	0	69,2	49	0,37	0,28	-
16.10.2025	10,397	0	129,5	0	0	126,701	0	0	24	0	69,2	49,6	0,38	0,28	-
17.10.2025	10,607	0	136,245	0	0	133,295	0	0	24	0	69,2	50,3	0,39	0,28	-
18.10.2025	9,873	0	124,635	0	0	121,998	0	0	24	0	68,4	49,1	0,38	0,28	-
19.10.2025	9,781	0	118,49	0	0	115,967	0	0	24	0	68,7	48,5	0,37	0,29	-
20.10.2025	10,02	0	113,89	0	0	111,391	0	0	24	0	69,8	48,3	0,35	0,28	-
Итого:	145,614	0	1705,2	0	0	1668,765	0	0	432	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,779														

Общее время работы системы, ч	432
Период нормальной работы системы, ч	432

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
02.10.2025	2033,18	22137,3	0	0	21626,103	0	0	11761	174
20.10.2025	2178,794	23842,5	0	0	23294,869	0	0	12193	174

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2025 10:17:33