

#144368#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
9 Апреля, 60, Калининград, Учебно-лабораторный корпус №13
3770

Заводской номер счётчика 24216941	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	279,749	275,34	4.409	1.053

Подпись исполнителя _____



#144367#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 24216941
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,144	0	6,291	6,336	0	6,194	6,256	0	24	0	57,6	52,1	0,39	0,31
22.07.2025	-	0,149	0	6,371	6,418	0	6,273	6,337	0	24	0	57,6	51,9	0,39	0,31
23.07.2025	-	0,131	0	5,824	5,87	0	5,734	5,796	0	24	0	57,6	52,2	0,39	0,31
24.07.2025	-	0,145	0	6,268	6,316	0	6,173	6,237	0	22	2	57,5	52	0,39	0,31
25.07.2025	-	0,145	0	6,274	6,321	0	6,178	6,242	0	24	0	57,6	52	0,4	0,31
26.07.2025	-	0,13	0	6,156	6,207	0	6,062	6,127	0	24	0	57,6	52,5	0,4	0,31
27.07.2025	-	0,129	0	6,192	6,24	0	6,097	6,16	0	24	0	57,6	52,5	0,4	0,31
28.07.2025	-	0,139	0	6,166	6,215	0	6,071	6,137	0	24	0	57,6	52,2	0,4	0,31
29.07.2025	-	0,152	0	6,317	6,363	0	6,219	6,283	0	24	0	57,6	51,8	0,39	0,31
30.07.2025	-	0,15	0	6,411	6,465	0	6,313	6,384	0	24	0	57,5	51,9	0,38	0,31
31.07.2025	-	0,194	0	6,306	6,359	0,243	6,209	6,279	0,24	24	0	57,6	52	0,39	0,31
01.08.2025	-	0,143	0,043	6,17	6,222	0	6,075	6,144	0	24	0	57,6	52	0,39	0,31
02.08.2025	-	0,129	0	6,242	6,285	0	6,147	6,204	0	24	0	57,5	52,5	0,4	0,31
03.08.2025	-	0,129	0	6,326	6,359	0	6,229	6,277	0	24	0	57,4	52,5	0,39	0,31
04.08.2025	-	0,149	0	6,109	6,136	0	6,016	6,06	0	24	0	57,7	51,8	0,39	0,31
05.08.2025	-	0,151	0	6,345	6,365	0,017	6,248	6,285	0,017	24	0	57,5	51,9	0,39	0,31
06.08.2025	-	0,142	0,003	6,423	6,439	0	6,324	6,358	0	24	0	57,5	52,1	0,39	0,31
07.08.2025	-	0,149	0	6,34	6,352	0	6,243	6,272	0	24	0	57,6	51,9	0,39	0,31
08.08.2025	-	0,151	0	6,413	6,424	0	6,316	6,343	0	24	0	57,5	51,8	0,39	0,31
09.08.2025	-	0,131	0	6,432	6,444	0	6,334	6,361	0	24	0	57,5	52,5	0,39	0,31
10.08.2025	-	0,132	0	6,379	6,387	0	6,282	6,306	0	24	0	57,5	52,5	0,39	0,32
11.08.2025	-	0,13	0	6,353	6,359	0	6,256	6,277	0	24	0	57,5	52,5	0,39	0,32
12.08.2025	-	0,132	0	6,477	6,479	0	6,378	6,396	0	24	0	57,5	52,5	0,39	0,32
13.08.2025	-	0,142	0	6,222	6,221	0	6,127	6,143	0	24	0	57,6	52,1	0,4	0,32
14.08.2025	-	0,147	0	6,381	6,384	0	6,283	6,303	0	24	0	57,6	52	0,4	0,32
15.08.2025	-	0,139	0	6,212	6,216	0	6,116	6,137	0	24	0	57,6	52,2	0,39	0,32
16.08.2025	-	0,13	0	6,148	6,152	0	6,054	6,072	0	24	0	57,6	52,5	0,39	0,32
17.08.2025	-	0,129	0	6,307	6,308	0	6,211	6,227	0	24	0	57,5	52,5	0,4	0,32
18.08.2025	-	0,154	0	6,339	6,331	0	6,242	6,252	0	24	0	57,6	51,7	0,4	0,32
19.08.2025	-	0,145	0	6,398	6,386	0	6,3	6,306	0	24	0	57,5	52	0,38	0,31
20.08.2025	-	0,148	0	6,408	6,402	0	6,31	6,321	0	24	0	57,6	52	0,38	0,31
Итого:	-	4,41	0,046	195	195,761	0,26	192,014	193,282	0,257	742	2	57,56	52,15	0,39	0,31

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	275,34	3372,257	3344,455	0	3298,775	3306,323	0	4013	5
20.08.2025	279,749	3567,258	3540,218	0,26	3490,789	3499,604	0,257	4755	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения