

#146290#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
9 Апреля, 60, Калининград, Учебно-лабораторный корпус №13
3770

Заводской номер счётчика 24216941	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	284,667	279,749	4.918	1.175

Подпись исполнителя



#146289#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 24216941
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,155	0	6,404	6,394	0	6,306	6,314	0	24	0	57,5	51,7	0,39	0,31
22.08.2025	-	0,164	0	6,385	6,37	0	6,287	6,291	0	24	0	57,6	51,4	0,39	0,31
23.08.2025	-	0,138	0	6,517	6,504	0	6,418	6,421	0	24	0	57,5	52,3	0,39	0,31
24.08.2025	-	0,137	0	6,603	6,591	0	6,503	6,506	0	24	0	57,5	52,4	0,39	0,31
25.08.2025	-	0,173	0	7,056	7,037	0	6,948	6,95	0	24	0	57,6	51,7	0,39	0,31
26.08.2025	-	0,171	0	6,753	6,737	0	6,649	6,654	0	24	0	57,6	51,5	0,39	0,31
27.08.2025	-	0,168	0	6,843	6,822	0	6,738	6,737	0	24	0	57,5	51,6	0,38	0,31
28.08.2025	-	0,167	0	6,892	6,868	0	6,787	6,783	0	24	0	57,5	51,6	0,39	0,31
29.08.2025	-	0,164	0	6,68	6,657	0	6,578	6,575	0	24	0	57,6	51,6	0,39	0,31
30.08.2025	-	0,144	0	6,578	6,558	0	6,478	6,475	0	24	0	57,5	52,2	0,39	0,31
31.08.2025	-	0,141	0	6,542	6,521	0	6,442	6,437	0	24	0	57,5	52,3	0,39	0,31
01.09.2025	-	0,161	0	6,585	6,56	0	6,484	6,478	0	24	0	57,6	51,7	0,39	0,31
02.09.2025	-	0,17	0	6,629	6,602	0	6,527	6,521	0	24	0	57,6	51,3	0,39	0,31
03.09.2025	-	0,157	0	6,479	6,454	0,001	6,38	6,374	0,001	24	0	57,6	51,8	0,39	0,31
04.09.2025	-	0,163	0	6,409	6,384	0	6,311	6,305	0	24	0	57,6	51,5	0,4	0,31
05.09.2025	-	0,164	0	6,343	6,316	0	6,246	6,238	0	24	0	57,6	51,4	0,4	0,31
06.09.2025	-	0,141	0	6,353	6,332	0	6,256	6,252	0	24	0	57,6	52,2	0,4	0,31
07.09.2025	-	0,134	0	6,394	6,372	0	6,296	6,29	0	24	0	57,5	52,4	0,4	0,31
08.09.2025	-	0,161	0	6,281	6,253	0	6,185	6,175	0	24	0	57,7	51,4	0,4	0,31
09.09.2025	-	0,177	0	6,463	6,433	0	6,364	6,356	0	24	0	57,6	51	0,4	0,31
10.09.2025	-	0,161	0	6,589	6,567	0	6,489	6,485	0	24	0	57,6	51,7	0,4	0,31
11.09.2025	-	0,163	0	6,564	6,536	0	6,464	6,455	0	24	0	57,5	51,5	0,4	0,31
12.09.2025	-	0,159	0	6,455	6,424	0	6,356	6,344	0	24	0	57,6	51,6	0,4	0,31
13.09.2025	-	0,147	0	6,434	6,4	0	6,336	6,32	0	24	0	57,6	52	0,4	0,31
14.09.2025	-	0,138	0	6,556	6,518	0	6,457	6,435	0	24	0	57,4	52,4	0,39	0,31
15.09.2025	-	0,169	0	6,641	6,598	0	6,54	6,517	0	24	0	57,5	51,4	0,4	0,31
16.09.2025	-	0,165	0	6,583	6,539	0	6,483	6,458	0	24	0	57,5	51,4	0,4	0,32
17.09.2025	-	0,171	0	6,732	6,684	0	6,629	6,602	0	24	0	57,5	51,3	0,4	0,32
18.09.2025	-	0,172	0	6,797	6,747	0	6,692	6,664	0	24	0	57,5	51,4	0,4	0,32
19.09.2025	-	0,166	0	6,543	6,494	0	6,443	6,414	0	24	0	57,6	51,5	0,4	0,32
20.09.2025	-	0,157	0	6,651	6,602	0	6,549	6,519	0	24	0	57,5	51,8	0,4	0,32
Итого:	-	4,918	0	203,734	202,874	0,001	200,621	200,345	0,001	744	0	57,55	51,71	0,39	0,31

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	279,749	3567,258	3540,218	0,26	3490,789	3499,604	0,257	4755	7
20.09.2025	284,667	3770,996	3743,091	0,261	3691,406	3699,948	0,258	5499	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения