

#150885#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
9 Апреля, 60, Калининград, Учебно-лабораторный корпус №13
3770

Заводской номер счётчика 24216941	Показания прибора, ГДж 20.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	336,485	284,667	51.818	12.377

Подпись исполнителя _____



#150884#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 3770
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 24216941
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,136	0	6,481	6,437	0	6,381	6,355	0	24	0	57,5	52,4	0,4	0,32
22.09.2025	-	0,182	0	6,761	6,709	0	6,658	6,628	0	24	0	57,5	51	0,4	0,32
23.09.2025	-	0,182	0	6,734	6,683	0	6,631	6,602	0	24	0	57,6	51,1	0,4	0,32
24.09.2025	-	0,162	0	6,708	6,66	0	6,605	6,577	0	24	0	57,5	51,7	0,39	0,32
25.09.2025	-	0,182	0	6,947	6,897	0	6,841	6,813	0	24	0	57,5	51,1	0,39	0,32
26.09.2025	-	0,183	0	7,095	7,044	0	6,987	6,958	0	24	0	57,4	51,1	0,39	0,32
27.09.2025	-	0,15	0	6,754	6,71	0	6,651	6,625	0	24	0	57,5	52,1	0,39	0,32
28.09.2025	-	0,155	0	6,896	6,847	0	6,79	6,761	0	24	0	57,5	52,1	0,39	0,32
29.09.2025	-	0,169	0	5,429	5,379	0	5,343	5,314	0	24	0	58,6	51	0,39	0,32
30.09.2025	-	0,172	0	3,946	3,902	0	3,88	3,857	0	24	0	60,4	49,8	0,39	0,32
01.10.2025	-	0,176	0	3,705	3,667	0	3,642	3,625	0	24	0	60,9	49,4	0,4	0,31
02.10.2025	-	1,188	0	12,713	12,547	0,011	12,448	12,429	0,011	24	0	67,9	45,2	0,44	0,34
03.10.2025	-	3,252	0,002	30,855	30,445	0	30,17	30,166	0	24	0	70,3	44,6	0,44	0,35
04.10.2025	-	3,098	0	28,994	28,608	0	28,346	28,348	0	24	0	70,6	44,5	0,45	0,36
05.10.2025	-	2,681	0	23,117	22,799	0	22,604	22,614	0	24	0	70,4	42,1	0,45	0,36
06.10.2025	-	2,599	0	21,735	21,427	0	21,25	21,26	0	24	0	70,5	41,3	0,46	0,36
07.10.2025	-	2,664	0	23,204	22,882	0	22,69	22,695	0	24	0	70,2	42,2	0,46	0,36
08.10.2025	-	2,644	0	23,309	22,991	0	22,798	22,803	0	24	0	69,9	42,2	0,46	0,36
09.10.2025	-	2,311	0	19,12	18,854	0	18,702	18,716	0	24	0	69,7	40,2	0,46	0,36
10.10.2025	-	2,39	0	20,063	19,789	0	19,623	19,639	0	24	0	69,8	40,7	0,46	0,36
11.10.2025	-	2,268	0	18,836	18,576	0	18,422	18,437	0	24	0	69,9	40,5	0,46	0,36
12.10.2025	-	2,343	0	19,916	19,645	0	19,481	19,494	0	24	0	69,6	40,9	0,46	0,36
13.10.2025	-	2,677	0	23,537	23,219	0	23,021	23,029	0	24	0	69,9	42,2	0,45	0,36
14.10.2025	-	2,807	0	25,174	24,831	0	24,616	24,619	0	24	0	70,3	43,1	0,45	0,36
15.10.2025	-	2,601	0	22,656	22,345	0	22,156	22,165	0	24	0	70,1	42,1	0,45	0,36
16.10.2025	-	2,611	0	22,16	21,857	0	21,665	21,683	0	24	0	70,5	41,7	0,45	0,36
17.10.2025	-	2,56	0	21,628	21,341	0	21,146	21,174	0	24	0	70,5	41,6	0,46	0,36
18.10.2025	-	2,918	0	26,569	26,231	0	25,97	25,996	0	24	0	70,9	44,1	0,45	0,36
19.10.2025	-	2,97	0	30,446	30,09	0	29,792	29,805	0	24	0	69	45,2	0,43	0,36
20.10.2025	-	3,389	0	35,095	34,68	0	34,312	34,325	0	24	0	70,4	46,8	0,44	0,37
Итого:	-	51,82	0,002	516,583	510,092	0,011	505,621	505,512	0,011	720	0	65,68	45,8	0,43	0,34

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	284,667	3770,996	3743,091	0,261	3691,406	3699,948	0,258	5499	7
20.10.2025	336,485	4287,575	4253,179	0,272	4197,025	4205,459	0,269	6219	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения