

#121642#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Соммера 23, Калининград, Учебно-воспитательный корпус №1 (общежитие)
Номер абонента 3770
Порядковый номер 1142
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32571
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2025	3,329	142,52	141,48	24	0	80,4	60,2	-
22.02.2025	3,054	141,13	139,83	24	0	77,1	58,3	-
23.02.2025	3,13	143,33	142	24	0	75,8	56,6	-
24.02.2025	2,929	131,93	131,27	24	0	73,3	54,3	-
25.02.2025	3,045	140,23	139,49	24	0	72,1	53,5	-
26.02.2025	2,784	118,29	117,46	24	0	71,6	51,4	-
27.02.2025	2,709	111,95	111,32	24	0	71,5	50,8	-
28.02.2025	2,834	130,58	129,59	24	0	71,4	53	-
01.03.2025	2,916	133,16	132,14	24	0	73,3	54,3	-
02.03.2025	2,744	118,81	117,98	24	0	72,3	52,6	-
03.03.2025	2,667	110,34	109,6	24	0	71,8	51,3	-
04.03.2025	2,533	95,58	95,17	24	0	71,5	49	-
05.03.2025	2,321	82,8	82,44	24	0	71,3	47,3	-
06.03.2025	2,388	84,82	84,37	24	0	71,2	47,2	-
07.03.2025	2,27	93,58	93,04	24	0	71,1	49,4	-
08.03.2025	2,321	102,29	101,84	24	0	71,2	49,9	-
09.03.2025	2,246	90,91	90,4	24	0	71,3	48,1	-
10.03.2025	2,09	73,17	72,88	24	0	71	46,8	-
11.03.2025	2,635	117,55	116,65	24	0	71,1	52,2	-
12.03.2025	2,496	104	103,33	24	0	71,4	50,9	-
13.03.2025	2,659	121,16	120,15	24	0	72,6	53,7	-
14.03.2025	2,893	135,82	134,48	24	128	74,2	55,5	-
15.03.2025	2,782	139,09	137,64	24	0	75,3	57,3	-
16.03.2025	2,951	137,58	136,49	24	0	75,2	56,3	-
17.03.2025	3,118	140,27	139,08	24	0	76,1	56,9	-
18.03.2025	2,772	123,16	122,26	24	0	73,5	54	-
19.03.2025	2,624	118,29	117,56	24	0	71,9	52,5	-
20.03.2025	2,501	107,39	106,87	24	0	71,6	50,2	-
Итого:	75,741	3289,73	3266,81	672	0	0	0	0
Гкал	65,137							

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.02.2025	12474,902	482300	479401,88	166737,87
20.03.2025	12550,643	485589,73	482668,69	167409,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 8:03:34