

#207425#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 6, МАДОУ
Черниговская, 8-10, г.Калининград
3951
8967
ТВ7
20112600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	7,011	0	64,185	0	0	62,145	0	0	24	25	0	0	86,1	59,2	0,49	0,42	-10,9
22.01.2026	6,899	0	62	0	0	60,029	0	0	24	25	0	0	86,1	58,7	0,48	0,41	-12,2
23.01.2026	7,058	0	68,397	0	0	66,239	0	0	24	25	0	0	85,8	60,3	0,5	0,42	-11,6
24.01.2026	6,496	0	65,39	0	0	63,337	0	0	24	25	0	0	85,5	61	0,49	0,41	-8,3
25.01.2026	6,485	0	68,206	0	0	66,102	0	0	24	25	0	0	84,7	61,3	0,5	0,41	-9,4
26.01.2026	6,722	0	70,83	0	0	68,751	0	0	24	25	0	0	82,3	59	0,5	0,41	-7,3
27.01.2026	6,534	0	69,328	0	0	67,315	0	0	24	25	0	0	81,8	58,6	0,51	0,42	-4,4
28.01.2026	6,856	0	75,681	0	0	73,433	0	0	24	25	0	0	82,9	60,6	0,5	0,42	-3,8
29.01.2026	7,424	0	82,611	0	0,001	80,013	0	0,001	24	25	0	0	85,7	63,6	0,5	0,43	-6
30.01.2026	7,409	0	78,409	0	0	75,868	0	0	24	25	0	0	87	63,8	0,49	0,42	-9,7
31.01.2026	7,01	0	73,55	0	0	71,139	0	0	24	25	0	0	87,6	64,1	0,49	0,42	-12,4
01.02.2026	7,027	0	68,553	0	0	66,272	0	0	24	25	0	0	88,4	63,1	0,48	0,42	-13,8
02.02.2026	7,604	0	69,365	0	0	66,983	0	0	24	25	0	0	90	62,9	0,49	0,42	-18,9
03.02.2026	7,776	0	73,307	0	0	70,77	0	0	24	25	0	0	90,4	64,2	0,49	0,42	-20,1
04.02.2026	7,795	0	75,117	0	0	72,529	0	0	24	25	0	0	90,2	64,5	0,49	0,42	-18
05.02.2026	7,476	0	77,087	0	0	74,522	0	0	24	25	0	0	88,4	64,5	0,51	0,42	-12,3
06.02.2026	6,625	0	65,304	0	0	63,299	0	0	24	25	0	0	84,4	59,5	0,52	0,42	-7,6
07.02.2026	6,099	0	64,046	0	0	62,153	0	0	24	25	0	0	82,7	59,3	0,52	0,42	-3,2
08.02.2026	6,178	0	64,618	0	0	62,695	0	0	24	25	0	0	83	59,5	0,5	0,41	-3,3
09.02.2026	7,016	0	67,349	0	0	65,188	0	0	24	25	0	0	86,6	60,9	0,48	0,42	-4,9
10.02.2026	7,046	0	67,484	0	0	65,324	0	0	24	25	0	0	86,4	60,7	0,49	0,42	-12,1
11.02.2026	6,624	0	70,743	0	0	68,646	0	0	24	25	0	0	82,7	59,7	0,5	0,42	-12,4
12.02.2026	6,093	0	67,769	0	0	65,92	0	0	24	25	0	0	78,9	56,9	0,5	0,41	-3,8
13.02.2026	6,238	0	69,363	0	0	67,443	0	0	24	25	0	0	79,6	57,5	0,49	0,41	-0,7
14.02.2026	6,412	0	71,942	0	0	69,78	0	0	24	25	0	0	83,4	61,5	0,49	0,42	-1,2
15.02.2026	6,861	0	70,932	0	0	68,608	0	0	24	25	0	0	87,6	63,8	0,49	0,41	-6,7
16.02.2026	7,519	0	69,504	0	0	67,112	0	0	24	25	0	0	90,1	63,4	0,49	0,42	-11,2
17.02.2026	7,445	0	71,129	0	0	68,719	0	0	24	25	0	0	89,3	63,4	0,49	0,42	-17,4
18.02.2026	7,072	0	75,31	0	0	72,965	0	0	24	25	0	0	85	61,9	0,5	0,42	-11,6
19.02.2026	6,526	0	72,181	0	0	70,086	0	0	24	25	0	0	81,7	59,5	0,5	0,42	-
20.02.2026	6,294	0	67,689	0	0	65,757	0	0	24	25	0	0	81	58,1	0,5	0,41	-
Итого:	213,63	0	2177,379	0	0,001	2109,142	0	0,001	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,025																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	1534,996	14734,706	0	0,345	14378,018	0	0,342	14459	99
20.02.2026	1748,626	16912,084	0	0,346	16487,159	0	0,343	15203	99

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 15:21:58