

#162795#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 6, МАДОУ
Черниговская, 8-10, г.Калининград
3951
8967
ТВ7
20112600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,175	0	5,137	0	0	5,039	0	0	24	25	0	0	65	56,7	0,47	0,33	-
22.09.2025	0,44	0	6,727	0	0	6,592	0	0	24	25	0	0	66,5	50,5	0,46	0,33	-
23.09.2025	0,434	0	6,606	0	0	6,474	0	0	24	25	0	0	66,4	50,4	0,46	0,33	-
24.09.2025	0,508	0	6,984	0	0	6,844	0	0	24	25	0	0	66,8	49,2	0,46	0,33	-
25.09.2025	0,453	0	6,846	0	0	6,709	0	0	24	25	0	0	66,5	50,4	0,46	0,33	-
26.09.2025	0,452	0	6,814	0	0	6,678	0	0	24	25	0	0	66,5	50,4	0,45	0,33	-
27.09.2025	0,188	0	5,465	0	0	5,36	0	0	24	25	0	0	65,1	56,7	0,45	0,34	-
28.09.2025	0,184	0	5,399	0	0	5,295	0	0	24	25	0	0	65,2	57	0,46	0,33	-
29.09.2025	2,122	0	17,903	0	0,202	17,512	0	0,2	24	25	0	0	69,7	41,2	0,45	0,33	-
30.09.2025	3,149	0,031	25,087	0	0	24,532	0	0	24	25	0	0	70,2	39,6	0,44	0,33	-
01.10.2025	2,903	0	23,201	0	0	22,689	0	0	24	25	0	0	70,2	39,6	0,44	0,34	-
02.10.2025	3,3	0	27,432	0	0	26,822	0	0	24	25	0	0	70,5	41,2	0,45	0,35	-
03.10.2025	3,54	0	30,708	0	0	30,016	0	0	24	25	0	0	71	42,9	0,47	0,38	-
04.10.2025	3,132	0	27,42	0	0	26,799	0	0	24	25	0	0	71,1	43,2	0,46	0,37	-
05.10.2025	2,74	0	22,694	0	0	22,183	0	0	24	25	0	0	70,8	41,4	0,48	0,38	-
06.10.2025	2,718	0	21,59	0	0	21,106	0	0	24	25	0	0	70,8	40,1	0,48	0,38	-
07.10.2025	2,881	0	23,914	0	0	23,383	0	0	24	25	0	0	70,4	41	0,48	0,38	-
08.10.2025	2,957	0	24,107	0	0	23,563	0	0	24	25	0	0	70,9	40,9	0,49	0,38	-
09.10.2025	2,464	0	19,46	0	0	19,025	0	0	24	25	0	0	70,6	39,7	0,5	0,39	-
10.10.2025	2,487	0	19,43	0	0	18,995	0	0	24	25	0	0	70,8	39,6	0,51	0,39	-
11.10.2025	1,985	0	16,61	0	0	16,242	0	0	24	25	0	0	70,3	41,1	0,51	0,39	-
12.10.2025	2,094	0	17,212	0	0	16,829	0	0	24	25	0	0	70,4	40,7	0,5	0,38	-
13.10.2025	2,832	0	22,677	0	0	22,167	0	0	24	25	0	0	70,9	40,4	0,5	0,39	-
14.10.2025	3,188	0	26,458	0	0	25,86	0	0	24	25	0	0	71,1	41,7	0,51	0,39	-
15.10.2025	2,956	0	24,258	0	0	23,712	0	0	24	25	0	0	70,9	41,2	0,52	0,39	-
16.10.2025	2,834	0	22,433	0	0	21,925	0	0	24	25	0	0	71	40,2	0,52	0,39	-
17.10.2025	2,896	0	23,258	0	0	22,736	0	0	24	25	0	0	70,9	40,5	0,51	0,39	-
18.10.2025	3,053	0	27,167	0	0	26,552	0	0	24	25	0	0	71,1	43,7	0,5	0,39	-
19.10.2025	3,178	0	28,927	0	0	28,273	0	0	24	25	0	0	71	44,2	0,5	0,39	-
20.10.2025	3,89	0	36,457	0	0	35,625	0	0	24	25	0	0	71,4	45,4	0,47	0,39	-
Итого:	66,133	0	578,381	0	0,202	565,537	0	0,2	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,796																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	1030,923	9564,641	0	0,128	9338,723	0	0,127	11532	98
20.10.2025	1097,055	10143,026	0	0,33	9904,259	0	0,327	12252	98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:39:57