

#190299#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 6, МАДОУ

Черниговская, 8-10, г.Калининград

3951

8967

ТВ7

20112600

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	4,995	0	56,649	0	0	55,263	0	0	24	25	0	0	74,2	52,7	0,5	0,41	0,2
22.11.2025	4,767	0	57,256	0	0	55,86	0	0	24	25	0	0	74,1	53,8	0,49	0,41	2,2
23.11.2025	5,338	0	58,797	0	0	57,211	0	0	24	25	0	0	78,5	56,2	0,48	0,4	1,3
24.11.2025	5,773	0	59,13	0	0	57,503	0	0	24	25	0	0	79,4	55,4	0,48	0,4	-3,3
25.11.2025	5,366	0	54,862	0	0	53,413	0	0	24	25	0	0	77,5	53,5	0,48	0,4	-3,9
26.11.2025	5,309	0	55,394	0	0	53,958	0	0	24	25	0	0	76,7	53,3	0,47	0,4	-0,9
27.11.2025	5,231	0	55,229	0	0	53,821	0	0	24	25	0	0	75,9	52,7	0,48	0,4	-0,4
28.11.2025	5,204	0	55,691	0	0	54,284	0	0	24	25	0	0	75,6	52,7	0,48	0,4	-1,3
29.11.2025	5,008	0	56,9	0	0	55,458	0	0	24	25	0	0	75,7	54,2	0,47	0,4	-0,4
30.11.2025	4,974	0	55,308	0	0	53,904	0	0	24	25	0	0	75,8	53,8	0,48	0,4	-0,3
01.12.2025	5,164	0	56,546	0	0	55,142	0	0	24	25	0	0	74,8	52,4	0,48	0,4	-0,5
02.12.2025	5,347	0	55,887	0	0	54,458	0	0	24	25	0	0	76,1	52,7	0,48	0,41	-
03.12.2025	4,93	0	54,554	0	0,015	53,257	0	0,015	24	25	0	0	73	51	0,48	0,4	-
04.12.2025	5,241	0,003	61,318	0	0	59,894	0	0	24	25	0	0	72,1	51,2	0,49	0,41	-
05.12.2025	4,878	0	53,888	0	0	52,636	0	0	24	25	0	0	72,1	50	0,51	0,41	-
06.12.2025	4,124	0	43,763	0	0	42,755	0	0	24	25	0	0	71,7	48,7	0,52	0,41	-
07.12.2025	4,427	0	49,971	0	0	48,819	0	0	24	25	0	0	71,8	50,2	0,51	0,41	-
08.12.2025	4,736	0	51,525	0	0	50,337	0	0	24	25	0	0	71,9	49,5	0,51	0,41	-
09.12.2025	4,262	0	41,704	0	0	40,743	0	0	24	25	0	0	71,8	46,8	0,53	0,41	-
10.12.2025	4,203	0	40,676	0	0	39,743	0	0	24	25	0	0	71,6	46,4	0,53	0,41	-
11.12.2025	4,134	0	39,182	0	0	38,28	0	0	24	25	0	0	71,7	45,9	0,53	0,41	-
12.12.2025	4,262	0	43,492	0	0	42,492	0	0	24	25	0	0	71,8	47,8	0,53	0,41	-
13.12.2025	4,351	0	48,747	0	0	47,628	0	0	23	25	0	1	71,8	50	0,52	0,41	-
14.12.2025	4,182	0	44,884	0	0	43,853	0	0	24	25	0	0	71,8	49	0,53	0,41	-
15.12.2025	5,196	0	61,919	0	0	60,487	0	0	24	25	0	0	72,1	51,6	0,51	0,41	-
16.12.2025	4,996	0	57,263	0	0	55,932	0	0	24	25	0	0	72,1	50,8	0,5	0,41	-
17.12.2025	5,344	0	57,852	0	0	56,416	0	0	24	25	0	0	74,9	52,3	0,5	0,41	-
18.12.2025	5,533	0	64,994	0	0	63,392	0	0	24	25	0	0	74,5	53,7	0,5	0,41	-
19.12.2025	5,101	0	59,295	0	0	57,912	0	0	24	25	0	0	72,3	51,3	0,5	0,41	-
20.12.2025	4,371	0	49,892	0	0	48,742	0	0	24	25	0	0	71,9	50,5	0,52	0,41	-
Итого:	146,747	0	1602,568	0	0,015	1563,593	0	0,015	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,05																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	1206,259	11187,149	0	0,33	10924,286	0	0,327	12996	98
20.12.2025	1353,006	12789,715	0	0,345	12487,878	0	0,342	13715	99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:43:44