

#193880#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 6, МАДОУ

Черниговская, 8-10, г.Калининград

3951

8967

ТВ7

20112600

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	4,328	0	47,862	0	0	46,761	0	0	24	25	0	0	71,9	49,8	0,52	0,41	5,6
22.12.2025	4,734	0	51,741	0	0	50,545	0	0	24	25	0	0	71,9	49,6	0,51	0,41	5,6
23.12.2025	5,402	0	55,762	0	0	54,345	0	0	24	25	0	0	75,8	52,1	0,51	0,41	3,7
24.12.2025	6,481	0	62,328	0	0	60,481	0	0	24	25	0	0	82,7	57,2	0,49	0,41	0
25.12.2025	6,48	0	70,47	0	0	68,478	0	0	24	25	0	0	80,5	57,9	0,49	0,41	-6,3
26.12.2025	5,105	0	56,861	0	0	55,497	0	0	24	25	0	0	73,4	51,5	0,51	0,41	-5,6
27.12.2025	4,537	0	52,847	0	0	51,626	0	0	24	25	0	0	72	51	0,5	0,41	4,4
28.12.2025	4,859	0	59,13	0	0	57,764	0	0	24	25	0	0	72	51,9	0,5	0,41	5,4
29.12.2025	5,382	0	63,519	0	0	62,009	0	0	24	25	0	0	73	52,3	0,5	0,41	3,8
30.12.2025	5,913	0	66,082	0	0	64,335	0	0	24	25	0	0	77,5	55,6	0,5	0,41	2,5
31.12.2025	5,57	0	60,643	0	0	58,935	0	0	24	25	0	0	80,4	57,9	0,5	0,41	-1,1
01.01.2026	5,583	0	63,444	0	0	61,65	0	0	24	25	0	0	80,5	58,9	0,5	0,41	-4,2
02.01.2026	5,131	0	60,618	0	0	59,033	0	0	24	25	0	0	77,1	56,3	0,51	0,41	-5,2
03.01.2026	5,236	0	64,21	0	0	62,528	0	0	24	25	0	0	77,3	57,3	0,5	0,41	1,2
04.01.2026	5,526	0	64,841	0	0	63,037	0	0	24	25	0	0	79,8	58,9	0,49	0,41	-0,6
05.01.2026	5,554	0	62,741	0	0	60,985	0	0	24	25	0	0	80,1	58,3	0,49	0,41	-4
06.01.2026	5,7	0	60,459	0	0	58,68	0	0	24	25	0	0	82,4	59,3	0,5	0,41	-3
07.01.2026	5,889	0	61,331	0	0	59,473	0	0	24	25	0	0	83,8	60,2	0,49	0,41	-5,5
08.01.2026	6,322	0	64,999	0	0	62,936	0	0	24	25	0	0	86	62,1	0,49	0,42	-7,8
09.01.2026	6,307	0	66,348	0	0	64,265	0	0	24	25	0	0	85,5	62,1	0,49	0,42	-11
10.01.2026	5,947	0	64,803	0	0	62,861	0	0	24	25	0	0	83,3	60,7	0,5	0,41	-9,6
11.01.2026	5,79	0	64,613	0	0	62,741	0	0	24	25	0	0	81,7	59,7	0,49	0,41	-5,2
12.01.2026	6,61	0	67,46	0	0	65,438	0	0	24	25	0	0	83,3	59,2	0,5	0,42	-5,2
13.01.2026	6,875	0	66,883	0	0	64,828	0	0	24	25	0	0	84,5	59,2	0,49	0,42	-
14.01.2026	6,918	0	67,45	0	0	65,387	0	0	24	25	0	0	84,2	59	0,5	0,42	-
15.01.2026	6,289	0	68,992	0	0	67,083	0	0	24	25	0	0	79,6	57,2	0,5	0,42	-
16.01.2026	6,506	0	66,577	0	0	64,678	0	0	24	25	0	0	80,9	57	0,49	0,42	-
17.01.2026	6,432	0	66,983	0	0	64,943	0	0	24	25	0	0	84	60,4	0,49	0,42	-
18.01.2026	6,522	0	65,393	0	0	63,336	0	0	24	25	0	0	85,5	61	0,49	0,41	-
19.01.2026	7,082	0	64,837	0	0	62,764	0	0	24	25	0	0	86,3	59,4	0,48	0,41	-
20.01.2026	6,981	0	64,764	0	0	62,72	0	0	24	25	0	0	85,7	59,2	0,49	0,42	-
Итого:	181,991	0	1944,991	0	0	1890,142	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,468																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	1353,006	12789,715	0	0,345	12487,878	0	0,342	13715	99
20.01.2026	1534,996	14734,706	0	0,345	14378,018	0	0,342	14459	99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 7:53:46