

#207962#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Батальная 69В, Калининград (офисы)
4817
3988
ТЭМ-104
1443208
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,352	10,947	11,015	0	10,6	10,871	0	24	24	0	0	86,3	53,1	0	9,1	5,1	0	-9,4
25.01.2026	0,323	9,464	9,506	0	9,169	9,394	0	24	24	0	0	85,3	50,2	0	9,1	5,1	0	-7,3
26.01.2026	0,282	8,267	8,276	0	8,023	8,188	0	24	24	0	0	82,8	47,8	0	9,1	5,1	0	-4,4
27.01.2026	0,268	7,855	7,852	0	7,625	7,77	0	24	24	0	0	82,6	47,6	0	9,1	5,1	0	-3,8
28.01.2026	0,281	8,162	8,181	0	7,916	8,092	0	24	24	0	0	83,8	48,4	0	9,1	5,1	0	-6
29.01.2026	0,354	10,119	10,179	0	9,783	10,048	0	24	24	0	0	88,6	52,5	0	9,1	5,1	0	-9,7
30.01.2026	0,4	11,986	12,065	0	11,575	11,891	0	24	24	0	0	90,2	55,8	0	9,1	5,1	0	-12,4
31.01.2026	0,417	12,637	12,671	0	12,198	12,481	0	24	24	0	0	90,9	56,8	0	9,1	5,1	0	-13,8
01.02.2026	0,501	16,514	16,655	0	15,925	16,371	0	24	24	0	0	92,2	60,9	0	9,1	5,1	0	-18,9
02.02.2026	0,502	16,047	16,2	0	15,463	15,923	0	24	24	0	0	93,3	61	0	9,1	5,1	0	-20,1
03.02.2026	0,419	12,07	12,146	0	11,635	11,964	0	24	24	0	0	92,8	56,9	0	9,1	5,1	0	-18
04.02.2026	0,392	10,679	10,717	0	10,293	10,567	0	24	24	0	0	93	55,1	0	9,1	5,1	0	-12,3
05.02.2026	0,331	8,529	8,512	0	8,235	8,412	0	24	24	0	0	90,4	50,3	0	9,1	5,1	0	-7,6
06.02.2026	0,293	7,642	7,592	0	7,398	7,515	0	24	24	0	0	86,4	46,8	0	9,1	5,1	0	-3,2
07.02.2026	0,296	7,988	7,932	0	7,741	7,852	0	24	24	0	0	84,9	46,7	0	9,1	5,1	0	-3,3
08.02.2026	0,319	8,806	8,772	0	8,527	8,674	0	24	24	0	0	86,2	48,8	0	9,1	5,1	0	-4,9
09.02.2026	0,371	10,975	10,993	0	10,612	10,847	0	24	24	0	0	88,4	53,6	0	9,1	5,1	0	-12,1
10.02.2026	0,35	10,3	10,315	0	9,966	10,183	0	24	24	0	0	87,5	52,5	0	9,1	5,1	0	-12,4
11.02.2026	0,292	8,018	7,982	0	7,773	7,9	0	24	24	0	0	84,5	47,1	0	9,1	5,1	0	-3,8
12.02.2026	0,276	7,932	7,869	0	7,705	7,793	0	24	24	0	0	81,4	45,7	0	9,1	5,1	0	-0,7
13.02.2026	0,301	8,792	8,742	0	8,533	8,65	0	24	24	0	0	82,7	47,5	0	9,1	5,1	0	-1,2
14.02.2026	0,321	8,693	8,659	0	8,416	8,564	0	24	24	0	0	86,6	48,6	0	9,1	5,1	0	-6,7
15.02.2026	0,361	9,541	9,545	0	9,209	9,425	0	24	24	0	0	90,9	51,9	0	9,1	5,1	0	-11,2
16.02.2026	0,392	10,698	10,717	0	10,31	10,566	0	24	24	0	0	93	55,1	0	9,1	5,1	0	-
17.02.2026	0,387	10,444	10,453	0	10,073	10,312	0	24	24	0	0	92	53,7	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	8,781	253,105	253,546	0	244,703	250,253	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,781																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	92,623	2740,031	2652,781	0	2668,516	2630,535	0	22510,19	504,78
17.02.2026	101,403	2993,137	2906,327	0	2913,217	2880,789	0	23110,19	504,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 7:59:24