

#283420#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Батальная 69В, Калининград (офисы)  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 3988  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1443208  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	0,318	8,415	8,369	0	8,143	8,279	0	24	24	0	0	87,2	48,2	0	9,1	5,1	0	-
19.02.2026	0,3	8,259	8,189	0	8,01	8,107	0	24	24	0	0	83,9	46,5	0	9,1	5,1	0	-
20.02.2026	0,282	7,832	7,757	0	7,599	7,679	0	24	24	0	0	83,3	46,3	0	9,1	5,1	0	-
21.02.2026	0,283	7,961	7,885	0	7,727	7,807	0	24	24	0	0	82,7	46,2	0	9,1	5,1	0	-
22.02.2026	0,245	7,054	6,959	0	6,863	6,899	0	24	24	0	0	79	43,4	0	9,1	5,1	0	-
23.02.2026	0,231	6,76	6,66	0	6,58	6,604	0	24	24	0	0	78,1	43,1	0	9,1	5,1	0	-
24.02.2026	0,245	7,342	7,237	0	7,147	7,173	0	24	24	0	0	78	43,8	0	9,1	5,1	0	-
25.02.2026	0,262	7,821	7,723	0	7,607	7,65	0	24	24	0	0	79,4	45	0	9,1	5,1	0	-
26.02.2026	0,246	7,33	7,227	0	7,133	7,162	0	24	24	0	0	78,4	44	0	9,1	5,1	0	-
27.02.2026	0,206	6,062	5,962	0	5,909	5,916	0	24	24	0	0	75,9	41,1	0	9,1	5,1	0	-
28.02.2026	0,181	5,187	5,095	0	5,056	5,058	0	24	24	0	0	75,8	40,2	0	9,1	5,1	0	-
01.03.2026	0,212	6,251	6,148	0	6,092	6,1	0	24	24	0	0	76,2	41,5	0	9,1	5,1	0	-
02.03.2026	0,221	6,479	6,375	0	6,313	6,324	0	24	24	0	0	76,5	41,6	0	9,1	5,1	0	-
03.03.2026	0,196	5,675	5,577	0	5,531	5,534	0	24	24	0	0	76,1	40,8	0	9,1	5,1	0	-
04.03.2026	0,216	6,555	6,446	0	6,387	6,392	0	24	24	0	0	76,5	42,7	0	9,1	5,1	0	-
05.03.2026	0,214	6,49	6,383	0	6,324	6,33	0	24	24	0	0	76,4	42,7	0	9,1	5,1	0	-
06.03.2026	0,208	6,205	6,104	0	6,046	6,055	0	24	24	0	0	76,4	42,2	0	9,1	5,1	0	-
07.03.2026	0,195	5,786	5,688	0	5,639	5,643	0	24	24	0	0	76,3	41,7	0	9,1	5,1	0	-
08.03.2026	0,172	4,909	4,826	0	4,785	4,791	0	24	24	0	0	75,8	39,9	0	9,1	5,1	0	-
09.03.2026	0,167	4,71	4,628	0	4,592	4,596	0	24	24	0	0	75,7	39,4	0	9,1	5,1	0	-
10.03.2026	0,152	4,218	4,142	0	4,113	4,115	0	24	24	0	0	75,3	38,4	0	9,1	5,1	0	-
11.03.2026	0,145	3,92	3,851	0	3,823	3,827	0	24	24	0	0	75,1	37,2	0	9,1	5,1	0	-
12.03.2026	0,164	4,481	4,393	0	4,369	4,365	0	24	24	0	0	75,4	38	0	9,1	5,1	0	-
13.03.2026	0,148	4,036	3,966	0	3,935	3,94	0	24	24	0	0	75,3	37,8	0	9,1	5,1	0	-
14.03.2026	0,126	3,315	3,261	0	3,233	3,243	0	24	24	0	0	74,8	35,9	0	9,1	5,1	0	-
15.03.2026	0,159	4,411	4,328	0	4,302	4,3	0	23,85	23,85	0	0	75	38,2	0	9,1	5,1	0	-
16.03.2026	0,179	5,099	5,004	0	4,97	4,968	0	24	24	0	0	75,9	39,9	0	9,1	5,1	0	-
17.03.2026	0,178	5,04	4,948	0	4,912	4,913	0	24	24	0	0	76	39,8	0	9,1	5,1	0	-
18.03.2026	0,197	5,706	5,605	0	5,56	5,562	0	24	24	0	0	76,4	41,1	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	6,048	173,309	170,736	0	168,7	169,332	0	695,85	695,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,048																	

Общее время работы системы, ч 696  
Период нормальной работы системы, ч 695,85

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	101,403	2993,137	2906,327	0	2913,217	2880,789	0	23110,19	504,78
18.03.2026	107,45	3166,448	3077,061	0	3081,917	3050,119	0	23806,05	504,78

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.03.2026 7:09:18