

#32130#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Батальная 69В, Калининград (офисы)
4817
3988
ТЭМ-104
1443208
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 33,1 | 27,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 25.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 32,7 | 26,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 26.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 33,8 | 27,9 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 27.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 35,7 | 30,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 28.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 31,5 | 26,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 29.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 31,5 | 26,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 31,5 | 26,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 01.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 31,4 | 26,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 02.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 33,2 | 27,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 03.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 33,3 | 27,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 04.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 33,9 | 28,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 05.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 33,6 | 28,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 06.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 31,9 | 27 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 07.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 29 | 24,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 08.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 28,1 | 23,9 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 09.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 27,4 | 23,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 10.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 26,8 | 23,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 11.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 27,2 | 23,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 12.10.2023 | 0,075 | 2,199 | 1,533 | 0 | 2,15 | 1,524 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 70,5 | 35,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 13.10.2023 | 0,12 | 3,41 | 2,285 | 0 | 3,333 | 2,273 | 0 | 23,97 | 23,97 | 0 | 0 | 71 | 35 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 14.10.2023 | 0,096 | 2,639 | 1,638 | 0 | 2,582 | 1,63 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 32,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 15.10.2023 | 0,142 | 4,384 | 3,11 | 0 | 4,287 | 3,09 | 0 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 70,4 | 37,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 16.10.2023 | 0,151 | 4,531 | 3,244 | 0 | 4,426 | 3,223 | 0 | 23,96 | 23,96 | 0 | 0 | 72,4 | 38,4 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 17.10.2023 | 0,16 | 4,728 | 3,413 | 0 | 4,617 | 3,39 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 72,7 | 38,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 18.10.2023 | 0,148 | 4,235 | 3 | 0 | 4,135 | 2,982 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 73 | 37,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 19.10.2023 | 0,194 | 5,967 | 4,487 | 0 | 5,825 | 4,454 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 73,6 | 40,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 20.10.2023 | 0,22 | 7,098 | 5,468 | 0 | 6,927 | 5,423 | 0 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 73,8 | 42,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 21.10.2023 | 0,196 | 6,249 | 4,741 | 0 | 6,099 | 4,703 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 73,6 | 41,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 22.10.2023 | 0,14 | 3,988 | 2,796 | 0 | 3,895 | 2,779 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 37,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 23.10.2023 | 0,126 | 3,478 | 2,37 | 0 | 3,397 | 2,357 | 0 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 72,6 | 35,7 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 1,768 | 52,906 | 38,085 | 0 | 51,673 | 37,828 | 0 | 719,66 | 719,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 1,768 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719,66

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|
| 23.09.2023 | 0 | 0,098 | 0,083 | 0 | 0,096 | 0,081 | 0 | 2240,57 | 504,77 |
| 23.10.2023 | 1,768 | 53,003 | 38,166 | 0 | 51,769 | 37,909 | 0 | 2960,22 | 504,77 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2023 10:30:06