

#144808#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 21.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Батальная 69В, Калининград (жилье)
4817

Заводской номер счётчика 1544821	Показания прибора, Гкал 21.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2470,583	2450,285	20.298
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя _____



#144668#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 21.08.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 3987
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1544821
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	0,691	0	189,93	0	185,82	24	24	0	0	73	69,3	9,1	5,1
25.07.2025	-	0,69	0	191,953	0	187,789	24	24	0	0	73	69,4	9,1	5,1
26.07.2025	-	0,668	0	185,469	0	181,453	24	24	0	0	73	69,4	9,1	5,1
27.07.2025	-	0,681	0	191,695	0	187,531	24	24	0	0	73	69,5	9,1	5,1
28.07.2025	-	0,678	0	188,508	0	184,398	24	24	0	0	73,1	69,5	9,1	5,1
29.07.2025	-	0,709	0	201,906	0	197,508	24	24	0	0	73,1	69,6	9,1	5,1
30.07.2025	-	0,699	0	196,734	0	192,453	24	24	0	0	73,2	69,6	9,1	5,1
31.07.2025	-	0,691	0	195,906	0	191,641	24	24	0	0	73,1	69,6	9,1	5,1
01.08.2025	-	0,694	0	197,156	0	192,852	24	24	0	0	73,2	69,6	9,1	5,1
02.08.2025	-	0,672	0	195,188	0	190,953	24	24	0	0	72,8	69,4	9,1	5,1
03.08.2025	-	0,704	0	205,773	0	201,289	24	24	0	0	73	69,6	9,1	5,1
04.08.2025	-	0,707	0	202,961	0	198,531	24	24	0	0	73,1	69,6	9,1	5,1
05.08.2025	-	0,697	0	210,625	0	206,047	24	24	0	0	72,9	69,5	9,1	5,1
06.08.2025	-	0,709	0	211,172	0	206,57	24	24	0	0	72,9	69,6	9,1	5,1
07.08.2025	-	0,698	0	202,844	0	198,414	24	24	0	0	73,2	69,7	9,1	5,1
08.08.2025	-	0,701	0	206,906	0	202,375	24	24	0	0	73,1	69,7	9,1	5,1
09.08.2025	-	0,679	0	197,344	0	193,062	24	24	0	0	72,9	69,5	9,1	5,1
10.08.2025	-	0,716	0	209,758	0	205,195	24	24	0	0	72,9	69,5	9,1	5,1
11.08.2025	-	0,722	0	214	0	209,32	24	24	0	0	73	69,6	9,1	5,1
12.08.2025	-	0,717	0	215,312	0	210,602	24	24	0	0	73,1	69,8	9,1	5,1
13.08.2025	-	0,703	0	203,719	0	199,281	24	24	0	0	73,1	69,6	9,1	5,1
14.08.2025	-	0,701	0	216,852	0	212,117	24	24	0	0	72,9	69,6	9,1	5,1
15.08.2025	-	0,659	0	201,156	0	196,789	24	24	0	0	72,8	69,5	9,1	5,1
16.08.2025	-	0,664	0	207,836	0	203,336	24	24	0	0	72,5	69,3	9,1	5,1
17.08.2025	-	0,731	0	226,57	0	221,633	24	24	0	0	72,8	69,6	9,1	5,1
18.08.2025	-	0,731	0	235,688	0	230,539	24	24	0	0	72,8	69,6	9,1	5,1
19.08.2025	-	0,705	0	219,25	0	214,469	24	24	0	0	72,8	69,6	9,1	5,1
20.08.2025	-	0,737	0	231,516	0	226,438	24	24	0	0	73	69,8	9,1	5,1
21.08.2025	-	0,742	0	229,898	0	224,883	24	24	0	0	72,9	69,7	9,1	5,1
Итого:	-	20,296	0	5983,625	0	5853,288	696	696	-	-	72,97	69,56	9,1	5,1

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.07.2025	2450,285	0	125045,273	0	123282,375	26536,03	0
21.08.2025	2470,583	0	131028,898	0	129135,664	27232,02	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения