

#146378#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВПО
Невского 51А, Калининград (Общежитие №4)
3770

Заводской номер счётчика 1551093	Показания прибора, Гкал 20.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1314,693	1302,977	11.716

Подпись исполнителя



#146377#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3770
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1551093
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab, ч	TNар, ч	TekErr, ч	TehErr, ч	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.08.2025	-	0	0,008	0,008	0	0,008	0,008	0	24	24	0	0	19,6	20,4	0	9	5,1	0
22.08.2025	-	0	0,012	0,004	0	0,012	0,008	0	24	24	0	0	19,6	23,7	0	9	5,1	0
23.08.2025	-	0	0,035	0,031	0	0,039	0,031	0	24	24	0	0	19	28	0	9	5,1	0
24.08.2025	-	0	0,078	0,016	0	0,074	0,012	0	24	24	0	0	18,2	22,8	0	9	5,1	0
25.08.2025	-	0	0,195	0,027	0	0,195	0,027	0	24	24	0	0	18,1	18,5	0	9	5,1	0
26.08.2025	-	0,075	42,723	43,129	0	42,562	42,98	0	24	24	0	0	30,7	29,1	0	9	5,1	0
27.08.2025	-	0,712	58,277	58,738	0	57,395	58,184	0	24	24	0	0	57,1	44,8	0	9	5,1	0
28.08.2025	-	0,478	18,594	18,812	0	18,199	18,652	0	24	24	0	0	68,8	42,7	0	9	5,1	0
29.08.2025	-	0,39	16,379	16,68	0	16,031	16,523	0	24	24	0	0	68,9	44,6	0	9	5,1	0
30.08.2025	-	0,458	17,844	18,137	0	17,465	17,984	0	24	24	0	0	69	42,8	0	9	5,1	0
31.08.2025	-	0,429	17,148	17,371	0	16,781	17,219	0	24	24	0	0	69	43,6	0	9	5,1	0
01.09.2025	-	0,447	17,238	17,535	0	16,871	17,383	0	24	24	0	0	69,4	43	0	9	5,1	0
02.09.2025	-	0,347	14,977	15,254	0	14,656	15,105	0	24	24	0	0	69	45,3	0	9	5,1	0
03.09.2025	-	0,417	17,316	17,621	0	16,949	17,461	0	24	24	0	0	68,7	44,2	0	9	5,1	0
04.09.2025	-	0,429	17,176	17,488	0	16,816	17,336	0	24	24	0	0	68,9	43,5	0	9	5,1	0
05.09.2025	-	0,367	15,676	15,973	0	15,344	15,824	0	24	24	0	0	68,6	44,7	0	9	5,1	0
06.09.2025	-	0,362	15,418	15,656	0	15,094	15,508	0	24	24	0	0	68,6	44,7	0	9	5,1	0
07.09.2025	-	0,361	15,609	15,672	0	15,281	15,523	0	24	24	0	0	68,3	44,8	0	9	5,1	0
08.09.2025	-	0,441	17,715	17,746	0	17,344	17,594	0	24	24	0	0	68,6	43,3	0	9	5,1	0
09.09.2025	-	0,417	17,008	17,051	0	16,648	16,898	0	24	24	0	0	68,7	43,8	0	9	5,1	0
10.09.2025	-	0,369	15,527	15,543	0	15,203	15,398	0	24	24	0	0	68,5	44,3	0	9	5,1	0
11.09.2025	-	0,488	18,895	18,832	0	18,5	18,68	0	24	24	0	0	68,5	42,2	0	9	5,1	0
12.09.2025	-	0,408	16,809	16,758	0	16,449	16,605	0	24	24	0	0	68,7	43,9	0	9	5,1	0
13.09.2025	-	0,411	16,805	16,684	0	16,453	16,539	0	24	24	0	0	68,6	43,8	0	9	5,1	0
14.09.2025	-	0,474	18,484	18,461	0	18,094	18,305	0	24	24	0	0	68,6	42,5	0	9	5,1	0
15.09.2025	-	0,56	20,359	20,328	0	19,922	20,164	0	24	24	0	0	69,3	41,2	0	9	5,1	0
16.09.2025	-	0,328	13,543	13,379	0	13,258	13,258	0	24	24	0	0	69,1	44,4	0	9	5,1	0
17.09.2025	-	0,635	21,738	21,461	0	21,262	21,301	0	24	24	0	0	70,1	40,2	0	9	5,1	0
18.09.2025	-	0,667	22,859	22,578	0	22,355	22,41	0	24	24	0	0	70,1	40,4	0	9	5,1	0
19.09.2025	-	0,63	22,414	22,176	0	21,93	22,004	0	24	24	0	0	69,8	41,2	0	9	5,1	0
20.09.2025	-	0,613	21,789	21,473	0	21,316	21,301	0	24	24	0	0	69,9	41,2	0	9	5,1	0
Итого:	-	11,713	528,648	530,622	0	518,506	526,225	0	744	744	-	-	59,29	39,47	0	9	5,1	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Tтп, ч
20.08.2025	1302,977	64608,398	64093,68	0	63083,938	63247,344	0	18651,17	0,02
20.09.2025	1314,693	65137,047	64624,301	0	63602,445	63773,57	0	19395,16	0,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____