

#147477#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1552842
 Номер абонента:
 Адрес установки: Грига,15 УКЛР
 Система: 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,964	122,2	123,4	1,2	---	66,67	58,86	0,90	0,50	24,00
24.08	1,018	120,5	121,8	1,2	---	66,68	58,31	0,90	0,50	24,00
25.08	0,990	119,7	120,9	1,2	---	66,81	58,62	0,90	0,50	24,00
26.08	1,024	124,0	125,3	1,3	---	67,44	59,26	0,90	0,50	24,00
27.08	0,977	117,7	118,9	1,2	---	66,65	58,42	0,90	0,50	23,56
28.08	1,007	125,2	126,5	1,2	---	66,55	58,59	0,90	0,50	24,00
29.08	0,984	131,4	132,9	1,4	---	66,86	59,45	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,96	860,9	869,6	8,8	0,0	66,81	58,80	0,90	0,50	167,56
30.08	1,029	130,7	132,1	1,4	---	67,10	59,31	0,90	0,50	24,00
31.08	1,013	129,5	130,9	1,4	---	67,00	59,25	0,90	0,50	24,00
01.09	0,849	107,2	108,5	1,3	---	66,80	58,97	0,90	0,50	24,00
02.09	0,945	128,3	129,8	1,6	---	66,68	59,39	0,90	0,50	24,00
03.09	0,962	136,3	137,8	1,5	---	67,18	60,20	0,90	0,50	24,00
04.09	0,986	144,2	145,8	1,6	---	67,56	60,80	0,90	0,50	24,00
05.09	0,969	155,7	157,6	1,9	---	67,41	61,27	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,75	931,8	942,5	10,7	0,0	67,13	59,96	0,90	0,50	168,00
06.09	0,961	154,6	156,5	1,9	---	67,02	60,89	0,90	0,50	24,00
07.09	1,015	148,0	149,7	1,7	---	67,25	60,47	0,90	0,50	24,00
08.09	0,964	156,0	157,8	1,8	---	67,75	61,65	0,90	0,50	24,00
09.09	0,948	150,6	152,3	1,7	---	67,07	60,85	0,90	0,50	24,00
10.09	0,939	149,5	151,2	1,7	---	66,72	60,51	0,90	0,50	24,00
11.09	0,963	146,8	148,5	1,7	---	67,01	60,54	0,90	0,50	24,00
12.09	0,946	146,6	148,3	1,6	---	67,31	60,95	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,74	1052,1	1064,2	12,1	0,0	67,16	60,84	0,90	0,50	168,00
13.09	0,959	146,8	148,4	1,6	---	67,31	60,86	0,90	0,50	24,00
14.09	0,985	141,8	143,3	1,5	---	66,66	59,79	0,90	0,50	24,00
15.09	0,964	146,5	148,1	1,6	---	67,18	60,69	0,90	0,50	24,00
16.09	0,968	146,7	148,2	1,5	---	67,03	60,52	0,90	0,50	24,00
17.09	0,964	144,0	145,5	1,5	---	66,83	60,22	0,90	0,50	24,00
18.09	0,970	144,6	146,0	1,5	---	66,97	60,34	0,90	0,50	24,00
19.09	0,985	146,7	148,1	1,5	---	67,44	60,81	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,79	1017,0	1027,6	10,6	0,0	67,06	60,47	0,90	0,50	168,00
20.09	0,977	139,4	140,8	1,3	---	67,07	60,15	0,90	0,50	24,00
21.09	0,982	141,8	143,2	1,4	---	67,14	60,30	0,90	0,50	24,00
22.09	0,914	139,9	141,2	1,3	---	66,51	60,06	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,87	421,2	425,2	4,0	0,0	66,91	60,17	0,90	0,50	72,00
Итого:	30,12	4283,0	4329,2	46,2	0,0	67,04	60,08	0,90	0,50	743,6
dT=						6,96				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	743,6	0,0	0,0	0,0	0,4
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	30,12						
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 19:00 25.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	2210,33	2240,45	30,12		2243,14		
Расход теплоносителя M1, т	9959,6	103874,6	4283,0		104251,8		
Расход теплоносителя M2, т	101875,6	106004,8	4329,2		106385,3		
Время наработки, ч	2418,3	24924,9	743,6		24991,9		
Время неработы Тнер = Тмах - Тmin + Тdt - Ттех.н, ч			0,4				

Представитель абонента: ШЕЛЕН-Сервис Представитель теплосети:

TSTAT v5.28

