

#207935#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель	ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя	Интернациональная 72, Калининград
Номер абонента	4113
Порядковый номер	8598
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00122990
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,627	0	214,43	210,87	0	207,5	206,89	0	0	24	0	0	86,9	64,7	22,27	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	4,411	0	196,5	193,21	0	190,29	189,77	0	0	24	0	0	85,7	62,6	23,13	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	3,991	0	179,56	176,65	0	174,2	173,72	0	0	24	0	0	83,3	60,4	22,9	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	3,985	0	178,66	175,68	0	173,33	172,78	0	0	24	0	0	83,1	60,1	22,98	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	4,045	0	178,71	175,8	0	173,2	172,78	0	0	24	0	0	84,5	61,2	23,35	0,7	0,7	-6
29.01.2026	4,413	0	186,33	183,01	0	180,22	179,68	0	0	24	0	0	87,6	63,2	24,45	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	4,883	0	229,12	225,35	0	221,46	220,85	0	0	24	0	0	88,6	66,6	22,01	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	5,089	0	252,82	248,63	0	244,3	243,42	0	0	24	0	0	89,1	68,3	20,79	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	5,489	0	289,33	284,52	0	279,35	278,19	0	0	24	0	0	90,1	70,5	19,61	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	5,533	0	281,86	277,08	0	271,85	270,78	0	0	24	0	0	91,7	71,4	20,31	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	5,191	0	243,26	239	0	234,56	233,75	0	0	24	0	0	92	70	22,08	0,7	0,7	-18
04.02.2026	5,085	0	211,13	207,31	0	203,65	203,15	0	0	24	0	0	91,6	66,7	24,91	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	4,3	0	166,81	163,6	0	161,15	160,7	0	0	24	0	0	89,1	62,5	26,66	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	4,073	0	169,55	166,3	0	164,24	163,51	0	0	24	0	0	85,2	60,4	24,77	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	3,855	0	168,57	165,52	0	163,45	162,73	0	0	24	0	0	84	60,4	23,57	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	4,158	0	188,86	185,65	0	183	182,35	0	0	24	0	0	85	62,3	22,7	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	4,77	0	234,93	231,03	0	227,16	226,34	0	0	24	0	0	88,1	67,1	20,97	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	4,646	0	222,47	218,75	0	215,16	214,44	0	0	24	0	0	87,7	66,2	21,56	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	3,84	0	186,42	183,17	0	180,87	179,99	0	0	24	0	0	82,9	61,7	21,23	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	3,399	0	161,6	158,95	0	157,1	156,42	0	0	24	0	0	80,1	58,4	21,62	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	3,673	0	179,2	176,42	0	174,08	173,5	0	0	24	0	0	81,1	60	21,08	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	4,009	0	171,94	169,08	0	166,56	166,18	0	0	24	0	0	85,4	61,3	24,05	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	4,26	0	170,62	167,46	0	164,83	164,38	0	0	24	0	0	89,5	63,7	25,79	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	4,7	0	196,79	193,09	0	189,81	189,2	0	0	24	0	0	91,5	66,8	24,71	0,7	0,7	-
17.02.2026	4,66	0	199,18	195,61	0	192,31	191,72	0	0	24	0	0	90,4	66,2	24,18	0,7	0,7	-
Итого:	111,085	0	5058,65	4971,74	0	4893,63	4877,22	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	111,085																	

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	688,12	57405,66	56632,79	0	55916,8	55561,07	0
17.02.2026	799,205	62464,31	61604,53	0	60810,43	60438,29	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.02.2026 11:44:09