

#163090#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 20, Калининград
4113
7500
ТВ7 (АСЦП)
16035629
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	1,413	0	45,504	0	0	44,441	0	0	24	0	72,3	64,8	0,41	0,28	-
25.09.2025	1,419	0	45,535	0	0	44,474	0	0	24	0	72,2	64,6	0,41	0,28	-
26.09.2025	1,372	0	44,485	0	0	43,451	0	0	24	0	72,1	64,6	0,41	0,28	-
27.09.2025	1,452	0	47,625	0	0	46,515	0	0	24	0	72,2	64,8	0,41	0,28	-
28.09.2025	1,568	0	52,199	0	0	50,98	0	0	24	0	72,2	64,9	0,41	0,28	-
29.09.2025	1,502	0	49,636	0	0	48,478	0	0	24	0	72,2	64,8	0,41	0,28	-
30.09.2025	1,531	0	50,246	0	0	49,071	0	0	24	0	72,3	64,9	0,4	0,29	-
01.10.2025	1,537	0	51,144	0	0	49,953	0	0	24	0	72,1	64,8	0,41	0,29	-
02.10.2025	4,783	0	86,596	0	0,045	84,582	0	0,044	24	0	72,1	58,7	0,41	0,3	-
03.10.2025	6,606	0,009	110,175	0	0,005	107,562	0	0,005	24	0	72,8	58,2	0,42	0,31	-
04.10.2025	6,741	0,001	115,524	0	0,005	112,773	0	0,005	24	0	73,1	58,9	0,44	0,31	-
05.10.2025	6,574	0,001	119,846	0	0	116,988	0	0	24	0	73,1	59,7	0,44	0,3	-
06.10.2025	6,558	0	115,151	0	0,005	112,407	0	0,005	23	1	73,2	59,3	0,44	0,3	-
07.10.2025	6,514	0,001	115,119	0	0,005	112,379	0	0,005	24	0	73,1	59,3	0,44	0,3	-
08.10.2025	6,493	0,001	114,372	0	0,005	111,659	0	0,005	24	0	73	59,1	0,44	0,3	-
09.10.2025	6,586	0,001	120,15	0	0,004	117,292	0	0,004	24	0	73	59,6	0,45	0,3	-
10.10.2025	6,589	0,001	118,583	0	0,005	115,756	0	0,005	24	0	73,2	59,6	0,45	0,3	-
11.10.2025	6,502	0,001	117,76	0	0,004	114,97	0	0,004	24	0	73	59,5	0,45	0,3	-
12.10.2025	6,57	0,001	119,902	0	0,008	117,051	0	0,008	24	0	73	59,7	0,45	0,3	-
13.10.2025	6,475	0,002	114,464	0	0	111,744	0	0	24	0	73	59,2	0,45	0,3	-
14.10.2025	6,404	0	111,994	0	0	109,344	0	0	24	0	72,8	58,9	0,44	0,3	-
15.10.2025	6,423	0	113,334	0	0	110,642	0	0	24	0	73	59,2	0,44	0,3	-
16.10.2025	6,451	0	115,31	0	0	112,565	0	0	24	0	73,1	59,4	0,44	0,3	-
17.10.2025	6,365	0	111,716	0	0	109,057	0	0	24	0	73,1	59,2	0,44	0,3	-
18.10.2025	6,394	0	113,026	0	0	110,325	0	0	24	0	73,3	59,5	0,43	0,31	-
19.10.2025	6,695	0	120,731	0	0	117,864	0	0	23	1	73	59,5	0,43	0,31	-
20.10.2025	6,468	0	110,996	0	0	108,36	0	0	24	0	73	58,7	0,42	0,31	-
21.10.2025	6,441	0	109,689	0	0	107,08	0	0	24	0	73	58,7	0,43	0,31	-
22.10.2025	6,432	0	110,738	0	0	108,099	0	0	24	0	73,1	58,9	0,44	0,31	-
23.10.2025	6,612	0	120,464	0	0	117,59	0	0	24	0	73,1	59,7	0,44	0,3	-
Итого:	153,47	0	2892,014	0	0,091	2823,452	0	0,09	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,656														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	868,65	18540,019	0	0,121	18074,885	0	0,119	6008	704
23.10.2025	1022,119	21432,033	0	0,212	20898,336	0	0,209	6726	706

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2025 7:44:43