

#142030#

Тип теплосчетчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчетчика:

1242195

Номер абонента:

Артиллерийская, 57 ООО ЖЭУ - 23

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

 $Q = M(h_n - h_o)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные

с 21.06.2025 по 21.07.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tп	to	Pп	Po	
				-	+					
21.06	0,572	31,9	31,5	---	0,5	67,52	49,69	0,90	0,51	24,00
22.06	0,596	33,0	32,5	---	0,5	67,58	49,60	0,90	0,51	24,00
23.06	0,553	31,9	31,4	---	0,5	67,34	50,08	0,90	0,51	24,00
24.06	0,591	34,2	33,7	---	0,5	66,69	49,49	0,90	0,51	24,00
25.06	0,536	31,7	31,2	---	0,4	66,90	50,06	0,90	0,51	24,00
26.06	0,563	32,0	31,5	---	0,4	67,25	49,71	0,90	0,51	24,00
27.06	0,521	31,0	30,7	---	0,4	66,99	50,28	0,90	0,51	24,00
Итого:	3,93	225,7	222,5	0,0	3,2	67,18	49,84	0,90	0,51	168,00
28.06	0,535	32,0	31,7	---	0,4	66,89	50,28	0,90	0,51	24,00
29.06	0,566	32,6	32,2	---	0,4	67,18	49,88	0,90	0,51	24,00
30.06	0,540	32,3	31,9	---	0,4	66,85	50,21	0,90	0,51	24,00
01.07	0,598	33,8	33,3	---	0,5	67,14	49,52	0,90	0,51	24,00
02.07	0,537	33,0	32,6	---	0,5	66,54	50,37	0,90	0,51	24,00
03.07	0,520	32,5	32,0	---	0,4	66,42	50,49	0,90	0,51	24,00
04.07	0,476	31,8	31,4	---	0,4	66,08	51,19	0,90	0,51	24,00
Итого:	3,77	228,1	225,1	0,0	3,0	66,73	50,27	0,90	0,51	168,00
05.07	0,510	32,4	31,9	---	0,4	66,36	50,69	0,90	0,51	24,00
06.07	0,518	32,5	32,1	---	0,4	66,52	50,67	0,90	0,51	24,00
07.07	0,484	31,0	30,6	---	0,4	66,55	51,01	0,90	0,51	24,00
08.07	0,508	32,0	31,5	---	0,4	66,51	50,69	0,90	0,51	24,00
09.07	0,513	32,3	31,9	---	0,4	66,42	50,60	0,90	0,51	24,00
10.07	0,518	32,8	32,4	---	0,4	66,27	50,58	0,90	0,51	24,00
11.07	0,532	33,1	32,6	---	0,4	66,42	50,43	0,90	0,51	24,00
Итого:	3,58	226,1	223,0	0,0	3,0	66,43	50,66	0,90	0,51	168,00
12.07	0,569	34,3	33,9	---	0,4	66,50	49,99	0,90	0,51	24,00
13.07	0,538	32,6	32,2	---	0,4	66,69	50,29	0,90	0,51	24,00
14.07	0,515	32,2	31,8	---	0,4	66,56	50,63	0,90	0,51	24,00
15.07	0,559	33,3	32,9	---	0,4	66,74	50,03	0,90	0,51	24,00
16.07	0,514	31,8	31,4	---	0,4	66,62	50,56	0,90	0,51	24,00
17.07	0,403	32,1	31,6	---	0,5	66,13	53,64	0,90	0,51	23,94
18.07	0,406	33,9	33,3	---	0,6	66,32	54,40	0,90	0,51	24,00
Итого:	3,50	230,3	227,1	0,0	3,2	66,51	51,36	0,90	0,51	167,94
19.07	0,424	33,5	32,9	---	0,6	66,65	54,05	0,90	0,51	24,00
20.07	0,372	32,3	31,7	---	0,6	66,56	55,13	0,90	0,51	24,00
21.07	0,362	30,8	30,3	---	0,5	66,55	54,89	0,90	0,51	24,00
Итого:	1,16	96,6	94,8	0,0	1,7	66,59	54,68	0,90	0,51	72,00
Итого:	15,95	1006,7	992,5	0,0	14,2	66,70	50,93	0,90	0,51	743,9
						dT=	15,77			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.ч
	744,0	=	743,9	0,0	0,0	0,0	0,1
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		15,95					
Показания интеграторов	На 24:00 20.06.2025	На 24:00 21.07.2025	Результат за период	На 15:00 30.07.2025			
Количество теплоты, Гкал	466,93	482,89	15,95	488,07			
Расход теплоносителя Мп, т	21314,4	22321,1	1006,7	22747,0			
Расход теплоносителя Мо, т	20813,0	21805,5	992,5	22225,1			
Время наработки, ч		7016,1	743,9	7222,5			
Время неработы Тнер = Тмах - Тмин - Тдт - Ттех.ч			0,1				

Представитель абонента

Для

Представитель теплосети

TSTAT v3.18

