

#144466#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1242195

Номер абонента:

Адрес установки:

Артиллерийская, 57 ЖЭУ 23

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 22.07.2025 по 22.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
22.07	0,408	35,8	35,2	---	0,6	66,67	55,35	0,90	0,50	23,08
23.07	0,637	51,2	50,4	---	0,7	67,37	54,99	0,90	0,50	24,00
24.07	0,649	52,2	51,4	---	0,8	67,27	54,92	0,90	0,50	24,00
25.07	0,626	47,3	46,6	---	0,6	68,22	55,07	0,90	0,50	24,00
26.07	0,624	50,9	50,2	---	0,7	67,24	55,06	0,90	0,50	24,00
27.07	0,675	56,7	55,9	---	0,8	66,59	54,76	0,90	0,50	24,00
28.07	0,626	52,1	51,4	---	0,8	67,00	55,07	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,25	346,2	341,1	0,0	5,1	67,20	55,01	0,90	0,50	167,08
29.07	0,591	49,3	48,6	---	0,7	67,22	55,30	0,90	0,50	24,00
30.07	0,635	51,1	50,3	---	0,8	67,28	54,92	0,90	0,50	24,00
31.07	0,641	50,1	49,4	---	0,7	67,61	54,90	0,90	0,50	24,00
01.08	0,631	50,1	49,5	---	0,6	67,47	54,96	0,90	0,50	24,00
02.08	0,653	50,5	49,9	---	0,6	67,65	54,81	0,90	0,50	24,00
03.08	0,654	52,5	51,9	---	0,7	67,16	54,81	0,90	0,50	24,00
04.08	0,609	49,1	48,5	---	0,6	67,47	55,14	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,41	352,7	348,1	0,0	4,6	67,41	54,97	0,90	0,50	168,00
05.08	0,637	49,8	49,2	---	0,6	67,63	54,91	0,90	0,50	24,00
06.08	0,642	51,1	50,5	---	0,6	67,34	54,87	0,90	0,50	24,00
07.08	0,634	51,5	50,8	---	0,6	67,21	54,98	0,90	0,50	24,00
08.08	0,609	50,9	50,2	---	0,6	67,03	55,13	0,90	0,50	24,00
09.08	0,612	49,8	49,2	---	0,6	67,31	55,09	0,90	0,50	24,00
10.08	0,623	52,2	51,5	---	0,6	66,90	55,04	0,90	0,50	24,00
11.08	0,654	52,9	52,2	---	0,7	67,10	54,82	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,41	358,1	353,8	0,0	4,3	67,21	54,98	0,90	0,50	168,00
12.08	0,679	54,7	53,9	---	0,8	66,97	54,64	0,90	0,50	24,00
13.08	0,268	32,0	31,3	---	0,6	58,29	50,01	0,90	0,50	24,00
14.08	0,016	0,0	---	---	0,0	23,87	27,99	0,90	0,50	24,00
15.08	---	0,0	---	---	0,0	23,65	26,76	0,90	0,50	24,00
16.08	---	0,0	---	---	0,0	22,60	23,74	0,90	0,50	24,00
17.08	---	0,0	---	---	0,0	22,13	22,17	0,90	0,50	24,00
18.08	---	0,0	---	---	0,0	21,60	21,04	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,96	86,7	85,2	0,0	1,5	63,75	52,92	0,90	0,50	168,00
19.08	---	0,0	0,0	---	0,0	20,64	20,19	0,90	0,50	24,00
20.08	---	0,6	0,6	---	---	20,23	20,83	0,90	0,50	24,00
21.08	---	0,0	---	---	0,0	20,31	19,28	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,6	0,6	0,0	0,0	20,25	20,76	0,90	0,50	72,00
Итого:	14,03	1144,3	1128,8	0,0	15,5	66,98	54,81	0,90	0,50	743,1
						dT=	12,17			

dT= 12,17

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	743,1	0,0	0,0	0,0	0,9
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		14,03					
Показания интеграторов	На 24:00 21.07.2025	На 24:00 21.08.2025	Результат за период		На 14:00 25.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	482,89	496,92	14,03		496,92		
Расход теплоносителя M1, т	2321,1	23465,4	1144,3		23465,5		
Расход теплоносителя M2, т	22934,3	22934,3	1128,8		22934,3		
Время наработки, ч	7759,1	7759,1	743,1		7845,6		
Время неработы Тнер	0,9	0,9	0,9		0,9		

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

