

#147251#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1242195

Номер абонента:

Адрес установки:

Артиллерийская, 57 ЖЭУ - 23

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 22.08.2025 по 22.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
22.08	---	0,0	---	---	0,0	20,67	19,37	0,90	0,50	24,00
23.08	---	0,0	---	---	0,0	19,97	19,28	0,90	0,50	24,00
24.08	---	0,0	---	---	0,0	19,73	19,30	0,90	0,50	24,00
25.08	---	0,0	---	---	0,0	19,22	18,97	0,90	0,50	24,00
26.08	---	0,0	---	---	0,0	19,23	18,45	0,90	0,50	24,00
27.08	0,333	29,0	28,6	---	0,4	52,34	40,98	0,90	0,50	24,00
28.08	0,720	60,1	59,4	---	0,6	66,32	54,41	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,05	89,1	88,0	0,0	1,1	61,75	50,03	0,90	0,50	168,00
29.08	0,682	53,6	53,1	---	0,5	67,14	54,49	0,90	0,50	24,00
30.08	0,674	53,6	53,2	---	0,5	67,08	54,57	0,90	0,50	24,00
31.08	0,714	53,9	53,3	---	0,6	67,39	54,23	0,90	0,50	24,00
01.09	0,711	52,7	52,0	---	0,8	67,63	54,23	0,90	0,50	24,00
02.09	0,547	42,8	42,1	---	0,6	67,43	54,73	0,90	0,50	20,72
03.09	0,518	41,7	41,1	---	0,6	66,80	54,47	0,90	0,50	24,00
04.09	0,641	50,7	50,0	---	0,7	67,20	54,65	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,49	349,0	344,8	0,0	4,2	67,24	54,47	0,90	0,50	164,72
05.09	0,633	49,5	48,8	---	0,7	67,33	54,62	0,90	0,50	24,00
06.09	0,617	50,3	49,6	---	0,7	67,00	54,82	0,90	0,50	24,00
07.09	0,658	52,7	51,9	---	0,8	66,87	54,48	0,90	0,50	24,00
08.09	0,652	51,7	50,9	---	0,8	67,02	54,50	0,90	0,50	24,00
09.09	0,670	52,7	51,9	---	0,8	67,02	54,40	0,90	0,50	24,00
10.09	0,627	50,5	49,7	---	0,8	67,02	54,69	0,90	0,50	24,00
11.09	0,647	53,6	52,8	---	0,9	66,60	54,62	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,50	361,1	355,7	0,0	5,5	66,98	54,59	0,90	0,50	168,00
12.09	0,659	52,6	51,8	---	0,8	66,96	54,52	0,90	0,50	24,00
13.09	0,600	49,8	49,0	---	0,8	66,95	54,98	0,90	0,50	24,00
14.09	0,653	52,8	51,9	---	0,9	66,90	54,62	0,90	0,50	24,00
15.09	0,651	52,1	51,2	---	0,9	67,00	54,60	0,90	0,50	24,00
16.09	0,662	50,0	49,2	---	0,9	67,61	54,47	0,90	0,50	24,00
17.09	0,680	50,5	49,7	---	0,8	67,71	54,32	0,90	0,50	24,00
18.09	0,697	51,1	50,2	---	0,8	67,76	54,20	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,60	358,9	352,9	0,0	6,0	67,27	54,53	0,90	0,50	168,00
19.09	0,648	49,5	48,8	---	0,8	67,54	54,55	0,90	0,50	24,00
20.09	0,621	47,8	47,1	---	0,8	67,71	54,80	0,90	0,50	24,00
21.09	0,694	50,3	49,5	---	0,8	67,94	54,22	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,96	147,6	145,3	0,0	2,4	67,73	54,52	0,90	0,50	72,00
Итого:	16,61	1305,8	1286,6	0,0	19,2	66,86	54,22	0,90	0,50	740,7
dT=						12,64				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	744,0	=	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		16,61					
Показания интеграторов	На 24:00 21.08.2025	На 24:00 21.09.2025	Результат за период		На 13:00 23.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	496,92	513,53	16,61		514,52		
Расход теплоносителя M1, т	23465,4	24771,2	1305,8		24846,7		
Расход теплоносителя M2, т	22934,3	24220,9	1286,6		24295,2		
Время наработки, ч		8499,9	740,7		8537,4		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tтех.ч			3,3				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28



24 28 25