

#135747#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1242206

Номер абонента:

Артиллерийская, 59 ЖЭУ 23

Система

1

Р-Подача

 $Q = M(h_p - h_o)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/с
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные

с 23.06.2025 по 23.07.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.06	1,043	48,6	49,7	1,1	---	68,62	47,23	0,90	0,51	24,00
24.06	1,041	48,7	49,8	1,1	---	67,82	46,54	0,90	0,51	23,27
25.06	1,052	50,4	51,5	1,2	---	68,23	47,42	0,90	0,51	24,00
26.06	1,138	52,4	53,5	1,1	---	68,58	46,93	0,90	0,51	24,00
27.06	1,086	51,2	52,3	1,1	---	68,34	47,24	0,90	0,51	24,00
28.06	1,082	51,4	52,5	1,1	---	68,21	47,24	0,90	0,51	24,00
29.06	1,157	53,1	54,1	1,0	---	68,51	46,79	0,90	0,51	24,00
Итого:	7,60	355,8	363,4	7,6	0,0	68,33	47,06	0,90	0,51	167,27
30.06	1,097	52,0	52,9	0,9	---	68,16	47,16	0,90	0,51	24,00
01.07	1,074	51,2	52,1	0,9	---	68,22	47,32	0,90	0,51	24,00
02.07	1,034	51,1	52,0	0,9	---	67,72	47,57	0,90	0,51	24,00
03.07	1,015	50,7	51,6	0,9	---	67,59	47,66	0,90	0,51	24,00
04.07	1,035	52,1	53,1	1,0	---	67,40	47,61	0,90	0,51	24,00
05.07	1,001	50,3	51,4	1,1	---	67,62	47,81	0,90	0,51	24,00
06.07	1,132	54,2	55,3	1,2	---	67,85	47,04	0,90	0,51	24,00
Итого:	7,39	361,7	368,5	6,8	0,0	67,80	47,45	0,90	0,51	168,00
07.07	1,000	49,5	50,7	1,2	---	67,88	47,77	0,90	0,51	24,00
08.07	1,000	49,8	51,1	1,2	---	67,75	47,76	0,90	0,51	24,00
09.07	1,037	51,3	52,6	1,2	---	67,66	47,55	0,90	0,51	24,00
10.07	1,037	51,9	53,2	1,3	---	67,44	47,54	0,90	0,51	24,00
11.07	1,109	53,5	54,8	1,3	---	67,77	47,13	0,90	0,51	24,00
12.07	1,080	53,0	54,3	1,3	---	67,59	47,31	0,90	0,51	24,00
13.07	1,069	51,7	53,0	1,3	---	67,93	47,35	0,90	0,51	24,00
Итого:	7,33	360,9	369,6	8,8	0,0	67,72	47,48	0,90	0,51	168,00
14.07	1,028	50,7	51,9	1,3	---	67,82	47,62	0,90	0,51	24,00
15.07	0,986	49,0	50,3	1,3	---	67,89	47,87	0,90	0,51	24,00
16.07	1,003	49,6	50,9	1,3	---	67,87	47,74	0,90	0,51	24,00
17.07	0,977	49,4	50,6	1,2	---	67,61	47,90	0,90	0,51	23,94
18.07	1,042	52,2	53,5	1,3	---	67,44	47,57	0,90	0,51	24,00
19.07	1,065	52,1	53,4	1,3	---	67,87	47,51	0,90	0,51	24,00
20.07	1,051	51,9	53,2	1,3	---	67,75	47,56	0,90	0,51	24,00
Итого:	7,15	354,9	363,8	8,9	0,0	67,75	47,68	0,90	0,51	167,94
21.07	0,988	49,4	50,7	1,3	---	67,87	47,96	0,90	0,51	24,00
22.07	0,977	49,4	50,7	1,3	---	67,68	47,98	0,90	0,51	24,00
23.07	0,997	49,3	50,6	1,3	---	68,01	47,87	0,90	0,51	24,00
Итого:	2,96	148,2	152,1	3,9	0,0	67,85	47,94	0,90	0,51	72,00
Итого:	32,43	1581,3	1617,4	36,1	0,0	67,89	47,47	0,90	0,51	743,2
dT=						20,42				

Общее время работы теплосистемы, ч		744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч, ч
		744,0	=	743,2	0,0	0,0	0,0	0,8
Количество тепла, Гкал		Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		32,43						
Показания интеграторов	На 24:00 22.06.2025	На 24:00 23.07.2025	Результат за период		На 12:00 24.07.2025			
Количество теплоты, Гкал	829,80	862,23	32,43		862,68			
Расход теплоносителя Mп, т	31787,1	33368,4	1581,3		33392,1			
Расход теплоносителя Mo, т	31787,1	33532,0	1617,4		33556,4			
Время наработки, ч	7086,7	7086,7	743,2		7099,2			
Время неработы Tнер = Tпн + Tот + Tтех.ч				0,8				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v3.18

