

#144460#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1242206

Номер абонента:

Адрес установки:

Артиллерийская,59

Система

1

Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

ЖЭУ -23

 $Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 22.07.2025 по 22.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
22.07	0,977	49,4	50,7	1,3	---	67,68	47,98	0,90	0,50	24,00
23.07	0,997	49,3	50,6	1,3	---	68,01	47,87	0,90	0,50	24,00
24.07	0,969	48,6	49,9	1,3	---	67,94	48,09	0,90	0,50	24,00
25.07	0,953	45,6	46,9	1,3	---	68,97	48,14	0,90	0,50	24,00
26.07	1,002	50,3	51,6	1,3	---	67,74	47,91	0,90	0,50	24,00
27.07	0,992	51,1	52,4	1,3	---	67,30	47,98	0,90	0,50	24,00
28.07	0,990	50,1	51,3	1,2	---	67,65	47,96	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,88	344,4	353,5	9,1	0,0	67,88	47,99	0,90	0,50	168,00
29.07	0,967	48,7	49,9	1,2	---	67,89	48,09	0,90	0,50	24,00
30.07	1,009	50,0	51,2	1,2	---	67,92	47,82	0,90	0,50	24,00
31.07	0,988	48,3	49,5	1,3	---	68,30	47,91	0,90	0,50	24,00
01.08	1,042	50,6	51,9	1,3	---	68,10	47,59	0,90	0,50	24,00
02.08	1,034	49,9	51,2	1,3	---	68,29	47,65	0,90	0,50	24,00
03.08	1,005	50,1	51,5	1,3	---	67,77	47,79	0,90	0,50	24,00
04.08	0,987	48,4	49,8	1,4	---	68,21	47,90	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,03	345,9	355,0	9,1	0,0	68,07	47,82	0,90	0,50	168,00
05.08	0,998	48,6	49,9	1,3	---	68,28	47,83	0,90	0,50	24,00
06.08	0,995	49,4	50,7	1,3	---	67,91	47,86	0,90	0,50	24,00
07.08	0,997	49,5	50,8	1,3	---	67,92	47,85	0,90	0,50	24,00
08.08	1,047	51,9	53,1	1,3	---	67,66	47,56	0,90	0,50	24,00
09.08	1,000	49,5	50,8	1,3	---	67,96	47,85	0,90	0,50	24,00
10.08	1,142	55,4	56,7	1,2	---	67,57	47,05	0,90	0,50	24,00
11.08	1,049	51,8	53,0	1,3	---	67,74	47,55	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,23	356,1	365,1	9,0	0,0	67,85	47,64	0,90	0,50	168,00
12.08	1,031	51,6	52,9	1,2	---	67,58	47,70	0,90	0,50	24,00
13.08	0,454	45,8	46,5	0,8	---	56,02	46,17	0,90	0,50	24,00
14.08	---	---	0,0	0,0	---	28,00	30,23	0,90	0,50	24,00
15.08	---	---	0,0	0,0	---	23,38	28,17	0,90	0,50	24,00
16.08	---	---	0,0	0,0	---	22,49	26,30	0,90	0,50	24,00
17.08	---	0,0	0,0	0,0	---	23,58	25,51	0,90	0,50	24,00
18.08	---	---	0,0	0,0	---	21,08	24,07	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,49	97,4	99,4	2,0	0,0	62,15	46,98	0,90	0,50	168,00
19.08	---	0,0	0,0	0,0	---	20,87	23,13	0,90	0,50	24,00
20.08	0,002	1,2	1,2	0,0	---	23,21	21,48	0,90	0,50	24,00
21.08	---	---	0,0	0,0	---	19,83	21,24	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	1,2	1,3	0,1	0,0	23,18	21,50	0,90	0,50	72,00
Итого:	22,63	1145,1	1174,3	29,2	0,0	67,39	47,71	0,90	0,50	744,0
						dT=	19,68			

dT= 19,68

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		22,63					
Показания интеграторов	На 24:00 21.07.2025	На 24:00 21.08.2025	Результат за период		На 13:00 25.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	860,26	882,88	22,63		882,88		
Расход теплоносителя M1, т	33269,7	34414,7	1145,1		34414,7		
Расход теплоносителя M2, т	33269,7	34604,9	1174,3		34605,0		
Время наработки, ч	7782,7	7782,7	744,0		7868,4		
Время неработы Тнер = Тmax - Тmin - Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

