

#147241#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1242206

Номер абонента:

Адрес установки:

Артиллерийская, 59 ЖЭУ 23

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 22.08.2025 по 22.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
22.08	---	---	0,0	0,0	---	20,28	22,95	0,90	0,50	24,00
23.08	---	---	0,0	0,0	---	19,79	21,89	0,90	0,50	24,00
24.08	---	---	0,0	0,0	---	19,33	21,28	0,90	0,50	24,00
25.08	---	---	0,0	0,0	---	18,90	20,11	0,90	0,50	24,00
26.08	---	0,0	0,0	0,0	---	18,20	19,41	0,90	0,50	24,00
27.08	0,636	44,3	44,4	0,1	---	49,60	35,36	0,90	0,50	24,00
28.08	1,145	55,1	55,6	0,5	---	67,56	46,86	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,78	99,4	100,1	0,7	0,0	59,55	41,73	0,90	0,50	168,00
29.08	1,089	52,7	53,2	0,5	---	67,82	47,25	0,90	0,50	24,00
30.08	1,090	53,0	53,4	0,4	---	67,75	47,24	0,90	0,50	24,00
31.08	1,224	56,4	56,8	0,4	---	68,15	46,52	0,90	0,50	24,00
01.09	1,085	51,5	51,9	0,3	---	68,29	47,32	0,90	0,50	24,00
02.09	0,855	41,9	42,1	0,3	---	68,12	47,77	0,90	0,50	20,72
03.09	0,896	43,9	44,3	0,4	---	67,73	47,40	0,90	0,50	24,00
04.09	1,045	51,4	52,3	0,9	---	68,00	47,75	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,28	350,8	354,1	3,3	0,0	67,98	47,30	0,90	0,50	164,72
05.09	1,010	50,2	51,3	1,1	---	67,92	47,91	0,90	0,50	24,00
06.09	1,005	50,8	52,0	1,1	---	67,70	48,02	0,90	0,50	24,00
07.09	1,124	55,1	56,2	1,2	---	67,57	47,23	0,90	0,50	24,00
08.09	1,026	51,3	52,5	1,2	---	67,68	47,74	0,90	0,50	24,00
09.09	1,031	51,6	52,8	1,3	---	67,69	47,77	0,90	0,50	24,00
10.09	1,027	51,4	52,7	1,3	---	67,68	47,81	0,90	0,50	24,00
11.09	1,043	53,2	54,5	1,3	---	67,24	47,70	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,27	363,6	372,0	8,4	0,0	67,64	47,73	0,90	0,50	168,00
12.09	0,970	49,6	51,0	1,3	---	67,61	48,13	0,90	0,50	24,00
13.09	1,046	52,3	53,6	1,3	---	67,60	47,68	0,90	0,50	24,00
14.09	1,183	56,7	58,0	1,4	---	67,62	46,81	0,90	0,50	24,00
15.09	0,999	50,2	51,6	1,4	---	67,75	47,91	0,90	0,50	24,00
16.09	1,041	50,0	51,4	1,4	---	68,31	47,58	0,90	0,50	24,00
17.09	1,077	51,0	52,4	1,4	---	68,41	47,36	0,90	0,50	24,00
18.09	1,088	51,2	52,7	1,5	---	68,44	47,27	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,41	360,9	370,7	9,8	0,0	67,96	47,52	0,90	0,50	168,00
19.09	1,046	50,4	51,8	1,4	---	68,27	47,58	0,90	0,50	24,00
20.09	1,082	50,8	52,3	1,5	---	68,56	47,36	0,90	0,50	24,00
21.09	1,134	52,1	53,6	1,5	---	68,69	47,01	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,26	153,3	157,8	4,5	0,0	68,51	47,31	0,90	0,50	72,00
Итого:	27,00	1328,0	1354,7	26,7	0,0	67,31	47,07	0,90	0,50	740,7
						dT=	20,24			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.ч
	744,0	=	740,7	0,0	0,0	0,0	3,3
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		27,00					
Показания интеграторов	На 24:00 21.08.2025	На 24:00 21.09.2025	Результат за период		На 12:00 23.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	882,88	909,88	27,00		911,44		
Расход теплоносителя M1, т	34414,7	35742,8	1328,0		35817,8		
Расход теплоносителя M2, т	34604,9	35959,6	1354,7		36037,0		
Время наработки, ч	7782,7	8523,4	740,7		8560,3		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.ч			3,3				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28



24 08 25