

#151868#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1242206

Номер абонента:

Артиллерийская, 59 ЖЭУ 23

Адрес установки:

Р-Подача

Система

1

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 22.09.2025 по 23.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
22.09	1,071	50,5	52,0	1,5	---	68,52	47,38	0,90	0,50	24,00
23.09	1,048	50,0	51,5	1,5	---	68,39	47,51	0,90	0,50	24,00
24.09	1,098	51,7	53,2	1,5	---	68,37	47,22	0,90	0,50	24,00
25.09	1,026	49,2	50,8	1,5	---	68,39	47,63	0,90	0,50	24,00
26.09	1,052	49,7	51,2	1,5	---	68,53	47,44	0,90	0,50	24,00
27.09	1,077	50,0	51,5	1,5	---	68,35	46,89	0,90	0,50	23,51
28.09	1,065	44,6	46,0	1,5	---	68,47	44,64	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,44	345,7	356,3	10,6	0,0	68,43	46,99	0,90	0,50	167,51
29.09	1,020	46,1	47,4	1,4	---	68,13	46,08	0,90	0,50	24,00
30.09	1,070	47,5	48,8	1,4	---	68,55	46,09	0,90	0,50	24,00
01.10	1,040	46,9	48,3	1,4	---	68,48	46,39	0,90	0,50	24,00
02.10	1,009	44,5	45,9	1,4	---	69,34	46,72	0,90	0,50	24,00
03.10	2,088	73,8	75,0	1,2	---	71,64	43,42	0,90	0,50	24,00
04.10	3,414	121,3	122,2	0,9	---	71,14	43,07	0,90	0,50	24,00
05.10	3,111	104,3	105,5	1,2	---	71,59	41,84	0,90	0,50	24,00
Итого:	12,75	484,3	493,2	8,9	0,0	70,35	44,10	0,90	0,50	168,00
06.10	2,911	96,5	97,9	1,4	---	71,57	41,48	0,90	0,50	24,00
07.10	2,970	99,1	100,4	1,4	---	72,18	42,29	0,90	0,50	24,00
08.10	2,942	98,6	100,0	1,3	---	71,77	42,03	0,90	0,50	24,00
09.10	2,632	86,3	87,7	1,5	---	71,91	41,47	0,90	0,50	24,00
10.10	2,703	91,4	92,8	1,4	---	71,74	42,23	0,90	0,50	24,00
11.10	2,617	87,1	88,5	1,4	---	71,73	41,76	0,90	0,50	24,00
12.10	2,838	95,7	97,1	1,4	---	71,51	41,93	0,90	0,50	24,00
Итого:	19,61	654,6	664,4	9,8	0,0	71,77	41,89	0,90	0,50	168,00
13.10	3,090	107,7	109,0	1,3	---	71,71	43,10	0,90	0,50	24,00
14.10	3,186	111,4	112,6	1,2	---	71,81	43,30	0,90	0,50	24,00
15.10	3,006	102,8	104,1	1,3	---	72,04	42,90	0,90	0,50	24,00
16.10	2,607	83,1	84,4	1,3	---	71,80	40,50	0,90	0,50	24,00
17.10	2,883	97,0	98,2	1,2	---	71,95	42,32	0,90	0,50	24,00
18.10	3,523	123,6	124,5	0,8	---	72,07	43,66	0,90	0,50	24,00
19.10	3,548	124,0	124,7	0,8	---	72,14	43,61	0,90	0,50	24,00
Итого:	21,84	749,7	757,5	7,8	0,0	71,94	42,89	0,90	0,50	168,00
20.10	3,746	140,4	141,0	0,6	---	71,89	45,30	0,90	0,50	24,00
21.10	3,642	134,0	134,6	0,6	---	72,12	45,03	0,90	0,50	24,00
22.10	3,363	120,7	121,4	0,7	---	71,83	44,04	0,90	0,50	24,00
Итого:	10,75	395,1	397,0	1,9	0,0	71,95	44,82	0,90	0,50	72,00
Итого:	72,39	2629,4	2668,4	39,0	0,0	71,15	43,70	0,90	0,50	743,5
						dT=	27,45			

dT= 27,45

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.ч, ч
	744,0	=	743,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	72,39						
Показания интеграторов	На 24:00 21.09.2025	На 24:00 22.10.2025	Результат за период		На 12:00 24.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	909,88	982,28	72,39		986,55		
Расход теплоносителя M1, т	35742,8	38372,2	2629,4		38518,1		
Расход теплоносителя M2, т	35959,6	38628,0	2668,4		38775,4		
Время наработки, ч	8523,4	9266,9	743,5		9303,2		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.ч			0,5				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

