

#165433#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1242206

Номер абонента:

Адрес установки:

Артиллерийская, 59 ЖЭУ -29

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.10.2025 по 23.11.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	2,851	98,1	99,1	1,0	---	71,48	42,50	0,90	0,50	24,00
24.10	2,977	100,3	101,2	1,0	---	71,93	42,33	0,90	0,50	24,00
25.10	3,204	110,4	111,2	0,8	---	72,03	43,08	0,90	0,50	24,00
26.10	3,414	117,8	118,5	0,7	---	71,92	43,02	0,90	0,50	24,00
27.10	3,628	127,7	128,3	0,7	---	72,19	43,85	0,90	0,50	25,00
28.10	3,379	119,9	120,5	0,6	---	71,64	43,53	0,90	0,50	24,00
29.10	3,307	116,8	117,5	0,7	---	71,55	43,32	0,90	0,50	24,00
Итого:	22,76	790,9	796,4	5,5	0,0	71,83	43,13	0,90	0,50	169,00
30.10	3,249	115,0	115,7	0,7	---	71,28	43,12	0,90	0,50	24,00
31.10	3,388	121,2	121,7	0,5	---	71,45	43,66	0,90	0,50	24,00
01.11	3,368	120,0	120,5	0,5	---	71,66	43,68	0,90	0,50	24,00
02.11	3,076	104,2	105,0	0,8	---	71,84	42,39	0,90	0,50	24,00
03.11	2,977	100,5	101,3	0,8	---	71,88	42,33	0,90	0,50	24,00
04.11	3,182	109,5	110,2	0,7	---	71,51	42,52	0,90	0,50	24,00
05.11	2,829	94,9	95,7	0,8	---	71,68	41,96	0,90	0,50	24,00
Итого:	22,07	765,2	770,1	4,9	0,0	71,60	42,84	0,90	0,50	168,00
06.11	2,944	100,5	101,3	0,8	---	71,79	42,57	0,90	0,50	24,00
07.11	3,312	114,6	115,2	0,6	---	72,24	43,42	0,90	0,50	24,00
08.11	3,628	130,0	130,5	0,5	---	72,40	44,58	0,90	0,50	24,00
09.11	3,951	144,0	144,4	0,4	---	72,39	45,04	0,90	0,50	24,00
10.11	3,543	122,4	122,9	0,5	---	72,46	43,58	0,90	0,50	24,00
11.11	3,453	116,4	116,9	0,5	---	72,79	43,20	0,90	0,50	24,00
12.11	3,468	119,2	119,8	0,6	---	72,25	43,25	0,90	0,50	24,00
Итого:	24,30	847,1	851,0	3,9	0,0	72,35	43,74	0,90	0,50	168,00
13.11	3,159	107,2	107,9	0,7	---	72,10	42,71	0,90	0,50	24,00
14.11	3,306	114,0	114,7	0,7	---	72,02	43,11	0,90	0,50	24,00
15.11	3,807	136,1	136,5	0,4	---	72,70	44,80	0,90	0,50	24,00
16.11	4,440	148,9	149,3	0,4	---	76,59	46,85	0,90	0,50	24,00
17.11	4,318	161,0	161,3	0,3	---	74,29	47,56	0,90	0,50	24,00
18.11	2,335	99,5	99,4	---	0,1	67,97	45,74	0,90	0,50	24,00
19.11	4,434	161,2	161,0	---	0,2	73,81	46,40	0,90	0,50	24,00
Итого:	25,80	927,8	930,2	2,6	0,3	73,13	45,54	0,90	0,50	168,00
20.11	2,545	102,7	102,4	---	0,3	69,89	46,50	0,90	0,50	24,00
21.11	4,731	168,5	168,3	---	0,3	75,53	47,55	0,90	0,50	24,00
22.11	4,433	149,8	150,0	0,1	---	75,90	46,40	0,90	0,50	24,00
Итого:	11,71	421,1	420,6	0,1	0,6	74,29	46,88	0,90	0,50	72,00
Итого:	106,63	3752,2	3768,4	17,1	0,9	72,50	44,22	0,90	0,50	745,0
dT=						28,28				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	745,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		106,63					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2025	На 24:00 22.11.2025	Результат за период		На 13:00 25.11.2025		
Количество теплоты, Гкал	982,28	1088,91	106,63		1101,23		
Расход теплоносителя M1, т	38372,2	42124,4	3752,2		42509,6		
Расход теплоносителя M2, т	38628,0	42396,4	3768,4		42782,4		
Время наработки, ч	9266,9	10011,9	745,0		10073,4		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			-1,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

