

#179482#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1242206

Номер абонента:

Адрес установки: Артиллерийская, 59 ЖЭУ 23

Система 1 Р-Подача

 $Q = M(h_1 - h_2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кгц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.11.2025 по 23.12.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.11	4,986	153,0	153,4	0,4	---	80,93	48,44	0,90	0,50	24,00
24.11	4,848	153,7	154,0	0,3	---	81,38	49,94	0,90	0,50	24,00
25.11	4,576	142,5	142,8	0,3	---	79,15	47,13	0,90	0,50	24,00
26.11	4,580	147,1	147,4	0,3	---	78,61	47,56	0,90	0,50	24,00
27.11	4,486	146,7	147,0	0,2	---	77,89	47,41	0,90	0,50	24,00
28.11	4,331	138,9	139,2	0,2	---	77,36	46,27	0,90	0,50	24,00
29.11	4,568	148,4	148,6	0,2	---	77,58	46,89	0,90	0,50	24,00
Итого:	32,37	1030,4	1032,3	1,9	0,0	79,02	47,69	0,90	0,50	168,00
30.11	4,654	151,7	151,7	0,1	---	77,60	47,01	0,90	0,50	24,00
01.12	4,361	141,6	141,8	0,2	---	76,58	45,87	0,90	0,50	24,00
02.12	4,606	147,5	147,7	0,2	---	78,35	47,21	0,90	0,50	24,00
03.12	4,270	149,0	149,1	0,1	---	74,27	45,69	0,90	0,50	24,00
04.12	4,065	141,1	141,3	0,2	---	73,86	45,13	0,90	0,50	24,00
05.12	3,955	131,9	132,2	0,3	---	73,77	43,87	0,90	0,50	24,00
06.12	4,113	137,1	137,4	0,3	---	73,23	43,32	0,90	0,50	24,00
Итого:	30,02	999,8	1001,2	1,3	0,0	75,44	45,50	0,90	0,50	168,00
07.12	4,410	150,2	150,3	0,1	---	73,25	43,96	0,90	0,50	24,00
08.12	4,061	139,0	139,2	0,2	---	73,15	44,01	0,90	0,50	24,00
09.12	3,681	122,0	122,4	0,4	---	72,81	42,73	0,90	0,50	24,00
10.12	3,370	110,5	111,1	0,5	---	73,11	42,69	0,90	0,50	24,00
11.12	3,440	114,0	114,5	0,5	---	73,15	43,05	0,90	0,50	24,00
12.12	3,512	118,5	118,9	0,4	---	73,16	43,60	0,90	0,50	24,00
13.12	3,800	134,0	134,2	0,2	---	72,90	44,62	0,90	0,50	24,00
Итого:	26,28	888,1	890,6	2,5	0,0	73,08	43,58	0,90	0,50	168,00
14.12	3,843	130,6	130,9	0,3	---	72,92	43,59	0,90	0,50	24,00
15.12	3,998	155,5	155,5	---	0,0	71,12	45,50	0,90	0,50	24,00
16.12	4,092	148,5	148,5	---	0,0	73,22	45,75	0,90	0,50	24,00
17.12	4,289	144,3	144,3	0,1	---	75,98	46,33	0,90	0,50	24,00
18.12	4,258	142,3	142,4	0,1	---	76,03	46,20	0,90	0,50	24,00
19.12	3,883	135,9	136,0	0,1	---	73,65	45,16	0,90	0,50	24,00
20.12	3,738	128,0	128,1	0,2	---	72,90	43,77	0,90	0,50	24,00
Итого:	28,10	985,1	985,8	0,7	0,0	73,68	45,24	0,90	0,50	168,00
21.12	3,834	129,7	129,9	0,2	---	72,95	43,47	0,90	0,50	24,00
22.12	3,728	128,2	128,3	0,2	---	73,24	44,23	0,90	0,50	24,00
23.12	4,521	152,7	152,8	0,1	---	77,84	48,31	0,90	0,50	24,00
Итого:	12,08	410,5	411,0	0,5	0,0	74,86	45,51	0,90	0,50	72,00
Итого:	128,86	4314,0	4320,9	7,0	0,0	75,35	45,57	0,90	0,50	744,0
						dT=	29,78			

dT= 29,78

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		128,86					
Показания интеграторов	На 24:00 22.11.2025	На 24:00 23.12.2025	Результат за период		На 11:00 25.12.2025		
Количество теплоты, Гкал	1088,91	1217,77	128,86		1225,46		
Расход теплоносителя M1, т	42124,4	46438,3	4314,0		46684,0		
Расход теплоносителя M2, т	42396,4	46717,3	4320,9		46963,1		
Время наработки, ч	10011,92	10755,9	744,0		10791,3		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28



Представитель теплосети

