

#208140#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР  
Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)  
3592

| Заводской номер счётчика<br>14014770   | Показания прибора, ГДж<br>20.02.2026 | Предыдущие показания, ГДж<br>20.01.2026 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 2256,018                             | 2129,603                                | 126.415                 | 30.194                   |

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



МГК «Калининградтеплоэнерго»  
ОТЧЕТ ПРИ  
25 02 26

#208139#

Отчёт за период с 20.01.2026 по 20.02.2026.

Номер абонента 3592  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)  
 Заводской номер 14014770  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 25.02.2026

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | t <sub>нар</sub> , °С | dQ, ГДж | dQ <sub>г</sub> , Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °С | t2, °С | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|---------|------------------------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 21.01.2026 | -12,2                 | 4,272   | 0                      | 37,569   | 0       | 0       | 36,373   | 0      | 0      | 24       | 0       | 86,8   | 59,2   | 0,42    | 0,33    |
| 22.01.2026 | -11,6                 | 3,982   | 0                      | 35,66    | 0       | 0       | 34,51    | 0      | 0      | 22       | 2       | 86,7   | 59,2   | 0,41    | 0,33    |
| 23.01.2026 | -8,3                  | 4,472   | 0                      | 40,127   | 0       | 0       | 38,835   | 0      | 0      | 24       | 0       | 85,9   | 56,5   | 0,43    | 0,33    |
| 24.01.2026 | -9,4                  | 4,225   | 0                      | 35,444   | 0       | 0       | 34,323   | 0      | 0      | 24       | 0       | 85,9   | 60     | 0,42    | 0,33    |
| 25.01.2026 | -7,3                  | 3,857   | 0                      | 36,767   | 0       | 0       | 35,605   | 0      | 0      | 24       | 0       | 84,6   | 57     | 0,43    | 0,33    |
| 26.01.2026 | -4,4                  | 3,636   | 0                      | 32,443   | 0       | 0       | 31,443   | 0      | 0      | 24       | 0       | 82,1   | 53,1   | 0,43    | 0,33    |
| 27.01.2026 | -3,8                  | 3,992   | 0                      | 33,824   | 0       | 0       | 32,831   | 0      | 0      | 24       | 0       | 81,9   | 53,1   | 0,44    | 0,34    |
| 28.01.2026 | -6                    | 3,929   | 0                      | 33,549   | 0       | 0       | 32,572   | 0      | 0      | 24       | 0       | 83,3   | 55,5   | 0,43    | 0,34    |
| 29.01.2026 | -9,7                  | 4,086   | 0                      | 36,215   | 0       | 0       | 35,128   | 0      | 0      | 24       | 0       | 86     | 58,4   | 0,43    | 0,34    |
| 30.01.2026 | -12,4                 | 4,257   | 0                      | 37,973   | 0       | 0       | 36,766   | 0      | 0      | 24       | 0       | 87,4   | 60,3   | 0,42    | 0,34    |
| 31.01.2026 | -13,8                 | 4,417   | 0                      | 40,071   | 0       | 0       | 38,761   | 0      | 0      | 24       | 0       | 87,9   | 61,8   | 0,42    | 0,34    |
| 01.02.2026 | -18,9                 | 4,013   | 0                      | 37,932   | 0       | 0       | 36,681   | 0      | 0      | 24       | 0       | 88,9   | 62,2   | 0,41    | 0,34    |
| 02.02.2026 | -20,1                 | 4,132   | 0                      | 38,086   | 0       | 0       | 36,804   | 0      | 0      | 24       | 0       | 90,5   | 61,7   | 0,42    | 0,34    |
| 03.02.2026 | -18                   | 4,654   | 0                      | 39,807   | 0       | 0       | 38,425   | 0      | 0      | 24       | 0       | 90,6   | 60,9   | 0,42    | 0,34    |
| 04.02.2026 | -12,3                 | 4,567   | 0                      | 37,968   | 0       | 0       | 36,648   | 0      | 0      | 24       | 0       | 90,2   | 60     | 0,42    | 0,33    |
| 05.02.2026 | -7,6                  | 4,53    | 0                      | 36,991   | 0       | 0       | 35,713   | 0      | 0      | 24       | 0       | 87,7   | 54,6   | 0,44    | 0,34    |
| 06.02.2026 | -3,2                  | 4,178   | 0                      | 31,052   | 0       | 0       | 30,031   | 0      | 0      | 24       | 0       | 84     | 52,2   | 0,45    | 0,34    |
| 07.02.2026 | -3,3                  | 3,841   | 0                      | 29,688   | 0       | 0       | 28,783   | 0      | 0      | 24       | 0       | 82,6   | 54,2   | 0,45    | 0,34    |
| 08.02.2026 | -4,9                  | 3,402   | 0                      | 29,42    | 0       | 0       | 28,55    | 0      | 0      | 24       | 0       | 83,5   | 56,5   | 0,42    | 0,33    |
| 09.02.2026 | -12,1                 | 3,52    | 0                      | 32,038   | 0       | 0       | 31,071   | 0      | 0      | 24       | 0       | 87     | 58,8   | 0,41    | 0,33    |
| 10.02.2026 | -12,4                 | 4,323   | 0                      | 37,72    | 0       | 0       | 36,497   | 0      | 0      | 24       | 0       | 86,4   | 58     | 0,41    | 0,34    |
| 11.02.2026 | -3,8                  | 4,231   | 0                      | 36,626   | 0       | 0       | 35,453   | 0      | 0      | 24       | 0       | 82     | 52     | 0,43    | 0,33    |
| 12.02.2026 | -0,7                  | 3,873   | 0                      | 31,785   | 0       | 0       | 30,857   | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,9   | 51,2   | 0,42    | 0,33    |
| 13.02.2026 | -1,2                  | 3,617   | 0                      | 32,025   | 0       | 0       | 31,152   | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,5   | 51,7   | 0,42    | 0,33    |
| 14.02.2026 | -6,7                  | 3,795   | 0                      | 32,322   | 0       | 0       | 31,407   | 0      | 0      | 24       | 0       | 86,6   | 58,3   | 0,42    | 0,33    |
| 15.02.2026 | -11,2                 | 3,794   | 0                      | 33,063   | 0       | 0       | 32,001   | 0      | 0      | 24       | 0       | 89,6   | 60     | 0,41    | 0,33    |
| 16.02.2026 | -17,4                 | 4,34    | 0                      | 36,076   | 0       | 0       | 34,845   | 0      | 0      | 24       | 0       | 90,6   | 59,1   | 0,42    | 0,34    |
| 17.02.2026 | -11,6                 | 4,531   | 0                      | 35,596   | 0       | 0       | 34,359   | 0      | 0      | 24       | 0       | 86,4   | 55,1   | 0,42    | 0,33    |
| 18.02.2026 | -                     | 4,225   | 0                      | 33,25    | 0       | 0       | 32,186   | 0      | 0      | 24       | 0       | 82,4   | 52,7   | 0,42    | 0,33    |
| 19.02.2026 | -                     | 3,933   | 0                      | 32,492   | 0       | 0       | 31,533   | 0      | 0      | 24       | 0       | 81     | 52,3   | 0,42    | 0,33    |
| 20.02.2026 | -                     | 3,79    | 0                      | 32,356   | 0       | 0       | 31,429   | 0      | 0      | 24       | 0       | 81,2   | 55,6   | 0,41    | 0,33    |
| Итого:     | -9,4                  | 126,414 | 0                      | 1085,935 | 0       | 0       | 1051,572 | 0      | 0      | 742      | 2       | 85,45  | 56,81  | 0,42    | 0,33    |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

## Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.01.2026 | 2129,603 | 24876,942 | 0      | 0,21   | 24301,864 | 0     | 0,206 | 25844   | 353    |
| 20.02.2026 | 2256,018 | 25962,877 | 0      | 0,21   | 25353,435 | 0     | 0,206 | 26586   | 355    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения