

#146445#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)
3592

Заводской номер счётчика 14014770	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1793,012	1774,001	19.011	4.541

Подпись исполнителя



#146444#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3592
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 14014770
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,557	0	10,679	0	0	10,477	0	0	24	0	63,7	51	0,3	0,26
22.08.2025	-	0,621	0	11,851	0	0	11,63	0	0	24	0	62,8	51,2	0,3	0,26
23.08.2025	-	0,588	0	12,334	0	0	12,112	0	0	24	0	62,1	52,7	0,3	0,26
24.08.2025	-	0,436	0	11,292	0	0	11,093	0	0	24	0	62,1	52,9	0,29	0,26
25.08.2025	-	0,441	0	11,688	0	0	11,481	0	0	24	0	62,2	50,7	0,29	0,26
26.08.2025	-	0,694	0	14,681	0	0	14,419	0	0	24	0	62,5	50,7	0,29	0,26
27.08.2025	-	0,642	0	13,266	0	0	13,028	0	0	24	0	62,5	50,2	0,29	0,26
28.08.2025	-	0,693	0	13,711	0	0	13,465	0	0	24	0	62,7	50,7	0,29	0,26
29.08.2025	-	0,639	0	12,947	0	0	12,713	0	0	24	0	63	50,4	0,3	0,26
30.08.2025	-	0,664	0	12,8	0	0	12,567	0	0	24	0	62,2	53	0,3	0,26
31.08.2025	-	0,423	0	11,148	0	0	10,949	0	0	24	0	62,5	53,1	0,31	0,26
01.09.2025	-	0,42	0	10,939	0	0	10,743	0	0	24	0	62,8	50,6	0,29	0,26
02.09.2025	-	0,712	0	14,139	0	0	13,883	0	0	24	0	62,9	50,8	0,29	0,26
03.09.2025	-	0,655	0	13,119	0	0	12,881	0	0	24	0	63	50,8	0,3	0,26
04.09.2025	-	0,65	0	13	0	0	12,763	0	0	24	0	63,2	50,5	0,3	0,26
05.09.2025	-	0,683	0	13,139	0	0	12,898	0	0	24	0	62,9	50,4	0,3	0,26
06.09.2025	-	0,683	0	13,256	0	0	13,015	0	0	24	0	62,2	52,8	0,3	0,26
07.09.2025	-	0,425	0	10,958	0	0	10,763	0	0	24	0	62,2	52,8	0,3	0,26
08.09.2025	-	0,433	0	11,203	0	0	11,004	0	0	24	0	62,7	50,6	0,29	0,26
09.09.2025	-	0,69	0	13,8	0	0	13,551	0	0	24	0	62,6	50,8	0,3	0,26
10.09.2025	-	0,662	0	13,714	0	0	13,468	0	0	24	0	63	50,4	0,3	0,26
11.09.2025	-	0,723	0	14,017	0	0	13,761	0	0	24	0	63	49,8	0,29	0,26
12.09.2025	-	0,77	0	14,121	0	0	13,863	0	0	24	0	62,9	50,4	0,3	0,26
13.09.2025	-	0,688	0	13,361	0	0	13,118	0	0	24	0	62,1	52,5	0,29	0,26
14.09.2025	-	0,469	0	11,958	0	0	11,746	0	0	24	0	61,8	52,6	0,29	0,26
15.09.2025	-	0,463	0	12,203	0	0	11,988	0	0	24	0	62,6	50	0,3	0,26
16.09.2025	-	0,723	0	13,885	0	0	13,635	0	0	24	0	62,6	50,2	0,29	0,26
17.09.2025	-	0,691	0	13,54	0	0	13,295	0	0	24	0	62,3	50,6	0,29	0,26
18.09.2025	-	0,658	0	13,627	0	0	13,384	0	0	24	0	62,5	50	0,29	0,26
19.09.2025	-	0,706	0	13,762	0	0	13,516	0	0	24	0	62,5	50	0,29	0,26
20.09.2025	-	0,708	0	13,78	0	0	13,532	0	0	24	0	61,9	52,7	0,3	0,26
Итого:	-	19,01	0	397,918	0	0	390,741	0	0	744	0	62,58	51,16	0,3	0,26

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	1774,001	21124,163	0	0,177	20639,361	0	0,173	22172	353
20.09.2025	1793,012	21522,081	0	0,177	21030,1	0	0,173	22916	353

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения