

#150790#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)
3592

Заводской номер счётчика 14014770	Показания прибора, ГДж 20.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1847,65	1793,012	54.638	13.05

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИК
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ *id*
« 23 » 10 20 25 г

#150789#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 3592
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 14014770
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,433	0	11,399	0	0	11,197	0	0	24	0	61,7	52,9	0,29	0,26
22.09.2025	-	0,422	0	11,67	0	0	11,465	0	0	24	0	62,4	50,1	0,29	0,26
23.09.2025	-	0,698	0	13,863	0	0	13,616	0	0	24	0	62,3	50,3	0,29	0,26
24.09.2025	-	0,679	0	13,755	0	0	13,51	0	0	24	0	62,8	49,7	0,3	0,26
25.09.2025	-	0,73	0	13,609	0	0	13,363	0	0	24	0	62,8	49,6	0,3	0,26
26.09.2025	-	0,736	0	13,626	0	0	13,38	0	0	24	0	62,7	49,7	0,29	0,26
27.09.2025	-	0,745	0	13,977	0	0	13,725	0	0	24	0	61,9	52,5	0,29	0,26
28.09.2025	-	0,463	0	11,988	0	0	11,777	0	0	24	0	62	52,6	0,29	0,26
29.09.2025	-	0,453	0	11,743	0	0	11,535	0	0	24	0	64,6	45,3	0,3	0,27
30.09.2025	-	1,83	0,004	22,989	0	0,029	22,55	0	0,029	24	0	66,1	44,4	0,29	0,26
01.10.2025	-	2,459	0	27,657	0	0	27,107	0	0	24	0	67,9	44,3	0,34	0,27
02.10.2025	-	2,408	0	24,896	0	0,001	24,376	0	0,001	24	0	71,2	46,8	0,38	0,29
03.10.2025	-	2,723	0	27,277	0	0	26,657	0	0	24	0	71,6	47,8	0,4	0,31
04.10.2025	-	2,713	0	27,843	0	0	27,204	0	0	24	0	71,6	47,8	0,4	0,3
05.10.2025	-	2,309	0	23,726	0	0	23,182	0	0	24	0	71,1	44,6	0,42	0,3
06.10.2025	-	2,058	0	18,958	0	0,001	18,529	0	0,001	24	0	70,7	43,7	0,42	0,3
07.10.2025	-	2,39	0	21,615	0	0	21,13	0	0	24	0	71,4	44,8	0,43	0,3
08.10.2025	-	2,429	0	22,34	0	0	21,83	0	0	24	0	71,4	44,8	0,43	0,31
09.10.2025	-	2,399	0	22,072	0	0	21,567	0	0	24	0	71,1	43,1	0,44	0,31
10.10.2025	-	2,115	0	18,431	0	0	18,013	0	0	24	0	71,4	43,7	0,44	0,31
11.10.2025	-	2,267	0	19,972	0	0,002	19,516	0	0,002	24	0	70,6	44,1	0,44	0,31
12.10.2025	-	1,807	0	16,635	0	0	16,262	0	0	24	0	70,9	44,3	0,44	0,3
13.10.2025	-	1,883	0	17,319	0	0	16,929	0	0	24	0	71,5	45,1	0,44	0,31
14.10.2025	-	2,501	0	23,117	0	0	22,588	0	0	24	0	71,6	45,8	0,45	0,31
15.10.2025	-	2,677	0	25,309	0	0	24,728	0	0	24	0	71,3	44,5	0,46	0,31
16.10.2025	-	2,54	0	23,21	0	0	22,684	0	0	24	0	71,5	43,9	0,46	0,31
17.10.2025	-	2,463	0	21,76	0	0	21,262	0	0	24	0	71,3	44,1	0,45	0,31
18.10.2025	-	2,428	0	21,723	0	0	21,229	0	0	24	0	71,5	47,1	0,44	0,31
19.10.2025	-	2,393	0	23,994	0	0	23,445	0	0	24	0	71,5	48,2	0,44	0,31
20.10.2025	-	2,486	0	26,053	0	0	25,457	0	0	24	0	71,9	49,6	0,41	0,31
Итого:	-	54,637	0,004	592,526	0	0,033	579,813	0	0,033	720	0	68,41	46,84	0,38	0,29

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	1793,012	21522,081	0	0,177	21030,1	0	0,173	22916	353
20.10.2025	1847,65	22114,606	0	0,21	21609,913	0	0,206	23636	353

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения