

#191922#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Богдана Хмельницкого 84, Калининград (новый корпус)
3592

| Заводской номер счётчика 14014770 | Показания прибора, ГДж 20.01.2026 | Предыдущие показания, ГДж 20.12.2025 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 2129,603 | 2022,776 | 106.827 | 25.515 |

Подпись исполнителя



#191921#

Отчёт за период с 20.12.2025 по 20.01.2026.

Номер абонента 3592
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 14014770
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.01.2026

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °С | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °С | t2, °С | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 21.12.2025 | 5,6 | 2,518 | 0 | 25,74 | 0 | 0 | 25,147 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 47,9 | 0,45 | 0,33 |
| 22.12.2025 | 3,7 | 2,508 | 0 | 25,613 | 0 | 0 | 25,023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 47,3 | 0,45 | 0,33 |
| 23.12.2025 | 0 | 3 | 0 | 29,642 | 0 | 0 | 28,955 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 52,1 | 0,44 | 0,33 |
| 24.12.2025 | -6,3 | 3,422 | 0 | 33,73 | 0 | 0 | 32,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,2 | 55,9 | 0,43 | 0,33 |
| 25.12.2025 | -5,6 | 3,809 | 0 | 34,388 | 0 | 0 | 33,358 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,2 | 55,3 | 0,42 | 0,33 |
| 26.12.2025 | 4,4 | 3,671 | 0 | 36,165 | 0 | 0 | 35,148 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 46,7 | 0,44 | 0,33 |
| 27.12.2025 | 5,4 | 2,939 | 0 | 27,634 | 0 | 0 | 26,982 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 48,4 | 0,44 | 0,33 |
| 28.12.2025 | 3,8 | 2,574 | 0 | 26,728 | 0 | 0 | 26,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 50,2 | 0,43 | 0,33 |
| 29.12.2025 | 2,5 | 2,758 | 0 | 30,9 | 0 | 0 | 30,185 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 50,5 | 0,43 | 0,33 |
| 30.12.2025 | -1,1 | 3,229 | 0 | 34,417 | 0 | 0 | 33,592 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 52,5 | 0,43 | 0,33 |
| 31.12.2025 | -4,2 | 3,372 | 0 | 32,489 | 0 | 0 | 31,621 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,1 | 56,8 | 0,43 | 0,33 |
| 01.01.2026 | -5,2 | 3,287 | 0 | 33,193 | 0 | 0 | 32,241 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,3 | 56,2 | 0,43 | 0,33 |
| 02.01.2026 | 1,2 | 3,214 | 0 | 32,744 | 0 | 0 | 31,823 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 52,3 | 0,44 | 0,33 |
| 03.01.2026 | -0,6 | 2,982 | 0 | 29,684 | 0 | 0 | 28,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 54,3 | 0,43 | 0,33 |
| 04.01.2026 | -4 | 3,162 | 0 | 33,134 | 0 | 0 | 32,257 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80 | 56,3 | 0,43 | 0,33 |
| 05.01.2026 | -3 | 3,336 | 0 | 34,509 | 0 | 0 | 33,544 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,5 | 54,8 | 0,43 | 0,33 |
| 06.01.2026 | -5,5 | 3,305 | 0 | 31,507 | 0 | 0 | 30,616 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,6 | 56,7 | 0,43 | 0,33 |
| 07.01.2026 | -7,8 | 3,482 | 0 | 33,053 | 0 | 0 | 32,076 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,5 | 58,7 | 0,43 | 0,33 |
| 08.01.2026 | -11 | 3,665 | 0 | 35,014 | 0 | 0 | 33,937 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,2 | 60,5 | 0,42 | 0,34 |
| 09.01.2026 | -9,6 | 3,757 | 0 | 35,95 | 0 | 0 | 34,804 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,7 | 58,9 | 0,42 | 0,33 |
| 10.01.2026 | -5,2 | 3,669 | 0 | 33,576 | 0 | 0 | 32,515 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,8 | 55,4 | 0,43 | 0,33 |
| 11.01.2026 | -5,2 | 3,394 | 0 | 30,49 | 0 | 0 | 29,583 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,8 | 55,4 | 0,43 | 0,33 |
| 12.01.2026 | - | 3,385 | 0 | 31,546 | 0 | 0 | 30,628 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,7 | 56,2 | 0,43 | 0,33 |
| 13.01.2026 | - | 4,066 | 0 | 36,321 | 0 | 0 | 35,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,1 | 58,7 | 0,42 | 0,34 |
| 14.01.2026 | - | 4,345 | 0 | 40,48 | 0 | 0 | 39,218 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,3 | 56,2 | 0,43 | 0,34 |
| 15.01.2026 | - | 4,321 | 0 | 37,805 | 0 | 0 | 36,644 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,4 | 52,3 | 0,43 | 0,34 |
| 16.01.2026 | - | 3,854 | 0 | 34,909 | 0 | 0 | 33,945 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,6 | 55,4 | 0,42 | 0,33 |
| 17.01.2026 | - | 3,953 | 0 | 37,113 | 0 | 0 | 36,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,4 | 58,5 | 0,43 | 0,34 |
| 18.01.2026 | - | 3,628 | 0 | 34,453 | 0 | 0 | 33,395 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,1 | 60,3 | 0,42 | 0,33 |
| 19.01.2026 | - | 3,821 | 0 | 36,402 | 0 | 0 | 35,244 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,7 | 58,8 | 0,41 | 0,33 |
| 20.01.2026 | - | 4,398 | 0 | 38,827 | 0 | 0 | 37,576 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,1 | 58,1 | 0,42 | 0,34 |
| Итого: | -1,7 | 106,824 | 0 | 1028,156 | 0 | 0 | 999,187 | 0 | 0 | 744 | 0 | 80,31 | 54,76 | 0,43 | 0,33 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| 20.12.2025 | 2022,776 | 23848,786 | 0 | 0,21 | 23302,675 | 0 | 0,206 | 25100 | 353 |
| 20.01.2026 | 2129,603 | 24876,942 | 0 | 0,21 | 24301,864 | 0 | 0,206 | 25844 | 353 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения