

#143675#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 86, МАДОУ ЦРР
Богдана Хмельницкого 84, Калининград (старый корпус)
3592

Заводской номер счётчика 14014063	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1665,013	1657,974	7.039	1.681

Подпись исполнителя



#143674#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3592
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 14014063
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,299	0	9,172	0	0	9,011	0	0	24	0	61,7	53,8	0,35	0,28
22.07.2025	-	0,275	0	8,264	0	0	8,118	0	0	24	0	61,9	53,8	0,36	0,28
23.07.2025	-	0,286	0	8,52	0	0	8,37	0	0	24	0	61,9	53,7	0,35	0,28
24.07.2025	-	0,281	0	8,747	0	0	8,593	0	0	24	0	61,8	54	0,36	0,28
25.07.2025	-	0,275	0	8,516	0	0	8,366	0	0	24	0	61,9	54	0,37	0,28
26.07.2025	-	0,141	0	8,035	0	0	7,895	0	0	24	0	61,8	57,5	0,37	0,28
27.07.2025	-	0,141	0	8,242	0	0	8,098	0	0	24	0	61,6	57,5	0,36	0,28
28.07.2025	-	0,256	0	8,387	0	0	8,24	0	0	24	0	61,8	54,3	0,36	0,28
29.07.2025	-	0,289	0	8,367	0	0	8,22	0	0	24	0	62	53,6	0,36	0,28
30.07.2025	-	0,242	0	8,352	0	0	8,205	0	0	24	0	61,9	54,9	0,36	0,28
31.07.2025	-	0,237	0	8,698	0	0	8,546	0	0	24	0	61,8	55,2	0,36	0,28
01.08.2025	-	0,22	0	8,454	0	0	8,305	0	0	24	0	61,8	55,5	0,36	0,28
02.08.2025	-	0,145	0	8,436	0	0	8,288	0	0	24	0	61,8	57,6	0,36	0,28
03.08.2025	-	0,144	0	8,219	0	0	8,074	0	0	24	0	61,8	57,6	0,37	0,28
04.08.2025	-	0,217	0	8,616	0	0	8,465	0	0	24	0	61,8	55,7	0,36	0,28
05.08.2025	-	0,231	0	8,816	0	0	8,66	0	0	24	0	61,9	55,5	0,36	0,28
06.08.2025	-	0,23	0	8,717	0	0	8,563	0	0	24	0	61,9	55,5	0,36	0,28
07.08.2025	-	0,221	0	8,745	0	0	8,591	0	0	24	0	61,9	55,8	0,36	0,28
08.08.2025	-	0,234	0	8,745	0	0	8,59	0	0	24	0	62	55,5	0,35	0,28
09.08.2025	-	0,151	0	8,752	0	0	8,599	0	0	24	0	61,8	57,6	0,35	0,28
10.08.2025	-	0,153	0	7,823	0	0	7,684	0	0	24	0	62,3	57,5	0,36	0,28
11.08.2025	-	0,265	0	7,909	0	0	7,767	0	0	24	0	62,5	54,3	0,36	0,28
12.08.2025	-	0,258	0	7,054	0	0	6,929	0	0	24	0	61,9	53,1	0,35	0,29
13.08.2025	-	0,25	0	5,974	0	0	5,87	0	0	24	0	61,3	51,1	0,36	0,28
14.08.2025	-	0,274	0	6,055	0	0	5,95	0	0	24	0	61,1	50,2	0,35	0,28
15.08.2025	-	0,218	0	5,368	0	0	5,275	0	0	24	0	61,3	51,4	0,38	0,28
16.08.2025	-	0,141	0	4,552	0	0	4,473	0	0	24	0	61,6	54	0,37	0,28
17.08.2025	-	0,144	0	5,223	0	0	5,134	0	0	24	0	60,9	54,3	0,35	0,28
18.08.2025	-	0,28	0	5,519	0	0	5,423	0	0	24	0	61,5	49,2	0,35	0,28
19.08.2025	-	0,274	0	5,451	0	0	5,356	0	0	24	0	61,5	49,2	0,35	0,28
20.08.2025	-	0,267	0	5,336	0	0	5,243	0	0	24	0	61,5	49,3	0,36	0,28
Итого:	-	7,039	0	237,064	0	0	232,901	0	0	744	0	61,75	54,26	0,36	0,28

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1657,974	15678,006	0	0,044	15318,285	0	0,044	23630	0
20.08.2025	1665,013	15915,066	0	0,044	15551,187	0	0,044	24374	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения