

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/08/25г.-21/09/25г.

Абонент:хмельницкого 84 стар corp  
Адрес: ДС № 86  
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001  
Договорные расходы:  
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут  
txb: не исп.

Договор N:000000000  
Тип расходомера:  
Пределы измерений:  
G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч  
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч  
G гвс max = 3.00 м3/ч G гвс min = 0.03 м3/ч

Серийный номер 14014063, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0xE323

| Дата/время  | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | P1<br>МПа | P2<br>МПа | P3<br>МПа | V1<br>м3 | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | M3<br>т | dM<br>т | Qтв<br>ГДж | Qг<br>ГДж | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|----------|----------|----|
| 21.08.25 23 | 61.12    | 49.64    | 11.48    | 0.35      | 0.28      | 0.60      | 5.750    | 0.000    | 0.000    | 5.651   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.272      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 22.08.25 23 | 60.74    | 49.64    | 11.11    | 0.35      | 0.28      | 0.60      | 6.674    | 0.000    | 0.000    | 6.561   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.305      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 23.08.25 23 | 60.11    | 54.52    | 5.59     | 0.35      | 0.28      | 0.60      | 6.536    | 0.000    | 0.000    | 6.428   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.151      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 24.08.25 23 | 60.08    | 54.53    | 5.56     | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 6.628    | 0.000    | 0.000    | 6.517   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.152      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 25.08.25 23 | 60.17    | 50.17    | 10.00    | 0.33      | 0.28      | 0.60      | 7.507    | 0.000    | 0.000    | 7.381   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.309      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 26.08.25 23 | 60.41    | 49.64    | 10.77    | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 7.090    | 0.000    | 0.000    | 6.971   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.315      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 27.08.25 23 | 60.51    | 49.46    | 11.05    | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 7.268    | 0.000    | 0.000    | 7.146   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.331      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 28.08.25 23 | 60.57    | 50.59    | 9.98     | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 6.824    | 0.000    | 0.000    | 6.708   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.281      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 29.08.25 23 | 60.64    | 50.48    | 10.16    | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 6.477    | 0.000    | 0.000    | 6.368   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.271      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 30.08.25 23 | 60.16    | 54.44    | 5.72     | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 6.390    | 0.000    | 0.000    | 6.283   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.151      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 31.08.25 23 | 60.28    | 54.37    | 5.92     | 0.35      | 0.29      | 0.60      | 6.129    | 0.000    | 0.000    | 6.027   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.150      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 01.09.25 23 | 60.47    | 50.28    | 10.20    | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 6.690    | 0.000    | 0.000    | 6.578   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.281      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 02.09.25 23 | 60.63    | 49.65    | 10.98    | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 6.641    | 0.000    | 0.000    | 6.529   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.300      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 03.09.25 23 | 60.69    | 49.86    | 10.83    | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 6.774    | 0.000    | 0.000    | 6.659   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.302      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 04.09.25 23 | 60.77    | 50.22    | 10.55    | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 6.452    | 0.000    | 0.000    | 6.343   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.281      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 05.09.25 23 | 60.62    | 50.20    | 10.42    | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 6.535    | 0.000    | 0.000    | 6.424   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.280      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 06.09.25 23 | 60.18    | 54.55    | 5.64     | 0.35      | 0.28      | 0.60      | 6.269    | 0.000    | 0.000    | 6.165   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.146      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 07.09.25 23 | 60.12    | 54.55    | 5.57     | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 6.384    | 0.000    | 0.000    | 6.277   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.147      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 08.09.25 23 | 60.55    | 49.89    | 10.66    | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 6.863    | 0.000    | 0.000    | 6.746   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.301      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 09.09.25 23 | 60.52    | 50.15    | 10.36    | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 7.003    | 0.000    | 0.000    | 6.885   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.299      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 10.09.25 23 | 60.69    | 49.98    | 10.71    | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 6.765    | 0.000    | 0.000    | 6.650   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.299      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 11.09.25 23 | 60.67    | 49.52    | 11.15    | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 6.689    | 0.000    | 0.000    | 6.576   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.307      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 12.09.25 23 | 60.60    | 49.58    | 11.01    | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 6.650    | 0.000    | 0.000    | 6.538   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.302      | 0.000     | 24       | 0        |    |
| 13.09.25 23 | 59.99    | 54.49    | 5.51     | 0.34      | 0.28      | 0.60      | 6.489    | 0.000    | 0.000    | 6.380   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.147      | 0.000     | 24       | 0        |    |
|             |          |          |          |           |           |           |          |          |          |         |         |         |         |            |           |          |          |    |

|             |       |       |       |      |      |      |         |       |       |         |       |       |       |       |       |     |   |
|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 14.09.25 23 | 59.86 | 54.45 | 5.41  | 0.33 | 0.28 | 0.60 | 6.896   | 0.000 | 0.000 | 6.782   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 0.000 | 24  | 0 |
| 15.09.25 23 | 60.37 | 49.66 | 10.70 | 0.34 | 0.28 | 0.60 | 6.997   | 0.000 | 0.000 | 6.879   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.309 | 0.000 | 24  | 0 |
| 16.09.25 23 | 60.45 | 49.17 | 11.29 | 0.34 | 0.28 | 0.60 | 6.837   | 0.000 | 0.000 | 6.722   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.318 | 0.000 | 24  | 0 |
| 17.09.25 23 | 60.32 | 49.80 | 10.52 | 0.33 | 0.28 | 0.60 | 7.276   | 0.000 | 0.000 | 7.154   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.315 | 0.000 | 24  | 0 |
| 18.09.25 23 | 60.36 | 49.98 | 10.38 | 0.33 | 0.28 | 0.60 | 7.160   | 0.000 | 0.000 | 7.040   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.306 | 0.000 | 24  | 0 |
| 19.09.25 23 | 60.28 | 49.49 | 10.79 | 0.33 | 0.28 | 0.60 | 6.930   | 0.000 | 0.000 | 6.813   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.308 | 0.000 | 24  | 0 |
| 20.09.25 23 | 59.79 | 54.13 | 5.65  | 0.34 | 0.28 | 0.60 | 6.253   | 0.000 | 0.000 | 6.150   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.146 | 0.000 | 24  | 0 |
| 21.09.25 23 | 59.65 | 54.29 | 5.35  | 0.34 | 0.28 | 0.60 | 6.430   | 0.000 | 0.000 | 6.324   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.142 | 0.000 | 24  | 0 |
| Итого/Средн | 60.39 | 51.24 | 9.15  | 0.34 | 0.28 | 0.60 | 214.255 | 0.000 | 0.000 | 210.655 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.078 | 0.000 | 768 | 0 |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время  | V1<br>м3  | V2<br>м3 | V3<br>м3 | M1<br>т   | M2<br>т | M3<br>т | dM<br>т | Qтв<br>ГДж | Qг<br>ГДж | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|------------|-----------|----------|----------|
| 20.08.25 23 | 15915.066 | 0.000    | 0.044    | 15551.187 | 0.000   | 0.044   | 0.044   | 1665.013   | 0.007     | 24374    | 0        |
| 21.09.25 23 | 16129.321 | 0.000    | 0.044    | 15761.842 | 0.000   | 0.044   | 0.044   | 1673.091   | 0.007     | 25142    | 0        |
| Итого       | 214.255   | 0.000    | 0.000    | 210.655   | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 8.078      | 0.000     | 768      | 0        |

Условные обозначения:

- (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут.питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

