

#282817#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя Машиностроительная 48-54, Калининград  
Номер абонента 4342  
Порядковый номер 9270  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20103508  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	14,815	0	126,141	0	0	122,438	0	0	24	0	82,3	53,4	0,44	0,38	-11,6
19.02.2026	14,12	0	122,232	0	0	118,713	0	0	24	0	81,4	53	0,44	0,38	-
20.02.2026	15,483	0	144,311	0	0	140,18	0	0	24	0	81,1	54,7	0,43	0,39	-
21.02.2026	12,223	0	112,891	0	0	109,915	0	0	24	0	77,4	50,9	0,44	0,38	-
22.02.2026	12,271	0	118,264	0	0	115,23	0	0	24	0	76,3	50,8	0,43	0,38	-
23.02.2026	12,964	0	134,643	0	0	131,229	0	0	24	0	75,7	52,1	0,43	0,39	-
24.02.2026	13,331	0	132,93	0	0	129,465	0	0	24	0	76,9	52,3	0,44	0,38	-
25.02.2026	13,281	0	133,844	0	0	130,335	0	0	24	0	77,2	52,8	0,44	0,38	-
26.02.2026	11,421	0	119,734	0	0	116,818	0	0	24	0	74	50,6	0,44	0,38	-
27.02.2026	10,688	0	105,819	0	0	103,215	0	0	24	0	74,4	49,7	0,46	0,37	-
28.02.2026	11,125	0	109,935	0	0	107,234	0	0	24	0	74,4	49,6	0,45	0,37	-
01.03.2026	11,553	0	117,555	0	0	114,657	0	0	24	0	74,6	50,5	0,44	0,38	-
02.03.2026	10,78	0	106,711	0	0	104,089	0	0	24	0	74,4	49,7	0,45	0,37	-
03.03.2026	11,592	0	116,68	0	0	113,804	0	0	24	0	74,5	50,2	0,44	0,38	-
04.03.2026	12,4	0	129,012	0	0	125,832	0	0	24	0	74,5	51	0,44	0,38	-
05.03.2026	11,901	0	124,479	0	0	121,405	0	0	24	0	74,6	51,2	0,44	0,38	-
06.03.2026	11,741	0	123,66	0	0	120,617	0	0	24	0	74,5	51,3	0,45	0,37	-
07.03.2026	10,637	0	105,366	0	0	102,777	0	0	24	0	74,4	49,7	0,46	0,37	-
08.03.2026	10,1	0	100,757	0	0	98,28	0	0	24	0	74,4	49,9	0,46	0,37	-
09.03.2026	8,872	0	86,591	0	0	84,476	0	0	24	0	74,2	49,1	0,47	0,36	-
10.03.2026	8,893	0	86,012	0	0	83,912	0	0	24	0	74,2	48,9	0,47	0,35	-
11.03.2026	8,587	0	81,948	0	0	79,943	0	0	24	0	74,1	48,5	0,48	0,35	-
12.03.2026	9,218	0	90,507	0	0	88,296	0	0	24	0	74,2	49,3	0,47	0,36	-
13.03.2026	7,967	0	76,644	0	0	74,774	0	0	24	0	74,1	48,7	0,48	0,35	-
14.03.2026	8,756	0	83,456	0	0	81,42	0	0	24	0	74,1	48,5	0,46	0,35	-
15.03.2026	10,506	0	101,135	0	0	98,644	0	0	24	0	74,5	49,1	0,45	0,36	-
16.03.2026	9,843	0	92,839	0	0	90,555	0	0	24	0	74,4	48,4	0,46	0,36	-
17.03.2026	10,782	0	107,065	0	0	104,433	0	0	24	0	74,4	49,8	0,44	0,36	-
18.03.2026	11,083	0	111,051	0	0	108,311	0	0	24	0	74,5	50,1	0,45	0,36	-
Итого:	326,933	0	3202,212	0	0	3120,997	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,087														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	2418,804	34846,004	0	0	33947,436	0	0	8047	53
18.03.2026	2745,737	38048,217	0	0	37068,434	0	0	8743	53

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.03.2026 7:24:24