

#21256#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Южный Бульвар 18-24, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4239
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00088942
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2023 | 0,751 | 0,378 | 44,36 | 37,95 | 0 | 43,58 | 37,47 | 6,11 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,2 | 9,96 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| 25.02.2023 | 0,77 | 0,404 | 44,62 | 37,84 | 0 | 43,87 | 37,36 | 6,51 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,3 | 9,82 | 0,7 | 0,7 | 1,3 |
| 26.02.2023 | 0,798 | 0,431 | 45,16 | 37,95 | 0 | 44,37 | 37,47 | 6,9 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,2 | 9,84 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| 27.02.2023 | 0,832 | 0,465 | 45,45 | 37,69 | 0 | 44,67 | 37,21 | 7,46 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,2 | 9,94 | 0,7 | 0,7 | -1,2 |
| 28.02.2023 | 0,903 | 0,536 | 46,52 | 37,58 | 0 | 45,69 | 37,1 | 8,59 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,1 | 9,93 | 0,7 | 0,7 | -1,2 |
| 01.03.2023 | 0,795 | 0,423 | 45,64 | 38,5 | 0 | 44,91 | 38,02 | 6,89 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 52,1 | 9,75 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| 02.03.2023 | 0,908 | 0,547 | 46,65 | 37,45 | 0 | 45,84 | 36,97 | 8,87 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 52 | 9,78 | 0,7 | 0,7 | 1,9 |
| 03.03.2023 | 0,889 | 0,524 | 46,33 | 37,55 | 0 | 45,51 | 37,07 | 8,44 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,1 | 9,88 | 0,7 | 0,7 | 3,6 |
| 04.03.2023 | 0,869 | 0,508 | 46,05 | 37,57 | 0 | 45,23 | 37,09 | 8,14 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,2 | 9,83 | 0,7 | 0,7 | 1,8 |
| 05.03.2023 | 0,951 | 0,589 | 47,3 | 37,44 | 0 | 46,46 | 36,96 | 9,5 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,3 | 9,78 | 0,7 | 0,7 | -0,5 |
| 06.03.2023 | 0,888 | 0,521 | 46,26 | 37,58 | 0 | 45,46 | 37,1 | 8,36 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,2 | 9,91 | 0,7 | 0,7 | -0,9 |
| 07.03.2023 | 0,809 | 0,439 | 45,07 | 37,73 | 0 | 44,32 | 37,25 | 7,07 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,1 | 9,95 | 0,7 | 0,7 | -1,6 |
| 08.03.2023 | 0,829 | 0,458 | 45,39 | 37,69 | 0 | 44,58 | 37,21 | 7,37 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52 | 9,97 | 0,7 | 0,7 | -0,2 |
| 09.03.2023 | 0,742 | 0,382 | 44,31 | 37,8 | 0 | 43,57 | 37,32 | 6,25 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 51,7 | 9,67 | 0,7 | 0,7 | -3,2 |
| 10.03.2023 | 0,761 | 0,385 | 44,23 | 37,78 | 0 | 43,47 | 37,3 | 6,17 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 52,1 | 10,08 | 0,7 | 0,7 | -2,6 |
| 11.03.2023 | 0,814 | 0,448 | 45,22 | 37,73 | 0 | 44,41 | 37,25 | 7,16 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,1 | 9,96 | 0,7 | 0,7 | -1 |
| 12.03.2023 | 0,828 | 0,459 | 45,58 | 37,85 | 0 | 44,78 | 37,37 | 7,41 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 52 | 9,84 | 0,7 | 0,7 | -0,3 |
| 13.03.2023 | 0,769 | 0,4 | 44,55 | 37,83 | 0 | 43,77 | 37,35 | 6,42 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,1 | 9,89 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 14.03.2023 | 0,748 | 0,382 | 44,2 | 37,8 | 0 | 43,44 | 37,32 | 6,12 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,2 | 9,88 | 0,7 | 0,7 | 8,8 |
| 15.03.2023 | 0,741 | 0,377 | 44,11 | 37,76 | 0 | 43,35 | 37,28 | 6,07 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 52 | 9,85 | 0,7 | 0,7 | 4,4 |
| 16.03.2023 | 0,786 | 0,422 | 44,73 | 37,54 | 0 | 43,96 | 37,06 | 6,9 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 52 | 9,7 | 0,7 | 0,7 | 1,8 |
| 17.03.2023 | 0,748 | 0,381 | 44,09 | 37,64 | 0 | 43,31 | 37,16 | 6,15 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,2 | 9,87 | 0,7 | 0,7 | 2,2 |
| 18.03.2023 | 0,759 | 0,397 | 44,29 | 37,63 | 0 | 43,54 | 37,15 | 6,39 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,4 | 9,72 | 0,7 | 0,7 | 6,6 |
| 19.03.2023 | 0,836 | 0,481 | 45,48 | 37,41 | 0 | 44,68 | 36,93 | 7,75 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,5 | 9,61 | 0,7 | 0,7 | 8,8 |
| 20.03.2023 | 0,734 | 0,377 | 43,95 | 37,63 | 0 | 43,18 | 37,15 | 6,03 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,4 | 9,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.03.2023 | 0,74 | 0,381 | 43,98 | 37,55 | 0 | 43,23 | 37,07 | 6,16 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,3 | 9,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.03.2023 | 0,742 | 0,382 | 44,33 | 37,89 | 0 | 43,56 | 37,41 | 6,15 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,5 | 9,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.03.2023 | 0,757 | 0,399 | 44,33 | 37,65 | 0 | 43,58 | 37,17 | 6,41 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,4 | 9,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 22,497 | 0 | 1262,18 | 1056,01 | 0 | 1240,32 | 1042,57 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 22,497 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 23.02.2023 | 63,764 | 3490,16 | 2909,5 | 0 | 3429,94 | 2872,44 |
| 23.03.2023 | 86,261 | 4752,34 | 3965,51 | 0 | 4670,26 | 3915,01 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.03.2023 14:18:03