

#121587#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 18-24, Калининград

4113

4239

ВКТ-7

00088942

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2025 | 0,868 | 0,51 | 43,69 | 34,99 | 0 | 42,96 | 34,51 | 8,45 | 24 | 0 | 0 | 61 | 50,8 | 10,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.02.2025 | 0,839 | 0,463 | 42,75 | 35,08 | 0 | 42 | 34,6 | 7,4 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 52 | 10,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.02.2025 | 0,812 | 0,434 | 42,14 | 34,97 | 0 | 41,39 | 34,49 | 6,9 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 52,2 | 10,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.02.2025 | 0,864 | 0,497 | 43,21 | 34,9 | 0 | 42,46 | 34,42 | 8,04 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 52 | 10,51 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.02.2025 | 0,82 | 0,465 | 42,8 | 34,84 | 0 | 42,08 | 34,36 | 7,72 | 24 | 0 | 0 | 61 | 50,9 | 10,13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.03.2025 | 0,864 | 0,518 | 43,73 | 34,82 | 0 | 43,01 | 34,34 | 8,67 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 50,4 | 9,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.03.2025 | 0,861 | 0,512 | 43,87 | 35,06 | 0 | 43,14 | 34,58 | 8,56 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 50,4 | 9,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.03.2025 | 0,855 | 0,491 | 44,07 | 35,69 | 0 | 43,34 | 35,21 | 8,13 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 51 | 10,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.03.2025 | 0,891 | 0,532 | 44,9 | 35,85 | 0 | 44,17 | 35,37 | 8,8 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 50,9 | 10,06 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.03.2025 | 0,872 | 0,504 | 44,33 | 35,85 | 0 | 43,57 | 35,37 | 8,2 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 51,5 | 10,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.03.2025 | 0,857 | 0,495 | 44,2 | 35,85 | 0 | 43,45 | 35,37 | 8,08 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 51,6 | 10,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.03.2025 | 0,814 | 0,452 | 43,46 | 35,91 | 0 | 42,73 | 35,43 | 7,3 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 52,2 | 10,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.03.2025 | 0,876 | 0,516 | 44,67 | 36,03 | 0 | 43,93 | 35,55 | 8,38 | 24 | 0 | 0 | 62 | 52,1 | 9,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.03.2025 | 0,872 | 0,52 | 44,71 | 35,95 | 0 | 43,95 | 35,47 | 8,48 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 51,9 | 9,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.03.2025 | 0,807 | 0,446 | 43,46 | 35,95 | 0 | 42,72 | 35,47 | 7,25 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 52,2 | 10 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.03.2025 | 0,861 | 0,505 | 44,22 | 35,72 | 0 | 43,48 | 35,24 | 8,24 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 51,8 | 9,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.03.2025 | 0,789 | 0,433 | 43,28 | 35,96 | 0 | 42,55 | 35,48 | 7,07 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 51,7 | 9,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.03.2025 | 0,905 | 0,556 | 44,94 | 35,52 | 0 | 44,21 | 35,04 | 9,17 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 51,5 | 9,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.03.2025 | 0,819 | 0,465 | 43,43 | 35,57 | 0 | 42,71 | 35,09 | 7,62 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 51,3 | 10,07 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.03.2025 | 0,844 | 0,489 | 43,83 | 35,52 | 0 | 43,1 | 35,04 | 8,06 | 24 | 0 | 0 | 61 | 50,9 | 10,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.03.2025 | 0,957 | 0,607 | 45,59 | 35 | 0 | 44,84 | 34,54 | 10,3 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 50,6 | 9,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.03.2025 | 0,852 | 0,498 | 44,03 | 35,44 | 0 | 43,3 | 34,97 | 8,33 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 50,7 | 9,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.03.2025 | 0,863 | 0,51 | 43,99 | 35,18 | 0 | 43,26 | 34,71 | 8,55 | 24 | 0 | 0 | 60,4 | 50,5 | 9,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.03.2025 | 0,854 | 0,493 | 43,78 | 35,32 | 0 | 43,06 | 34,84 | 8,22 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 50,8 | 10,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.03.2025 | 0,865 | 0,503 | 43,86 | 35,33 | 0 | 43,12 | 34,85 | 8,27 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 51,4 | 10,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.03.2025 | 0,761 | 0,4 | 42,33 | 35,53 | 0 | 41,6 | 35,05 | 6,55 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 51,4 | 10,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.03.2025 | 0,859 | 0,504 | 43,6 | 35,11 | 0 | 42,88 | 34,63 | 8,25 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 51,5 | 10,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.03.2025 | 0,804 | 0,47 | 43,47 | 35,14 | 0 | 42,76 | 34,68 | 8,08 | 24 | 0 | 0 | 59,4 | 50,1 | 9,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 23,805 | 0 | 1226,34 | 992,08 | 0 | 1205,77 | 978,7 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,805 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.02.2025 | 579,62 | 30638,53 | 25384,21 | 0 | 30108,36 | 25091,93 |
| 23.03.2025 | 603,425 | 31864,87 | 26376,29 | 0 | 31314,13 | 26070,63 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:40:37