

#93029#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 18-24, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4239
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00088942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,53	0,222	31,94	28,1	0	31,42	27,86	3,56	24	0	0	62,1	51	11,13	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,547	0,242	32,21	28,09	0	31,69	27,85	3,84	24	0	0	62,2	51	11,11	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,615	0,297	33,03	28,01	0	32,42	27,73	4,69	24	0	0	63,2	51,6	11,58	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,597	0,265	32,6	28,2	0	31,95	27,86	4,09	24	0	0	64,2	52,3	11,87	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,616	0,284	32,92	28,09	0	32,28	27,82	4,46	24	0	0	64	52,1	11,85	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,584	0,248	32,5	28,22	0	31,87	27,97	3,9	24	0	0	63,8	51,8	12	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,606	0,269	32,69	28,08	0	32,07	27,84	4,23	24	0	0	63,9	51,9	12,05	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,659	0,326	33,37	27,86	0	32,74	27,62	5,12	24	0	0	63,9	51,9	12,03	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,597	0,266	32,6	28,08	0	31,95	27,83	4,12	24	0	0	64	51,9	12,03	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,609	0,274	32,76	28,13	0	32,13	27,85	4,28	24	0	0	64,1	52,1	12,03	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,63	0,298	33,07	28	0	32,41	27,75	4,66	24	0	0	64	52	11,99	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,63	0,3	33,08	28,04	0	32,45	27,78	4,67	24	0	0	63,9	52	11,94	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,601	0,272	32,72	28,08	0	32,07	27,83	4,24	24	0	0	64	52,2	11,87	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,604	0,275	32,73	28,05	0	32,09	27,8	4,29	24	0	0	63,9	52,1	11,8	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,607	0,277	32,59	27,94	0	31,99	27,68	4,31	24	0	0	64	52	11,94	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,587	0,26	32,38	27,95	0	31,77	27,7	4,07	24	0	0	64	52,1	11,86	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,577	0,242	32,13	28,01	0	31,55	27,76	3,79	24	0	0	64	52,1	11,94	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,568	0,237	31,96	27,93	0	31,37	27,69	3,68	24	0	0	63,9	51,8	12,02	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,579	0,246	31,98	27,75	0	31,39	27,51	3,88	24	0	0	63,7	51,5	12,12	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,616	0,281	32,38	27,58	0	31,77	27,34	4,43	24	0	0	63,9	51,7	12,21	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,614	0,276	32,21	27,51	0	31,63	27,27	4,36	24	0	0	63,9	51,6	12,22	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,609	0,275	32,18	27,54	0	31,57	27,3	4,27	24	0	0	64	51,8	12,22	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,593	0,263	31,96	27,52	0	31,39	27,28	4,11	24	0	0	64	51,9	12,17	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,612	0,286	32,23	27,41	0	31,65	27,17	4,48	24	0	0	64	52,1	11,9	0,7	0,7	-
17.08.2024	0,588	0,268	31,98	27,46	0	31,4	27,22	4,18	24	0	0	64,1	52,3	11,79	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,565	0,243	31,71	27,62	0	31,17	27,38	3,79	24	0	0	63,8	52,1	11,69	0,7	0,7	-
19.08.2024	0,553	0,229	31,57	27,61	0	30,98	27,37	3,61	24	0	0	64	52,3	11,74	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,595	0,274	32,02	27,41	0	31,44	27,17	4,27	24	0	0	63,9	52,1	11,85	0,7	0,7	-
21.08.2024	0,585	0,26	31,92	27,51	0	31,32	27,27	4,05	24	0	0	64	52,1	11,84	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,607	0,277	32,04	27,37	0	31,48	27,13	4,35	24	0	0	63,8	51,7	12,13	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,612	0,28	31,99	27,27	0	31,43	27,03	4,4	24	0	0	63,9	51,6	12,25	0,7	0,7	-
Итого:	18,492	0	1003,45	862,42	0	984,84	854,66	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,492																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	423,411	22678,1	18821,92	0	22283,5	18602,52
23.08.2024	441,903	23681,55	19684,34	0	23268,34	19457,18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 12:43:20