

#95355#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 18-24, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4239
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00088942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,625	0,295	32,14	27,18	0	31,58	26,94	4,64	24	0	0	63,8	51,6	12,19	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,565	0,237	31,34	27,28	0	30,77	27,04	3,73	24	0	0	63,7	51,6	12,09	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,609	0,283	31,89	27,11	0	31,31	26,87	4,44	24	0	0	63,8	51,7	12,1	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,584	0,257	31,45	27,09	0	30,87	26,85	4,02	24	0	0	63,9	51,7	12,24	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,63	0,303	31,94	26,89	0	31,38	26,65	4,73	24	0	0	63,8	51,5	12,29	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,614	0,291	31,79	26,91	0	31,22	26,67	4,55	24	0	0	63,8	51,7	12,16	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,578	0,256	31,29	26,99	0	30,73	26,75	3,98	24	0	0	64,1	52	12,09	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,602	0,288	31,73	26,91	0	31,16	26,67	4,49	24	0	0	63,8	52	11,86	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,636	0,317	32,09	26,78	0	31,53	26,54	4,99	24	0	0	63,4	51,4	11,99	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,592	0,265	31,19	26,71	0	30,64	26,47	4,17	24	0	0	64	51,6	12,36	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,613	0,283	31,35	26,64	0	30,79	26,39	4,4	24	0	0	64,1	51,6	12,52	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,588	0,258	31,74	27,33	0	31,14	27,09	4,05	24	0	0	64,2	52,1	12,14	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,629	0,297	32,07	27,06	0	31,47	26,82	4,65	24	0	0	64,2	51,9	12,24	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,568	0,242	31,12	27,04	0	30,58	26,8	3,78	24	0	0	64,1	51,9	12,17	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,587	0,26	31,4	27	0	30,81	26,76	4,05	24	0	0	64,2	52	12,22	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,63	0,306	32,22	27,04	0	31,62	26,8	4,82	24	0	0	63,9	51,9	12,02	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,592	0,261	31,37	26,96	0	30,81	26,72	4,09	24	0	0	64,1	51,8	12,27	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,627	0,308	31,93	26,82	0	31,36	26,58	4,78	24	0	0	63,9	51,8	12,1	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,628	0,298	31,75	26,75	0	31,18	26,51	4,67	24	0	0	64	51,6	12,43	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,596	0,26	31,54	27,14	0	30,98	26,9	4,08	24	0	0	63,9	51,4	12,51	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,647	0,312	32,13	26,82	0	31,52	26,58	4,94	24	0	0	63,6	51,2	12,44	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,653	0,325	32,23	26,79	0	31,65	26,55	5,1	24	0	0	63,3	51	12,37	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,633	0,311	32,15	26,83	0	31,6	26,59	5,01	24	0	0	62,7	50,7	11,99	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,63	0,3	32,28	27,22	0	31,73	26,98	4,75	24	0	0	63	50,8	12,17	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,46	0,298	26,73	20,4	0	26,41	20,25	6,16	24	0	0	48,3	40,4	7,88	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,587	0,286	29,78	24,93	0	29,22	24,71	4,51	24	0	0	62,7	50,4	12,28	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,589	0,262	31,57	27,12	0	31,02	26,88	4,14	24	0	0	63,4	51,1	12,29	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,625	0,304	31,61	26,47	0	31,05	26,23	4,82	24	0	0	63,3	51,1	12,23	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,624	0,302	31,6	26,52	0	31,07	26,28	4,79	24	0	0	63	50,7	12,25	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,64	0,326	31,96	26,44	0	31,44	26,2	5,24	24	0	0	62,5	50,5	11,98	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,621	0,294	31,85	26,85	0	31,31	26,59	4,72	24	0	0	63,1	51	12,1	0,7	0,7	-
Итого:	18,802	0	977,23	826,02	0	959,95	818,66	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,802																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	441,903	23681,55	19684,34	0	23268,34	19457,18
23.09.2024	460,705	24658,78	20510,36	0	24228,29	20275,84

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:23:25